

火を使用する設備の位置・構造及び管理等点検表

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容	
		判 定	不 備 内 容		
火を使用する設備の位置・構造及び管理等	火を使用する設備等	設備の位置	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
			<input type="checkbox"/> 否		
	設備の管理	<input checked="" type="checkbox"/> 適		厨房設備のグリスフィルターに油脂等の付着を防止するため、定期的に清掃するよう助言した。	
		<input type="checkbox"/> 否			
	火を使用する器具等	器具の取扱い	<input checked="" type="checkbox"/> 適		事務所で使用している石油ストーブの周りに、書類等の可燃物を放置しないよう整理整頓を助言した。
			<input type="checkbox"/> 否		
火の使用に関する制限等	喫煙等の制限	<input type="checkbox"/> 適		入口など見やすい場所に禁煙・火気厳禁・危険物持込禁止である旨の標識を掲示していない。	
		<input checked="" type="checkbox"/> 否			
	がん具用煙火の制限	<input type="checkbox"/> 適		該当なし	
		<input type="checkbox"/> 否			

- 備考 1 この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 2 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 3 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 4 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

