

指定可燃物等の貯蔵及び取扱点検表

点 検 項 目		点 検 結 果		状 況 及 び 措 置 内 容	
		判 定	不 備 内 容		
指 定 可 燃 物 等 の 貯 蔵 及 び 取 扱 い	可 燃 性 液 体 類 等	火気の使用制限	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
			<input type="checkbox"/> 否		
		漏れ・あふれ又は飛散の防止	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
			<input type="checkbox"/> 否		
		容 器	<input checked="" type="checkbox"/> 適		
			<input type="checkbox"/> 否		
	計器類に関する監視	<input type="checkbox"/> 適	圧力計の破損	圧力計が破損により機能していないため、交換するよう助言した。	
		<input checked="" type="checkbox"/> 否			
	タ ン ク 本 体	<input checked="" type="checkbox"/> 適			
		<input type="checkbox"/> 否			
	配 管	<input checked="" type="checkbox"/> 適			
		<input type="checkbox"/> 否			
綿 花 類 等	火気の使用制限	<input type="checkbox"/> 適		該当なし	
		<input type="checkbox"/> 否			
	集 積 単 位	<input type="checkbox"/> 適		該当なし	
		<input type="checkbox"/> 否			
	計器類に関する監視 (廃棄物固形化燃料等を貯蔵し、又は取扱う場合)	<input type="checkbox"/> 適		該当なし	
		<input type="checkbox"/> 否			

- 備考
- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
 - 判定の欄は、適正な場合は「適」の□にレ点を記入し、不備のある場合は「否」の□にレ点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
 - 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
 - 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。

