

1.処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	処理量 (t)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ	5,382	5,808	5,850	5,835	5,688	5,978	2,493	6,253	6,043	5,725	4,864	5,276	65,195

2.燃焼室中の燃焼ガス温度(°C) (※平均値)

測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
測定日	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日	800°C以上
燃焼室 1号炉	876	877	878	停止中	停止中	停止中	停止中	923	918	907	887	884	
2号炉	886	875	892	897	868	890	870	停止中	停止中	停止中	停止中	854	
3号炉	停止中	停止中	停止中	910	900	901	886	910	888	894	886	停止中	

3.集じん器に流入する燃焼ガス温度(°C) (※平均値)

測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
測定日	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日	200°C以下
集じん器 1号炉	170	170	170	停止中	停止中	停止中	停止中	170	170	170	170	170	
入口 2号炉	170	170	170	170	170	170	170	停止中	停止中	停止中	停止中	170	
3号炉	停止中	停止中	停止中	170	170	170	170	170	170	170	170	停止中	

4.煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(ppm) (※平均値)

測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
測定日	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日	100ppm 以下
煙突 1号炉	5	6	5	停止中	停止中	停止中	停止中	2	3	3	3	3	
2号炉	4	6	4	6	5	4	5	停止中	停止中	停止中	停止中	5	
3号炉	停止中	停止中	停止中	7	7	6	7	6	7	7	7	停止中	

5.冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

実施箇所	除去を行った日付
冷却設備 1号炉	稼働時常時機械除去
2号炉	
3号炉	

実施箇所	除去を行った日付
排ガス処理設備 1号炉	稼働時常時機械除去
2号炉	
3号炉	

6.煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度(ng-TEQ/m³N)
年1回以上測定

令和2年度

採取位置	採取月日	結果報告日	測定結果	規制値	
煙突	1号炉	5月12日	6月24日	0.016	1
	2号炉	5月13日	6月24日	0.013	
	3号炉	9月9日	10月22日	0.0052	

※規制値は、既設基準値が適用

7.煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度
6か月に1回以上測定

ばいじん (g/m ³ N)	1号炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	規制値
	採取月日	4月9日	5月14日	6月12日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	3月5日
結果報告日	4月28日	5月29日	6月26日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	11月30日	12月23日	2月1日	3月2日	3月23日	
測定結果	<0.002	<0.002	<0.002	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	
2号炉	採取月日	4月9日	5月14日	6月12日	7月10日	8月12日	9月18日	10月6日	停止中	停止中	停止中	停止中	3月5日	
結果報告日	4月28日	5月29日	6月26日	7月27日	8月31日	10月1日	10月26日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	3月23日	
測定結果	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	停止中	停止中	停止中	停止中	<0.002	
3号炉	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月10日	8月12日	9月18日	10月6日	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	停止中	
結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月27日	8月31日	10月1日	10月26日	11月30日	12月23日	2月1日	3月2日	停止中	停止中	
測定結果	停止中	停止中	停止中	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	停止中	

窒素 酸化物 (ppm)	1号炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	規制値
	採取月日	4月9日	5月14日	6月12日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	3月5日
結果報告日	4月28日	5月29日	6月26日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	11月30日	12月23日	2月1日	3月2日	3月23日	
測定結果	84	84	78	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	78	89	73	110	77	
2号炉	採取月日	4月9日	5月14日	6月12日	7月10日	8月12日	9月18日	10月6日	停止中	停止中	停止中	停止中	3月5日	
結果報告日	4月28日	5月29日	6月26日	7月27日	8月31日	10月1日	10月26日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	3月23日	
測定結果	110	84	93	72	75	68	70	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	60	
3号炉	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月10日	8月12日	9月18日	10月6日	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	停止中	
結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月27日	8月31日	10月1日	10月26日	11月30日	12月23日	2月1日	3月2日	停止中	停止中	
測定結果	停止中	停止中	停止中	76	79	59	50	76	92	84	120	停止中	停止中	

硫黄 酸化物 (m3N/h)	1号炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	規制値		
	採取月日	4月9日	5月14日	6月12日	停止中	停止中	停止中	停止中	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	3月5日	55.33		
	結果報告日	4月28日	5月29日	6月26日	停止中	停止中	停止中	停止中	11月30日	12月23日	2月1日	3月2日	3月23日			
	測定結果	0.03	0.02	0.02	停止中	停止中	停止中	停止中	0.08	0.06	0.06	0.03	<0.01			
	2号炉															
	採取月日	4月9日	5月14日	6月12日	7月10日	8月12日	9月18日	10月6日	停止中	停止中	停止中	停止中	3月5日		55.33	
	結果報告日	4月28日	5月29日	6月26日	7月27日	8月31日	10月1日	10月26日	停止中	停止中	停止中	停止中	3月23日			
	測定結果	0.03	0.07	0.05	0.02	0.02	0.06	0.02	停止中	停止中	停止中	停止中	0.03			
	3号炉															
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月10日	8月12日	9月18日	10月6日	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	停止中			55.33
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月27日	8月31日	10月1日	10月26日	11月30日	12月23日	2月1日	3月2日	停止中			
	測定結果	停止中	停止中	停止中	0.05	0.02	0.07	0.03	0.07	0.06	0.07	0.02	停止中			

塩化水素 (mg/m3N)	1号炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	規制値		
	採取月日	4月9日	5月14日	6月12日	停止中	停止中	停止中	停止中	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	3月5日	200		
	結果報告日	4月28日	5月29日	6月26日	停止中	停止中	停止中	停止中	11月30日	12月23日	2月1日	3月2日	3月23日			
	測定結果	3	1	2	停止中	停止中	停止中	停止中	5	5	7	<1	1			
	2号炉															
	採取月日	4月9日	5月14日	6月12日	7月10日	8月12日	9月18日	10月6日	停止中	停止中	停止中	停止中	3月5日		200	
	結果報告日	4月28日	5月29日	6月26日	7月27日	8月31日	10月1日	10月26日	停止中	停止中	停止中	停止中	3月23日			
	測定結果	3	3	9	3	7	3	3	停止中	停止中	停止中	停止中	1			
	3号炉															
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月10日	8月12日	9月18日	10月6日	11月13日	12月11日	1月15日	2月12日	停止中			200
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月27日	8月31日	10月1日	10月26日	11月30日	12月23日	2月1日	3月2日	停止中			
	測定結果	停止中	停止中	停止中	4	<1	<1	1	5	4	<1	<1	停止中			