

【 路線名 : 一般国道 国道16号 】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	泉工医科工業株式会社春日部工場	春日部市浜川戸二丁目11-1	工場 (医療機器組立)	(一財)日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」	Is値 = 0.45 q値 = 1.80			改修工事済 Is値 = 0.73 q値 = 1.04