

違反対象物一覧表

	対象物名称	所在地	違反の内容	違反の位置等
1	清水店舗	春日部市栄町 2 - 1 6 9	屋内消火栓未設置	1 階部分（無窓階のため）
			自動火災報知設備の未設置	防火対象物全体