

少量危険物の貯蔵及び取扱点検表

点 検 項 目		点 検 結 果		状況及び措置内容	
		判 定	不備内容		
指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱い	貯蔵又は取扱い数量	<input checked="" type="checkbox"/> 適			
		<input type="checkbox"/> 否			
	火気の使用制限	<input checked="" type="checkbox"/> 適			
		<input type="checkbox"/> 否			
	漏れ・あふれ又は飛散の防止	<input type="checkbox"/> 適	危険物の漏れ	保存容器の破損により危険物の漏れがある。	
		<input checked="" type="checkbox"/> 否			
	容 器	<input type="checkbox"/> 適	容器の破損	保存容器の破損により危険物の漏れがある。	
		<input checked="" type="checkbox"/> 否			
	少 量	計器類に関する監視	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
			<input type="checkbox"/> 否		
	危 険	タンク本体	<input type="checkbox"/> 適		該当なし
			<input type="checkbox"/> 否		
物	配 管	<input type="checkbox"/> 適		該当なし	
		<input type="checkbox"/> 否			

備考

- この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。
- 判定の欄は、適正の場合は「適」の□に \blacktriangleright 点を記入し、不備のある場合は「否」の□に \blacktriangleright 点を記入するとともに、不備内容の欄にその内容を記入すること。
- 状況及び措置内容の欄には、点検時の点検項目の状況及び点検の際措置した内容を記入すること。
- 該当のない点検項目については、状況及び措置内容の欄に「該当なし」と記入すること。