

消防用設備等点検報告改修計画書

〇〇年〇〇月〇〇日

春日部市消防長 あて

対象物名称 〇〇ビル

所在地 春日部市谷原新田2097

関係者氏名 株式会社〇〇ビル

代表取締役 〇〇〇〇

〇〇年〇〇月〇〇日に提出した消防用設備等点検結果報告書で一部未実施・不良内容の改修計画については、次のとおりです。

設備名	点検項目・不良内容	改修内容	改修予定日
消火器	1階事務所内 本体破損1本	1階事務所内の消火器交換済み	〇〇月〇〇日 交換済み
自動火災報知設備	1階事務所内感知器 作動不良1か所	1階事務所内感知器を交換予定	〇〇月〇〇日改 修予定

備考

- 1 不備事項については、項目ごとの内容を記載すること。
- 2 改修計画については、改修予定日等を具体的に記載すること。
- 3 工事見積書、契約書等の写しを添付すること。
- 4 この用紙に記載できない場合は、別紙に記載し添付すること。