

令和7年度								工 事 仕 様 書							
工 事 名				R7国道4号BP横断管(8-197)更新工事											
工 事 場 所				春日部市赤沼地内											
路 河 川 名 称				国道4号バイパス											
事 業 名															
工 事 大 要															
φ150S7ラミト[®]がい装ホ[®]リエチレン管挿入工 L=39.2m (39.2m) φ150水道配水用ホ[®]リエチレン管布設工 L=69.0m (70.2m) 制水弁設置工 N=2基 急速空気弁設置工 N=1基 給水管接続工 N=7箇所 舗装本復旧工 A=374.03㎡															

案内図



工事箇所

R7国道4号BP横断管(8-197)更新工事
春日部市赤沼地内

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1. 04	機械経費(賃料)補正	1. 02		
単価適用年月	(R0707) 令和07年07月						
工 期	当 初	自		至	令和 8年 3月 13日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和07年07月						
主たる工種	開削工事及び小口径推進工事等						
施 工 地 域	一般交通影響あり②						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	閉所型 月単位						

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道施設整備						式			
				1					
_ 管路更新						式			
				1					
_ _ 管路布設替						式			
				1					
_ _ _ WEETAφ150S既設管内配水管挿入工						式			
				1					
_ _ _ _ 管弁類材料費						式			第1号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 管布設工						式			第2号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 管路土工						式			第3号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 仮設材賃料（挿入立坑）						式			第4号一位代価表
				1					
_ _ _ _ 仮設材賃料（到達立坑）						式			第5号一位代価表
				1					
_ _ _ 既設管内調査工						式			
				1					
_ _ _ _ 既設管内カメラ調査工						式			第6号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	既設管内洗浄工					式			第7号一位代価表
				1					
— — — —	洗浄濁水処理工					式			第8号一位代価表
				1					
— — — —	既設管内充填工					式			第9号一位代価表
				1					
— — — —	HPPE φ 150布設工					式			
				1					
— — — —	管弁類材料費					式			第10号一位代価表
				1					
— — — —	管布設工					式			第11号一位代価表
				1					
— — — —	管路土工					式			第12号一位代価表
				1					
— — — —	土留工 3.0m (2段)					式			第13号一位代価表
				1					
— — — —	空気弁設置工					式			
				1					
— — — —	管弁類材料費					式			第14号一位代価表
				1					
— — — —	管布設工					式			第15号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — —	排泥弁設置工					式			
				1					
— — — —	管弁類材料費					式			第16号一位代価表
				1					
— — — —	管布設工					式			第17号一位代価表
				1					
— — — —	管路土工					式			第18号一位代価表
				1					
— — —	仮設管設置・撤去工					式			
				1					
— — — —	管弁類材料費					式			第19号一位代価表
				1					
— — — —	管布設工					式			第20号一位代価表
				1					
— — — —	管路土工					箇所			第21号一位代価表
				1					
— — —	給水管接続工					式			
				1					
— — — —	管弁類材料費					箇所			第22号一位代価表
				1					
— — — —	管布設工					箇所			第23号一位代価表
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — — 管路土工					箇所			第24号一位代価表
				1				
— — — 付帯工					式			
				1				
— — — — 既設管撤去工					式			第25号一位代価表
				1				
— — — — 撤去土工					式			第26号一位代価表
				1				
— — 舗装本復旧工					式			
				1				
— — — 舗装本復旧工					式			
				1				
— — — — 舗装本復旧工					式			第27号一位代価表
				1				
— 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					人日			第28号一位代価表

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— 直接工事費						式			
				1					
— 共通仮設費計						式			
				1					
— 共通仮設費（積分）						式			
				1					
— 運搬費						式			
				1					
— 仮設材等運搬（往路）						式			第9501号一位代価表
				1					
— 仮設材等運搬（復路）						式			第9502号一位代価表
				1					
— 技術管理費						式			
				1					
— 通水試験						m			第9503号一位代価表
				70.24					
— 気密試験						式			第9504号一位代価表
				1					
— 現場環境改善費計						式			
				1					
— 現場環境改善費（率分）						式			
				1					

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ _ 共通仮設費（率分）					式			
				1				
_ 純工事費					式			
				1				
_ _ 現場管理費					式			
				1				
_ 工事原価計					式			
				1				
_ _ 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				
_ 消費税相当額					式			
				1				
工事費合計					式			
				1				

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

第1号一位代価表

管弁類材料費

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アラミド [®] 外装ポリエチレン管 WEETA-13.6 W150S	40	m			
中間継手 アラミド [®] 外装ポリエチレン管W150S バット融着	13	組			
合 計		式			

第2号一位代価表

管布設工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アラミド [®] がい装ポリエチレン管布設 据付工 WEETA13.6 W150S	39.2	m			第36号特殊施工
中間継手工 WEETA13.6 W150S	13	箇所			第37号特殊施工
機器損料費 WEETA バット融着		日			第38号特殊施工
バット融着機回送費	1	式			
ポリエチレン管切断 150mm, 無	1	口			第1号施工表
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	24	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.03	m3			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クローラ型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	19	m2			第2号施工表
As殻運搬処理	1	m3			第20号特殊施工
バックホ掘削積込 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	31	m3			第6号施工表
発生土運搬処理	31	m3			第21号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	6	m3			第22号特殊施工
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 購入土, 砂, 再生砂, 133 m3/100m3, ク ローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	17	m3			第9号施工表
下層路盤工 (t=30cm) 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 30 m3/100m2	19	m2			第12号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工 (t=20cm)		m ²			第14号施工表
2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m ³ /100m ²	19				
舗装工(人力) t=5cm 車道		m ²			第15号施工表
50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	19				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面覆工		m2			第1号特殊施工
	15				
受桁・桁材質料		t			第2号特殊施工
	2.01				
覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 設置, バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3		m2			第18号施工表
	15				
覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 撤去, バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3		m2			第20号施工表
	15				
覆工板開閉工（推進立坑 覆工板設置面積50m2以下） バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3, 開け		m2			第21号施工表
	15				
覆工板開閉工（推進立坑 覆工板設置面積50m2以下） バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3, 閉め		m2			第22号施工表
	15				
鋼材設置撤去工 設置・撤去工		t			第23号施工表
	2.01				
アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工賃料		段			第42号特殊施工
	2				
支保材(軽量金属製)設置・撤去工 アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保材、2段 (3.5m以下)		m			第26号特殊施工 挿入立坑
	4				
軽量鋼矢板賃料		t			第41号特殊施工
	1.887				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板 バイブレーション打込引抜工 H=3.50m		式			第3号特殊施工
	1				挿入立坑
水圧ポンプ賃料		台			第44号特殊施工
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
路面覆工		m2			第1号特殊施工
	4				
受桁・桁材質料		t			第2号特殊施工
	0.536				
覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 設置, バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3		m2			第18号施工表
	4				
覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 撤去, バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3		m2			第20号施工表
	4				
覆工板開閉工（推進立坑 覆工板設置面積50m2以下） バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3, 開け		m2			第21号施工表
	4				
覆工板開閉工（推進立坑 覆工板設置面積50m2以下） バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3, 閉め		m2			第22号施工表
	4				
鋼材設置撤去工 設置・撤去工		t			第23号施工表
	0.536				
軽量鋼矢板賃料		t			第41号特殊施工
	1.277				
軽量鋼矢板 ハイパハンマ打込引抜工 H=4.50m		式			第4号特殊施工 到達立坑
	1				
アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工賃料		段			第43号特殊施工
	2				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
支保材(軽量金属製)設置・撤去工		m			第26号特殊施工
アルミキア式シャッキ内蔵一体型支保工 材、2段（3.5m以下）	2				到達立坑
水圧ポンプ賃料		台			第44号特殊施工
コンクリートはつり		m ²			第3号施工P
3cmを超え6cm以下、全ての費用	5.2				
Co殻運搬処理		m ³			第25号特殊施工
	0.26				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
管路調査技師		人			
管路調査助手		人			
普通作業員		人			
TVカメラ車運転工		日			
ライトバン運転工		日			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]4.5/5kVA		日			第31号施工表
潜水ポンプ 運転工		日			
潜水ポンプ 設置・撤去工		日			
機械回送費		式			
	1				

合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
ホースライニング工		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
クレーン付きトラック運転工		日			
トラック運転工		日			
高圧洗浄車運転工		日			
給水車運転工		日			
ライトバン運転工		日			
ウインチ運転工		日			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]4.5/5kVA		日			第31号施工表
空気圧縮機運転工		日			
潜水ポンプ 運転工		日			
潜水ポンプ 設置・撤去工		日			
クリーニング 通線機損料		式			
	1				
スクレーパー損料		日			
スライパー損料		日			
ワイヤーブラシ損料		日			
消耗品		式			
	1				
合 計		式			

第8号一位代価表

洗浄濁水処理工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
強力吸引車清掃工		日			第39号特殊施工
4t					
強力吸引車運搬工		日			第40号特殊施工
4t					
濁水処分費		t			
中間処分	2				
合 計		式			

第9号一位代価表

既設管内充填工

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
充填工(その他工事)		m3			第32号施工表
既設管内配管(PIP)工事, エアミルク	0.8				
充填設備据付撤去工(その他工事)		箇所			第34号施工表
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管 EF受口付直管 φ 150×5000		本			
	9				
配水用ポリエチレン管 直管 φ 150×5000		本			
	4				
配水用ポリエチレン管 EF片受ベン ド φ 150×45°		個			
	2				
配水用ポリエチレン管 EF両受ベン ド φ 150×45°		個			
	6				
配水用ポリエチレン管 EF両受Sベン ド φ 150×H450		個			
	1				
配水用ポリエチレン管 EF両受チー ズ φ 150×φ 75		個			
	1				
配水用ポリエチレン管 EFソケット φ 150		個			
	4				
配水用ポリエチレン管 PE挿し口付鋳鉄製T字 管 φ 150×φ 75 フランジGF形		個			
	1				
メカポリエチレンジョイント φ 150 HPPE φ 150×WEETA φ 150S		個			
	2				
メカポリプロピレンジョイント φ 150		個			
	2				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配水用ポリエチレン管 PE片受口付ソフトシル仕切弁 φ150		個			
	2				
ｼﾞ式弁筐 U-51 ｼｯｸｼﾞ式／市章入、管種・口径表示		個			
	3				
ｼﾞ式弁筐用台座 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 A-1		個			
	3				
不斷水制水弁 鋳鉄管 φ150		基			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ポ リエチレン管(融着接合)布設 据付工 150mm, 無	68.3	m			第36号施工表
ポ リエチレン管(融着接合)布設 継手工 150mm, 2口継手(標準), 無	4	箇所			第37号施工表
ポ リエチレン管(融着接合)布設 継手工 150mm, 1口継手, 無	29	箇所			第38号施工表
ポ リエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 150mm, 無	6	口			第39号施工表
鋳鉄管布設 メカニカル継手接合 150mm, 離脱防止継手 及びU形φ700-1200, 特殊押輪, 4 本, 4 本, 無, 無	2	口			第40号施工表
ポ リエチレン管切断 150mm, 無	13	口			第1号施工表
鋳鉄管切断 エンジンカッター使用, 150mm	2	口			第41号施工表
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 設置, 150mm, クレーン付トラッ ク4t積2.9t吊(標準), 無	2	基			第42号施工表
ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 3号, 有	3	箇所			第44号施工表
不断水制水弁挿入工 鋳鉄管 φ150 昼間	1	箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
管明示テープ工 HPPEφ150		m			第27号特殊施工
材工共 4箇所/本 天端明示無	70.2				
管明示シート工		m			第28号特殊施工
材工共	69.0				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	137.6	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.18	m3			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	41.7	m2			第2号施工表
As殻運搬処理	2.09	m3			第20号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	57	m3			第6号施工表
発生土運搬処理	57	m3			第21号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	12	m3			第22号特殊施工
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 購入土, 砂, 再生砂, 133 m3/100m3, ク ロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	28	m3			第9号施工表
下層路盤工 (t=20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 20 m3/100m2	39	m2			第47号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t=30cm)		m2			第12号施工表
3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 30 m3/100m2	2				
上層路盤工 (t=20cm)		m2			第14号施工表
2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m3/100m2	42				
舗装工(人力) t=5cm 車道		m2			第15号施工表
50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, フライムコト(PK-3), 有	42				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)		m			第48号施工表
3.0m以下, クロー型山積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準値)	1.6				
軽量鋼矢板引抜き工(機械施工)		m			第49号施工表
3.0m以下, バックホウ 山積0.28m ³ , 排出ガス対策型(第2次基準値)	1.6				
支保材(軽量金属製)設置・撤去工		m			第31号特殊施工
水圧式ハイdraulic、2段 (3.5m以下)	1.6				
軽量鋼矢板賃料		t			第29号特殊施工
	1.699				
支保材 (軽量金属製) 賃料		式			第30号特殊施工
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
急速空気弁 SUS316 φ75	1	個			
消火栓補修弁 ステンレス製 φ75×H100	1	個			
フランジ用合金(FSA) GF1号 φ75 7.5k	1	組			
フランジ補強金具 φ75	1	個			
制水弁・空気弁用鉄蓋 円形 市章入 T-25 50G-10L	1	個			
円形鉄蓋用下枠 調整リング 50K 50-50K	1	個			
円形鉄蓋用下枠 上部 200A 50-200A	1	個			
円形鉄蓋用下枠 下部 200C 50-200C	1	個			
円形鉄蓋用下枠 底板 50-40S	1	個			
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
空気弁及び空気弁座設置 設置, 機械施工(標準), 75mm, 空気 弁・空気弁座設置, 無		基			第50号施工表
	1				
鉄蓋設置 設置, 円形 3号 500mm		個			第51号施工表
	1				
レジンCo製ボックス		箇所			第32号特殊施工
	1				
铸铁管布設 フランジ継手接合 JWWA 7.5K, 75(80)mm, 無		口			第52号施工表
	2				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用硬質塩化ビニル管 HI直管 φ75 L=4000		本			
	1				
硬質塩化ビニル管 TS90° エルボ HI φ75		個			
	3				
鋳鉄製MFジョイント φ75		個			
	1				
フランジ用合金(FSA) 全面型 布 入り φ75 7.5k		組			
	1				
フランジ用合金(FSA) GF1号 φ75 7.5k		組			
	1				
配水用ポリエチレン管 直管 φ75×5000		本			
	1				
配水用ポリエチレン管 EFソケット φ75		個			
	1				
配水用ポリエチレン管 EFフランジ短管 φ75 G形：グーパ形 7.5K		個			
	1				
フランジ型鋳鉄製ソフトシル仕切弁 φ75		個			
	1				
襯式弁筐 U-51 ハット襯式／市章入、管種・口径表示		個			
	1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ｼﾞ式弁管用台座 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 A-1		個			
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設 据付工 75mm, 無	1.1	m			第53号施工表
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 75mm, 有, 無	1	口			第54号施工表
铸铁管布設 フランジ継手接合 JWWA 7.5K, 75(80)mm, 無	2	口			第55号施工表
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 75mm, 無	5	口			第56号施工表
硬質塩化ビニル管切断 75mm, 無	3	口			第57号施工表
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 75mm, 無	1.1	m			第58号施工表
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 2口継手(標準), 無	1	箇所			第59号施工表
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 1口継手, 無	1	箇所			第60号施工表
ポリエチレン管切断 75mm, 無	1	口			第61号施工表
仕切弁・ハットライ弁設置(縦・横)人力 設置, 75mm, 無	1	基			第62号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 3号, 有		箇所			第44号施工表
	1				
管明示テープ工 HPPE φ75 材工共 4箇所/本 天端明示無		m			第33号特殊施工
	2.4				
管明示シート工 材工共		m			第28号特殊施工
	1.6				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 77mm以上90mm未満, 50mm以上200mm未満		孔			第4号施工P
	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	3.7	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.01	m3			
バックホウ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クローラ型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	1	m2			第2号施工表
As殻運搬処理	0.1	m3			第20号特殊施工
バックホウ掘削積込 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	1	m3			第6号施工表
発生土運搬処理	1	m3			第21号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	0.2	m3			第22号特殊施工
管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 購入土, 砂, 再生砂, 133 m3/100m3, ク ローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	0.3	m3			第9号施工表
下層路盤工 (t=20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 20 m3/100m2	1	m2			第47号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工 (t=20cm)		m2			第14号施工表
2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m3/100m2	1				
舗装工(人力) t=5cm 車道		m2			第15号施工表
50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	1				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル付分水栓 ホール式 鋳鉄用 φ150×φ50 可撓式継手含む 取出部の継手パッキンは金属入		個			
	1				
スリーブ 密着コア 銅ブッシュ φ50		個			
	1				
水道用ポリエチレン管 1種2層管 φ50		m			
	61.6				
水道用ポリエチレン管 1種2層管 φ25		m			
	14.3				
水道用ポリエチレン管 1種2層管 φ20		m			
	4.5				
スリースパルプ φ50		個			
	3				
乙止栓（ガイドナット・ユニオン共） φ25		個			
	2				
乙止栓（ガイドナット・ユニオン共） φ20		個			
	3				
水道用ポリエチレン管 金属継手 ソケット φ50		個			
	7				
水道用ポリエチレン管 金属継手 ソケット φ25		個			
	4				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
水道用ポリエチレン管 金属継手 ソケット φ 20	6	個			
水道用ポリエチレン管 金属継手 エルボ φ 50×90°	7	個			
水道用ポリエチレン管 金属継手 エルボ φ 25×90°	6	個			
水道用ポリエチレン管 金属継手 エルボ φ 20×90°	6	個			
水道用ポリエチレン管 金属継手 チーズ φ 50×φ 50	1	個			
水道用ポリエチレン管 金属継手 チーズ φ 50×φ 25	1	個			
水道用ポリエチレン管 金属継手 チーズ φ 50×φ 20	3	個			
水道用ポリエチレン管 金属継手 ハイフ エント φ 50	1	個			
砲金キャップ φ 50	1	個			
PVジョイント φ 50 異種管用継手 ポリ管・塩化ビニル管用メカ ル形	1	個			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
PVジョイント φ25		個			
異種管用継手 ポリ管・塩化ビ管用メカニカル形	2				
PVジョイント φ20		個			
異種管用継手 ポリ管・塩化ビ管用メカニカル形	3				
硬質塩化ビニル管 ユニオンソケットHI φ50		個			
	1				
硬質塩化ビニル管 ユニオンソケットHI φ25		個			
	2				
硬質塩化ビニル管 ユニオンソケットHI φ20		個			
	3				
硬質塩化ビニル管 TSキャップ HI φ50		個			
	1				
硬質塩化ビニル管 TSキャップ HI φ25		個			
	2				
硬質塩化ビニル管 TSキャップ HI φ20		個			
	3				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み 鋳鉄管, 50mm, 150mm, 無	1	箇所			第64号施工表
ポリエチレン管布設 据付工 50mm, 無	61.6	m			第65号施工表
止水栓取付け 止水栓のみ取付け, PP用, 50mm, 無	3	箇所			第66号施工表
ポリエチレン管布設 継手工 50mm, 無	31	口			第67号施工表
小口径管ねじ込み接合 25mm, 無	2	口			第68号施工表
止水栓取付け 止水栓のみ取付け, PP用, 25mm, 無	2	箇所			第69号施工表
止水栓取付け 止水栓のみ取付け, PP用, 20mm, 無	3	箇所			第70号施工表
ポリエチレン管布設 継手工 25mm, 無	16	口			第71号施工表
ポリエチレン管布設 継手工 20mm, 無	18	口			第72号施工表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 50mm, 無	12	口			第73号施工表 φ 50以下

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 50mm, 有, 無	12	口			第74号施工表 φ 50以下
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 50mm, 無	2	口			第75号施工表
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm, 無	4	口			第76号施工表
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 20mm, 無	6	口			第77号施工表
ポリエチレン管布設 据付工 25mm, 無	14.3	m			第78号施工表
ポリエチレン管布設 据付工 20mm, 無	4.5	m			第79号施工表
ポリエチレン管切断 50mm, 無	17	口			第80号施工表
ポリエチレン管切断 25mm, 無	10	口			第81号施工表
ポリエチレン管切断 20mm, 無	12	口			第82号施工表
硬質塩化ビニル管切断 50mm, 無	1	口			第83号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管切断 25mm, 無	2	口			第84号施工表
硬質塩化ビニル管切断 20mm, 無	3	口			第85号施工表
側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	93	枚			第86号施工表
コンクリート穴あけ 穴あけ(直径2.5cm 厚さ12cm)	7	箇所			第87号施工表
コンクリート工 生コンクリート各種, 一般養生	0.01	m ³			第88号施工表
ポリエチレン管(撤去)切断 50mm, 無	12	口			第90号施工表
撤去管吊上積込(ポリエチレン管) 50mm, 無	61.6	m			第91号施工表
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	48	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.06	m3			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	27	m2			第2号施工表
As殻運搬処理	1	m3			第20号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	7	m3			第6号施工表
発生土運搬処理	7	m3			第21号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	0.07	m3			第22号特殊施工
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 購入土, 砂, 再生砂, 133 m3/100m3, ク ロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	0.4	m3			第9号施工表
下層路盤工 (t=5cm) 1 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 5 m3/100m2	26	m2			第92号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
下層路盤工 (t=20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 20 m3/100m2	1	m2			第47号施工表
上層路盤工 (t=20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m3/100m2	27	m2			第14号施工表
舗装工(人力) t=5cm 車道 50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, フォライムコート(PK-3), 有	27	m2			第15号施工表
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
給水用ポリエチレン管 EFﾌﾟﾗｸﾞ付きサﾄﾞﾙ φ 100×φ 50		個			
	1				
給水用ポリエチレン管 EFﾌﾟﾗｸﾞ付きサﾄﾞﾙ φ 150×φ 25		個			
	5				
給水用ポリエチレン管 直管 φ 50 L=5000		本			
	2				
給水用ポリエチレン管 直管 φ 25 L=5000		本			
	7				
給水用ポリエチレン管 EFソケット φ 50		個			
	3				
給水用ポリエチレン管 EFソケット φ 25		個			
	5				
PE挿し口付スリースﾊﾞﾙﾌﾞ φ 50		個			
	1				
給水用ポリエチレン管 EF90° エﾙﾎﾞｰ φ 50		個			
	4				
給水用ポリエチレン管 EF90° エﾙﾎﾞｰ φ 25		個			
	12				
PVｼﾞｮｲﾝﾄ φ 50 異種管用継手 ポリ管・塩化ビニ管用メカニカル形		個			
	1				

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
PVジョイント φ25 異種管用継手 ポリ管・塩化ビ管用メカ ル形	2	個			
PVジョイント φ25×φ20 異種管用継手 ポリ管・塩化ビ管用メカ ル形	3	個			
硬質塩化ビニル管 TSキャップ HI φ50	1	個			
硬質塩化ビニル管 TSキャップ HI φ25	2	個			
硬質塩化ビニル管 TSキャップ HI φ20	3	個			
襯式弁筐 U-51 ノカット襯式ノ市章入、管種・口径表示	1	個			
襯式弁筐用台座 コンクリート製 A-1	1	個			
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 25mm, 150mm, 無	1	箇所			第93号施工表
サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 50mm, 150mm, 無	5	箇所			第94号施工表
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 50mm, 無	10	m			第95号施工表
ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 25mm, 無	30.1	m			第96号施工表
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 50mm, 2口継手(標準), 無	7	箇所			第97号施工表
ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 25mm, 2口継手(標準), 無	17	箇所			第98号施工表
ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 50mm, 無	12	口			第73号施工表 φ 50以下
硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 50mm, 有, 無	12	口			第74号施工表 φ 50以下
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 50mm, 無	1	口			第75号施工表
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm, 無	2	口			第76号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 20mm, 無	3	口			第77号施工表
ポリエチレン管切断 50mm, 無	6	口			第80号施工表
ポリエチレン管切断 25mm, 無	17	口			第81号施工表
硬質塩化ビニル管切断 50mm, 無	1	口			第83号施工表
硬質塩化ビニル管切断 25mm, 無	2	口			第84号施工表
硬質塩化ビニル管切断 20mm, 無	3	口			第85号施工表
仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 50mm, 無	1	基			第99号施工表
ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 3号, 有	1	箇所			第44号施工表
管明示シート工 材工共	37.7	m			第28号特殊施工
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	75.4	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.1	m3			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	23	m2			第2号施工表
As殻運搬処理	1	m3			第20号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	19	m3			第6号施工表
発生土運搬処理	19	m3			第21号特殊施工
管路埋戻 (機械投入人力転圧)	3	m3			第22号特殊施工
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 購入土, 砂, 再生砂, 133 m3/100m3, ク ロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	7	m3			第9号施工表
下層路盤工 (t=20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 20 m3/100m2	23	m2			第47号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
上層路盤工 (t=20cm)		m ²			第14号施工表
2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m ³ /100m ²	23				
舗装工(人力) t=5cm 車道		m ²			第15号施工表
50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	23				
合 計		箇所			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 200mm, クレーン付トラッ ク4t積2.9t吊(標準), 無	1	基			第100号施工表
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 150mm, クレーン付トラッ ク4t積2.9t吊(標準), 無	2	基			第101号施工表
鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 100mm以下, クレーン付トラッ ク4t積2.9t吊(標準), 無	2	基			第102号施工表
ねじ式弁筐設置 撤去, A・B形 3号, 有	3	箇所			第103号施工表
鉄蓋設置 撤去, 角形 3号 700×500mm	2	個			第104号施工表
レジンCo製ボックス撤去(角形)	2	箇所			第34号特殊施工
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 200mm, クレーン付トラッ4t積2.9t吊(標 準), 無	6.8	m			第110号施工表
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 150mm, クレーン付トラッ4t積2.9t吊(標 準), 無	62.2	m			第111号施工表
撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 75mm以下, クレーン付トラッ4t積2.9t吊(標 準), 無	3.3	m			第112号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
铸铁管(撤去)切断 タクタイル铸铁管(FCD), エンジンカッター使用, 200mm	2	口			第113号施工表
铸铁管(撤去)切断 タクタイル铸铁管(FCD), エンジンカッター使用, 150mm	13	口			第114号施工表
铸铁管(撤去)切断 タクタイル铸铁管(FCD), エンジンカッター使用, 75mm	1	口			第115号施工表
铸铁管廃材処分費	2.468	t			第35号特殊施工
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	49.8	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は溶融含まず]	0.1	m3			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	9	m2			第2号施工表
As殻運搬処理	0.5	m3			第20号特殊施工
バックホ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	18	m3			第6号施工表
発生土運搬処理	18	m3			第21号特殊施工
管路埋戻(機械埋戻・バックホ) 購入土, 砂, 再生砂, 133 m3/100m3, ク ロー型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)	14	m3			第9号施工表
下層路盤工 (t=30cm) 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシュラン RC-40, 30 m3/100m2	9	m2			第12号施工表
上層路盤工 (t=20cm) 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m3/100m2	9	m2			第14号施工表

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装工(人力) t=5cm 車道		m2			第15号施工表
50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	9				
合 計		式			

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	22.2	m			第1号施工P
アスファルト切断濁水処分費 中間処理後, 最終処分場に搬入 [焼却 又は熔融含まず]	0.03	m3			
バックホ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山 積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準 値)	370	m2			第2号施工表
As殻運搬処理	19	m3			第20号特殊施工
不陸整正 有り, 17mm以上21mm未満, 再生粒度調 整碎石 RM-40, 全ての費用	370	m2			第5号施工P
表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費 用	370	m2			第6号施工P
合 計		式			

第28号一位代価表

交通誘導警備員 B

100.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			
	(1		当り		

第9501号一位代価表

仮設材等運搬（往路）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，10 km，km，12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第116号施工表
	11.2				往路
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し（片道分）		t			第117号施工表
	11.2				
合 計		式			

第9502号一位代価表

仮設材等運搬（復路）

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 関東・中部・近畿，10 km，km，12m以内，各種（実数入力），0，無		t			第116号施工表
	11.2				復路
仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し（片道分）		t			第117号施工表
	11.2				
合 計		式			

第9503号一位代価表

通水試験

2,000.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
通水試験工(径800mm以下)		日			第118号施工表
無(既設管と連絡して給水車不要), 無					
合 計		m			
	(1		当り		
					)

第9504号一位代価表

気密試験

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
模擬管試験費		式			
通線 模擬管挿入工	1				
気密試験費		式			
WEETA Wφ150S	1				
合 計		式			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管切断 1.00 口 当り

(WJ107070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ舗装版直接掘削・積込 100.00 m2 当り

(WJ501040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第3号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	舗装厚	0cm超え10cm以下
J02	バックホウ機種	クローラ型山積0.28m3
J03	バックホウ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 1.00 時間 当り

(WJ501041)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	時間	当り		

条件名称

J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称

クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土・As塊・Co塊処理 10.00 m3 当り

(WJ501030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 4t 良好		日			第5号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称

J01 施工区分
J02 ダンプトラック規格
J03 積込機種
J04 DID区間の有無
J12 運搬距離(4t) 山積0.28m3
DID有
J19 タイヤ損耗費
J20 処分費計上の有無

入力名称

As塊・Co塊(無筋)
4t積
バックホウ山積0.28m3
有
4.5km以下
良好
無

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) ダンプトラック運転 4t

1.00 日 当り

(WJ501031)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(一般)		人			
軽油		L			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日		供用日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称
J01 タイヤ損耗費

入力名称
良好

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ掘削積込

100.00 m3 当り

(WJ501010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第7号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0007 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 時間 当り

(WJ501013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ) [標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	時間	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0008 号 一位代価表(施工歩掛表) 発生土・As塊・Co塊処理 10.00 m3 当り

(WJ501030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運転 4t 良好		日			第5号施工表
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工区分	土砂
J02	ダンプトラック規格	4t積
J03	積込機種	バックホウ山積0.28m3
J04	DID区間の有無	有
J12	運搬距離(4t)山積0.28m3	9.0km以下
	DID有	
J19	タイヤ損耗費	良好
J20	処分費計上の有無	無

第 0009 号 一位代価表(施工歩掛表) 管路埋戻(機械埋戻・バックホ)

100.00 m3

当り

(WJ501020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第10号施工表
タンパ 運転		日			第11号施工表
砂 再生	133.000	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m3	当り		

	条件名称	入力名称
J01	埋戻土種別	購入土
J02	土質区分	砂
J03	購入土規格	再生砂
J04	埋戻土数量	133 m3/100m3
J05	バックホ機種	クローラ型山積0.28m3
J06	バックホ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0010 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転

1.00 時間 当り

(WJ501027)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0.28m3		hr			
合 計	1	時間	当り		

条件名称
J01 バックホウ機種
J02 バックホウ規格

入力名称
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0011 号 一位代価表(施工歩掛表) タンパ運転

1.00 日 当り

(WJ501022)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0012 号 一位代価表(施工歩掛表) 路盤工

100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	38.100	m3			
タンパ 運転		日			第13号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	3 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生クラッシャーラン RC-40
J04	路盤材設計量	30 m3/100m2

第 0013 号 一位代価表(施工歩掛表) タンパ 運転

1.00 日 当り

(WJ501052)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		日			
合 計	1	日	当り		

第 0014 号 一位代価表(施工歩掛表)路盤工100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生粒度調整碎石 RM-40	25.400	m3			
クハ 運転		日			第13号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

J01

J02

J03

J04

条件名称
施工層数
施工幅
路盤材料
路盤材設計量

入力名称
2 層
1.8m未満
再生粒度調整碎石 RM-40
20 m3/100m2

第 0015 号 一位代価表(施工歩掛表) 舗装工(人力)

100.00 m2 当り

(WJ501080)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		L			
振動ロー運転		日			第16号施工表
振動コンパクタ運転		日			第17号施工表
諸雑費(その他材料)(率)	1	式			
諸雑費(率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 1層当り仕上り厚
J02 歩車道区分
J03 アスファルト混合物
J04 瀝青材料
J05 砂の散布有無

入力名称
50 mm
車道及び路肩
粗粒度及び密粒度アスファルト混合物
プライムコート(PK-3)
有

第 0016 号 一位代価表(施工歩掛表) 振動ローラ運転

1.00 日 当り

(WJ501081)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
軽油		L			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t		供用日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0017 号 一位代価表(施工歩掛表) 振動コンパクタ運転

1.00 日 当り

(WJ501082)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
ガソリン レギュラー		L			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg		供用日			
諸雑費(まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0018 号 一位代価表(施工歩掛表)

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進
立坑 覆工板設置面積50m2以下)

100.00 m2 当り

(SG000560)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路路面覆工] クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第19号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 バックホウ規格

入力名称
設置
バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山
積0.28m3

第 0019 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ運転 [管路路面覆工]

1.00 日 当り

(SG000576)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

J01 条件名称
バックホウ規格

入力名称
クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)

第 0020 号 一位代価表(施工歩掛表)

覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進
立坑 覆工板設置面積50m2以下)

100.00 m2 当り

(SG000560)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路路面覆工] クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第19号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 バックホウ規格

入力名称
撤去
バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山
積0.28m3

第 0021 号 一位代価表(施工歩掛表) 覆工板開閉工 (推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 100.00 m2 当り
(SG000565)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路路面覆工] クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称 入力名称
J01 クレーン区分 バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3
J02 作業区分 開け

第 0022 号 一位代価表(施工歩掛表) 覆工板開閉工 (推進立坑 覆工板設置面積50m2以下) 100.00 m2 当り
(SG000565)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
バックホウ運転 [管路路面覆工] クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3 (平積0.2m3)		日			第19号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称 入力名称
J01 クレーン区分 バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m3
J02 作業区分 閉め

第 0023 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋼材設置撤去工

10.00 t 当り

(SG005200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
溶接工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ ブ型] 25t吊		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	t	当り		

J01 条件名称
作業区分

入力名称
設置・撤去工

春日部市

(WB251010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
電動式バイブロハンマ杭打機運転 発動発電機, 標準		hr			第25号施工表
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]排 出ガス対策型(第1次) 17/20kVA		日			第26号施工表
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊		hr			第27号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 矢板の長さ(L)(実数入力)	3.5 m
J02 矢板根入長(t)(実数入力)	1.51 m
J03 矢板の種類	軽量鋼矢板333mm
J04 レキ質・砂・砂質土根入 長(L1)(実数)	1.2 m
J05 粘性土根入長(L2)(実数入 力)	0.3 m
J06 レキ質・砂・砂質土加 重N値(N1)(実数)	5
J07 粘性土加重平均N値(N2)(実 数)	0
J08 作業条件(障害の程度)	なし
J09 作業条件(作業難易度)	普通
J10 作業条件(足場の状況)	良
J11 作業条件(施工規模)	100枚未満
J12 トラッククレーンの有無	有
J13 使用電源	発動発電機
J14 杭打機供用日当り運転時間	標準
J16 トラッククレーン供用日 当り運転時間	標準

第 0025 号 一位代価表(施工歩掛表)

電動式バイプロハンマ杭打機運転

1.00 hr 当り

(WK250200)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
バイプロハンマ(単体)[電動式・普通型] 108～127kN 15kW		hr			JAC
クローラクレーン[機械駆動ウィンチ・ラチスジブ] 16t吊		hr			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	hr	当り		

条件名称
J01 使用電源
J02 杭打機供用日当り運転時間

入力名称
発動発電機
標準

第 0026 号 一位代価表(施工歩掛表)

発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA

1.00 日 当り

(K1510026)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA		日			JAC
合 計	1	日	当り		

第 0027 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊

1.00 hr 当り

(K0402010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊		hr			JAC
合 計	1	hr	当り		

(WB251020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
電動式バイブロハンマ杭打機運転 発動発電機, 標準		hr			第25号施工表
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA		日			第26号施工表
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊		hr			第27号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 矢板の長さ(L)(実数入力)	3.5 m
J02 矢板根入長(t)(実数入力)	1.51 m
J03 矢板の種類	軽量鋼矢板333mm
J04 レキ質・砂・砂質土根入長(L1)(実数)	1.2 m
J05 粘性土根入長(L2)(実数入力)	0.3 m
J06 作業条件(障害の程度)	なし
J07 作業条件(作業難易度)	普通
J08 作業条件(足場の状況)	良
J09 作業条件(施工規模)	100枚未満
J10 トラッククレーンの有無	有
J11 使用電源	発動発電機
J12 杭打機供用日当り運転時間	標準
J14 トラッククレーン供用日当り運転時間	標準

第 0029 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板打込工 10.00 枚 当り

(WB251010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
電動式バイブロハンマ杭打機運転 発動発電機，標準		hr			第25号施工表
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA		日			第26号施工表
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊		hr			第27号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 矢板の長さ(L)(実数入力)	4.5 m
J02 矢板根入長(t)(実数入力)	1.89 m
J03 矢板の種類	軽量鋼矢板333mm
J04 レキ質・砂・砂質土根入長(L1)(実数)	1.2 m
J05 粘性土根入長(L2)(実数入力)	1.3 m
J06 レキ質・砂・砂質土加重N値(N1)(実数)	5
J07 粘性土加重平均N値(N2)(実数)	0
J08 作業条件(障害の程度)	なし
J09 作業条件(作業難易度)	普通
J10 作業条件(足場の状況)	良
J11 作業条件(施工規模)	100枚未満
J12 トラッククレーンの有無	有
J13 使用電源	発動発電機
J14 杭打機供用日当り運転時間	標準
J16 トラッククレーン供用日当り運転時間	標準

(WB251020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
電動式バイブロハンマ杭打機運転 発動発電機, 標準		hr			第25号施工表
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA		日			第26号施工表
トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊		hr			第27号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称	入力名称
J01 矢板の長さ(L)(実数入力)	4.5 m
J02 矢板根入長(t)(実数入力)	1.89 m
J03 矢板の種類	軽量鋼矢板333mm
J04 レキ質・砂・砂質土根入長(L1)(実数)	1.2 m
J05 粘性土根入長(L2)(実数入力)	1.3 m
J06 作業条件(障害の程度)	なし
J07 作業条件(作業難易度)	普通
J08 作業条件(足場の状況)	良
J09 作業条件(施工規模)	100枚未満
J10 トラッククレーンの有無	有
J11 使用電源	発動発電機
J12 杭打機供用日当り運転時間	標準
J14 トラッククレーン供用日当り運転時間	標準

第 0031 号 一位代価表(施工歩掛表)

発動発電機[ディーゼルエンジン駆
動]4.5/5kVA

1.00 日 当り

(WJ810006)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆 動] 4.5/5kVA		日			
合 計	1	日	当り		

第 0032 号 一位代価表(施工歩掛表) 充填工(その他工事)

1.00 m3 当り

(WJ503095)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
充填材 エアミルク	1.000	m3			
グラウトポンプ[二筒複動ピストン式] 吐出量200L/min		日			
グラウトミキサ[並列2槽式] 攪拌容量300L×2槽		日			
発動発電機運転		日			第33号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 工事区分
J02 充填材種別

入力名称
既設管内配管(PIP)工事
エアミルク

第 0033 号 一位代価表(施工歩掛表) 発動発電機運転

1.00 日 当り

(WJ503022)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
軽油		L			
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA		日			
合 計	1	日	当り		

第 0034 号 一位代価表(施工歩掛表) 充填設備据付撤去工(その他工事)

1.00 箇所 当り

(WJ503100)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
クレーン装置付トラック運転		日			第35号施工表
合 計	1	箇所	当り		

第 0035 号 一位代価表(施工歩掛表) クレーン装置付トラック運転

1.00 日 当り

(WJ503120)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2.9t		日			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0036 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工

10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 配管工労務単価補正

入力名称
150mm
無

第 0037 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称

J01 呼び径

J02 継手口

J03 配管工労務単価補正

入力名称

150mm

2口継手(標準)

無

第 0038 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称

J01 呼び径

J02 継手口

J03 配管工労務単価補正

入力名称

150mm

1口継手

無

第 0039 号 一位代価表(施工歩掛表)

ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工

1.00 口 当り

(WJ105050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称		入力名称	
J01	呼び径	150mm	
J02	配管工労務単価補正	無	

第 0040 号 一位代価表(施工歩掛表)

铸铁管布設(メカニカル継手接合)

1.00 口 当り

(WJ102030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称		入力名称	
J01	呼び径	150mm	
J02	継手区分	離脱防止継手及びU形φ700-1200	
J05	押輪区分	特殊押輪	
J06	押しボルト本数	4 本	
J07	T頭ボルト本数	4 本	
J08	非耐震継手の耐震型補強金具	無	
J09	配管工労務単価補正	無	

第 0041 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管切断 1.00 口 当り

(WJ107010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機 エンジンカッター〔既設管撤去〕 機械損料		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	カッター種類	エンジンカッター使用
J02	呼び径	150mm

第 0042 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 1.00 基 当り

(WJ108010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストラック4t級 吊能力2.9t		時間			第43号施工表
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	150mm
J04	使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
J10	配管工労務単価補正	無

第 0043 号 一位代価表(施工歩掛表)

トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t

1.00 時間 当り

(WJ802013)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t		hr			
合 計	1	時間	当り		

第 0044 号 一位代価表(施工歩掛表)

ねじ式弁篋設置

1.00 箇所 当り

(WJ108130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 ねじ式弁篋種類
J03 底版の有無

入力名称
設置
A・B形 3号
有

第 0045 号 一位代価表(施工歩掛表)

ポリエチレン管布設 管明示テープ工

100.00 m 当り

(WJ105060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径

入力名称
φ150mm

第 0046 号 一位代価表(施工歩掛表) 管明示シート工

100.00 m 当り

(WJ102140)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

第 0047 号 一位代価表(施工歩掛表) 路盤工

100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	25.400	m3			
クバ 運転		日			第13号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

条件名称
J01 施工層数
J02 施工幅
J03 路盤材料
J04 路盤材設計量

入力名称
2 層
1.8m未満
再生クラッシャーラン RC-40
20 m3/100m2

第 0048 号 一位代価表(施工歩掛表)

軽量鋼矢板たて込み工(機械施工)

100.00 m

当り

(WJ101021)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策 型(第2次基準値)		時間			第7号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

J01 条件名称
掘削深
J02 バックホ機種
J03 バックホ規格

入力名称
3.0m以下
クローラ型山積0.28m3
排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0049 号 一位代価表(施工歩掛表) 軽量鋼矢板引抜き工(機械施工) 100.00 m 当り

(WJ101022)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
バックホ運転 クローラ型山積0.28m3、排出ガス対策型(第2次基準値)		時間			第7号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	掘削深	3.0m以下
J02	使用機械	バックホ 山積0.28m3
J05	バックホ規格	排出ガス対策型(第2次基準値)

第 0050 号 一位代価表(施工歩掛表) 空気弁及び空気弁座設置 1.00 基 当り

(WJ108060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4t級 吊能力2.9t		時間			第43号施工表
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	基	当り		

J01

J02

J03

J04

J05

条件名称
作業区分
施工条件
呼び径
設置条件
配管工労務単価補正

入力名称
設置
機械施工(標準)
75mm
空気弁・空気弁座設置
無

第 0051 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄蓋設置

1.00 個 当り

(WJ108090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
蓋	1.000	個			
モルタル 1:1	0.007	m3			
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	個	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	鉄蓋種類	円形 3号 500mm

第 0052 号 一位代価表(施工歩掛表) 铸铁管布設 フランジ継手接合

1.00 口 当り

(WJ102050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
SUSボルト M16×75	4.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管の規格	JWWA 7.5K
J02	呼び径	75(80)mm
J03	配管工労務単価補正	無

第 0053 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ104010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 75mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0054 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 1.00 口 当り

(WJ104030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 75mm

J02 離脱防止金具の使用の有無 有

J03 配管工労務単価補正 無

第 0055 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管布設 フランジ継手接合

1.00 口 当り

(WJ102050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
フランジ形継手用ボルト M16×75	4.000	本			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	管の規格	JWWA 7.5K
J02	呼び径	75(80)mm
J03	配管工労務単価補正	無

第 0056 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工

2.00 口 当り

(WJ104020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0057 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管切断 1.00 口 当り

(WJ107060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 75mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0058 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 75mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0059 号 一位代価表(施工歩掛表)

ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工

1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 継手口
J03 配管工労務単価補正

入力名称
75mm
2口継手(標準)
無

第 0060 号 一位代価表(施工歩掛表)

ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工

1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 継手口
J03 配管工労務単価補正

入力名称
75mm
1口継手
無

第 0061 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管切断 1.00 口 当り

(WJ107070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 75mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0062 号 一位代価表(施工歩掛表) 仕切弁・パタライ弁設置(縦・横)人力 1.00 基 当り

(WJ108030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	基	当り		

条件名称 入力名称

J01 作業区分 設置

J02 呼び径 75mm

J03 配管工労務単価補正 無

第 0063 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管布設 管明示テープ工 100.00 m 当り
(WJ105060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称 入力名称
J01 呼び径 ϕ 75mm

第 0064 号 一位代価表(施工歩掛表) ナット分水栓建込み 1.00 箇所 当り
(WJ504010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称 入力名称
J01 配水管種 鋳鉄管
J02 分水栓呼び径 50mm
J03 配水管呼び径 150mm
J04 配管工労務単価補正 無

第 0065 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ105010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0066 号 一位代価表(施工歩掛表) 止水栓取付け 1.00 箇所 当り

(WJ504020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	取付け区分	止水栓のみ取付け
J02	止水栓種類	PP用
J03	呼び径	50mm
J04	配管工労務単価補正	無

第 0067 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管布設 継手工 1.00 口 当り

(WJ105020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0068 号 一位代価表(施工歩掛表) 小口径管ねじ込み接合 2.00 口 当り

(WJ103023)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 25mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0069 号 一位代価表(施工歩掛表) 止水栓取付け

1.00 箇所 当り

(WJ504020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	取付け区分	止水栓のみ取付け
J02	止水栓種類	PP用
J03	呼び径	25mm
J04	配管工労務単価補正	無

第 0070 号 一位代価表(施工歩掛表) 止水栓取付け

1.00 箇所 当り

(WJ504020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	取付け区分	止水栓のみ取付け
J02	止水栓種類	PP用
J03	呼び径	20mm
J04	配管工労務単価補正	無

第 0071 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管布設 継手工

1.00 口 当り

(WJ105020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0072 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管布設 継手工

1.00 口 当り

(WJ105020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	20mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0073 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工

1.00 口 当り

(WJ105050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0074 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 RR継手工

1.00 口 当り

(WJ104030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm
J02	離脱防止金具の使用の有無	有
J03	配管工労務単価補正	無

第 0075 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工

2.00 口 当り

(WJ104020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0076 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工

2.00 口 当り

(WJ104020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	25mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0077 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 2.00 口 当り

(WJ104020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 20mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0078 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ105010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 25mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0079 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ105010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 20mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0080 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管切断 1.00 口 当り

(WJ107070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0081 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管切断 1.00 口 当り

(WJ107070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 25mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0082 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管切断 1.00 口 当り

(WJ107070)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 20mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0083 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管切断 1.00 口 当り

(WJ107060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0084 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管切断 1.00 口 当り

(WJ107060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 25mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0085 号 一位代価表(施工歩掛表) 硬質塩化ビニル管切断 1.00 口 当り

(WJ107060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称

J01 呼び径

J02 配管工労務単価補正

入力名称

20mm

無

第 0086 号 一位代価表(施工歩掛表) 側溝蓋撤去・設置 100.00 枚 当り

(WB433430)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	枚	当り		

条件名称

J01 側溝蓋1枚当り質量

入力名称

40kg以上80kg以下

第 0087 号 一位代価表(施工歩掛表) コンクリート穴あけ 1.00 箇所 当り

(WE112201)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
はつり工		人			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 作業種別

入力名称
穴あけ(直径2.5cm 厚さ12cm)

第 0088 号 一位代価表(施工歩掛表) コンクリート工

10.00 m3 当り

(WB472510)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
型わく工		人			
とび工		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
生コンクリート 18-8-25(20) 【60%以下】	10.200	m3			
コンクリートポンプ車運転		日			第89号施工表
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	m3	当り		

条件名称
J01 生コンクリート規格
J02 養生区分

入力名称
生コンクリート各種
一般養生

第 0089 号 一位代価表(施工歩掛表) コンクリートポンプ車運転

1.00 日 当り

(WK470100)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
運転手(特殊)		人			
軽油		L			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m ³ /h		供用日			JAC
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	日	当り		

第 0090 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(撤去)切断

1.00 口 当り

(WJ109170)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 配管工労務単価補正

入力名称
50mm
無

第 0091 号 一位代価表(施工歩掛表) 撤去管吊上積込(ホリチン管) 10.00 m 当り

(WJ109240)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	50mm
J02	配管工労務単価補正	無

第 0092 号 一位代価表(施工歩掛表) 路盤工 100.00 m2 当り

(WJ501050)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
再生クラッシャーラン RC-40	6.350	m3			
クンパ 運転		日			第13号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m2	当り		

	条件名称	入力名称
J01	施工層数	1 層
J02	施工幅	1.8m未満
J03	路盤材料	再生クラッシャーラン RC-40
J04	路盤材設計量	5 m3/100m2

第 0093 号 一位代価表(施工歩掛表) サドル分水栓建込み

1.00 箇所 当り

(WJ504010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 配水管種	ポリエチレン管
J02 分水栓呼び径	25mm
J03 配水管呼び径	150mm
J04 配管工労務単価補正	無

第 0094 号 一位代価表(施工歩掛表) サドル分水栓建込み

1.00 箇所 当り

(WJ504010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称	入力名称
J01 配水管種	ポリエチレン管
J02 分水栓呼び径	50mm
J03 配水管呼び径	150mm
J04 配管工労務単価補正	無

第 0095 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 50mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0096 号 一位代価表(施工歩掛表) ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 10.00 m 当り

(WJ105030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	m	当り		

条件名称 入力名称

J01 呼び径 25mm

J02 配管工労務単価補正 無

第 0097 号 一位代価表(施工歩掛表)

ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工

1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 継手口
J03 配管工労務単価補正

入力名称
50mm
2口継手(標準)
無

第 0098 号 一位代価表(施工歩掛表)

ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工

1.00 箇所 当り

(WJ105040)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	箇所	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 継手口
J03 配管工労務単価補正

入力名称
25mm
2口継手(標準)
無

第 0099 号 一位代価表(施工歩掛表) 仕切弁・パタライ弁設置(縦・横)人力 1.00 基 当り
(WJ108030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	設置
J02	呼び径	50mm
J03	配管工労務単価補正	無

第 0100 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 1.00 基 当り
(WJ108010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4t級 吊能力2.9t		時間			第43号施工表
合 計	1	基	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	呼び径	200mm
J04	使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
J10	配管工労務単価補正	無

第 0101 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 1.00 基 当り

(WJ108010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4t級 吊能力2.9t		時間			第43号施工表
合 計	1	基	当り		

条件名称

J01 作業区分

J02 呼び径

J04 使用機械

J10 配管工労務単価補正

入力名称

撤去

150mm

クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)

無

第 0102 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 1.00 基 当り

(WJ108010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベ-ストトラック4t級 吊能力2.9t		時間			第43号施工表
合 計	1	基	当り		

条件名称

J01 作業区分

J02 呼び径

J04 使用機械

J10 配管工労務単価補正

入力名称

撤去

100mm以下

クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)

無

第 0103 号 一位代価表(施工歩掛表) ねじ式弁筐設置

1.00 箇所 当り

(WJ108130)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	箇所	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	ねじ式弁筐種類	A・B形 3号
J03	底版の有無	有

第 0104 号 一位代価表(施工歩掛表) 鉄蓋設置

1.00 個 当り

(WJ108090)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	個	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	鉄蓋種類	角形 3号 700×500mm

第 0105 号 一位代価表(施工歩掛表) レジンCo製ボックス設置(角形)

1.00 個 当り

(WJ108110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	個	当り		

	条件名称	入力名称
J01	作業区分	撤去
J02	レジンコンクリート製ボックス種類	角形 3号 調整リング 700×500×50

第 0106 号 一位代価表(施工歩掛表) レジンCo製ボックス設置(角形)

1.00 個 当り

(WJ108110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 レジンコンクリート製ボックス種類

入力名称
撤去
角形 3号 上部壁 700×500×200

第 0107 号 一位代価表(施工歩掛表) レジンCo製ボックス設置(角形)

1.00 個 当り

(WJ108110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 レジンコンクリート製ボックス種類

入力名称
撤去
角形 3号 中部壁 700×500×200

第 0108 号 一位代価表(施工歩掛表) レジンCo製ボックス設置(角形)

1.00 個 当り

(WJ108110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 レジンコンクリート製ボックス種類

入力名称
撤去
角形 3号 下部壁 700×500×400

第 0109 号 一位代価表(施工歩掛表) レジンCo製ボックス設置(角形)

1.00 個 当り

(WJ108110)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
合 計	1	個	当り		

条件名称
J01 作業区分
J02 レジンコンクリート製ボックス種類

入力名称
撤去
角形 3号 底版 700×500×40

第 0110 号 一位代価表(施工歩掛表) 撤去管吊上積込(铸铁管) 機械

10.00 m 当り

(WJ109060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t		時間			第43号施工表
諸雑費 (まるめ)	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

条件名称
J01 呼び径
J02 使用機械
J08 配管工労務単価補正

入力名称
200mm
クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
無

第 0111 号 一位代価表(施工歩掛表) 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械

10.00 m 当り

(WJ109060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t		時間			第43号施工表
諸雑費（まるめ）	1.000	式			
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	150mm
J02	使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
J08	配管工労務単価補正	無

第 0112 号 一位代価表(施工歩掛表) 撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械

10.00 m 当り

(WJ109060)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能力2.9t		時間			第43号施工表
合 計	1	m	当り		

	条件名称	入力名称
J01	呼び径	75mm以下
J02	使用機械	クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準)
J08	配管工労務単価補正	無

(WJ109010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鑄鉄管切断機 エンジンカッター〔既設管撤去〕 機械損料		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	撤去管材質	ダクタイル鑄鉄管 (FCD)
J02	カッター種類	エンジンカッター使用
J03	呼び径	200mm

第 0114 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管(撤去)切断 1.00 口 当り

(WJ109010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機 エンジンカッター〔既設管撤去〕 機械損料		日			
諸雑費（率・まるめ）	1	式			
合 計	1	口	当り		

J01

J02

J03

条件名称
撤去管材質
カッター種類
呼び径

入力名称
ダクタイル鋳鉄管 (FCD)
エンジンカッター使用
150mm

第 0115 号 一位代価表(施工歩掛表) 鋳鉄管(撤去)切断

1.00 口 当り

(WJ109010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
鋳鉄管切断機 エンジンカッター〔既設管撤去〕 機械損料		日			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	口	当り		

	条件名称	入力名称
J01	撤去管材質	ダクタイル鋳鉄管 (FCD)
J02	カッター種類	エンジンカッター使用
J03	呼び径	75mm

第 0116 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1.00 t 当り

(WB010020)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基本運賃区分A 製品長12m以内 10kmまで	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

	条件名称	入力名称
J01	発注機関区分	関東・中部・近畿
J02	片道運搬距離(実数入力)	10 km
J04	製品長区分	12m以内
J05	運搬割増率	各種(実数入力)
J06	運搬割増率(実数入力)	0
J07	その他の諸料金の有無	無

第 0117 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮設材等の積み取りし費 1.00 t 当り

(WB010030)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
積み取りし費(仮設材等)	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称 入力名称
J01 作業区分 積み取りし(片道分)

第 0118 号 一位代価表(施工歩掛表) 通水試験工(径800mm以下) 1.00 日 当り

(WJ401010)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
配管工		人			
普通作業員		人			
諸雑費 (率・まるめ)	1	式			
合 計	1	日	当り		

条件名称 入力名称
J01 給水車注水有無 無(既設管と連絡して給水車不要)
J02 配管工労務単価補正 無

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 路面覆工
PJ0001

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
覆工板 鋼製滑り止め 補強型 90日以内	m2・月				
		1.1			
整備費 (覆工板) 鋼材滑り止め 補強型	m2				
		1			
合 計	1	m2	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 受桁・桁材質料
PJ0002

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
H形鋼(杭用) 200型(49.9kg/m) 90日以内	t				
		34			
整備費 (H形鋼) 200型	t				
		1			
合 計	1	t	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 軽量鋼矢板 ハイプロハシマ打込引抜工
PJ0004

H=3.50m

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板打込工 3.5 m, 1.51 m, 軽量鋼矢板333mm, 1.2 m, 0.3 m, 5, 0, なし, 普通, 良, 100枚未満, 有, 発動発電機, 標準, 標準	枚				第24号施工表
		38			
軽量鋼矢板引抜工 3.5 m, 1.51 m, 軽量鋼矢板333mm, 1.2 m, 0.3 m, なし, 普通, 良, 100枚未満, 有, 発動発電機, 標準, 標準	枚				第28号施工表
		38			
合 計	1	式	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 軽量鋼矢板 ハイブリッドマ打込引抜工
PJ0005

H=4.50m

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板打込工 4.5 m, 1.89 m, 軽量鋼矢板333mm, 1.2 m, 1.3 m, 5, 0, なし, 普通, 良, 100枚未満, 有, 発動発電機, 標準, 標準	枚				第29号施工表
		20			
軽量鋼矢板引抜工 4.5 m, 1.89 m, 軽量鋼矢板333mm, 1.2 m, 1.3 m, なし, 普通, 良, 100枚未満, 有, 発動発電機, 標準, 標準	枚				第30号施工表
		20			
合 計	1	式	当り		

第 0020 号 一位代価表(特殊施工単価) As殻運搬処理
PJ0020

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土・As塊・Co塊処理 As塊・Co塊(無筋), 4t積, ハイブリッド山積0.28m3, 有, 4.5km以下, 良好, 無	m3				第4号施工表
		100			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	t				
		235			
合 計	1	m3	当り		

第 0021 号 一位代価表(特殊施工単価) 発生土運搬処理
PJ0021

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土運搬処理 土砂, 4t積, ハイブリッド山積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3				第8号施工表
		100			
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	m3				
		100			
合 計	1	m3	当り		

第 0022 号 一位代価表(特殊施工単価) 管路埋戻 (機械投入人力転圧)
PJ0022

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3				第2号施工P
		100			
砂 再生	m3				
		133			
合 計	1	m3	当り		

第 0025 号 一位代価表(特殊施工単価) Co殻運搬処理
PJ0025

100.000 m3 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生土・As塊・Co塊処理 As塊・Co塊(無筋), 4t積, ハック材山 積0.28m3, 有, 4.5km以下, 良好, 無	m3				第4号施工表
		100			
廃材持込料 区分 越谷県土整備事務所 適用区分 As廃材	t				
		235			
合 計	1	m3	当り		

第 0026 号 一位代価表(特殊施工単価) 支保材(軽量金属製)設置・撤去工
PJ0003

アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材、2段 (3.5m以下)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0027 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示テープ工 HPPE φ 150
PJ1015

材工共 4箇所/本 天端明示無

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管布設 管明示テープ工 φ 150mm	m				第45号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り W30	m				
		67.8			
合 計	1	m	当り		

第 0028 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示シート工
PJ1016

材工共

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
管明示シート工	m				第46号施工表
		100			
明示シート 市名・市章・連絡先入り W150 2倍折込	m				
		100			
合 計	1	m	当り		

第 0029 号 一位代価表(特殊施工単価) 軽量鋼矢板賃料
PJ0555

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内	日				
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費 補助工法：無	補正率				
		1			
合 計	1	t	当り		

第 0030 号 一位代価表(特殊施工単価) 支保材(軽量金属製) 賃料
PJ0656

1.000 式 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し材質料 2段 (3.0m以下)	本・日				
腹起し材損料	本				
		12			
切梁材質料 水圧式ホルト	本・日				
切梁材損料	本				
		12			
水圧ポンプ賃料	台・日				
水圧ポンプ損料	台				
合 計	1	式	当り		

第 0031 号 一位代価表(特殊施工単価) 支保材(軽量金属製)設置・撤去工
PJ0006

水圧式ハブホルト、2段 (3.5m以下)

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0032 号 一位代価表(特殊施工単価) レジンCo製ボックス
PJ0030

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
普通作業員	人				
合 計	1	箇所	当り		

第 0033 号 一位代価表(特殊施工単価) 管明示テープ 工 HPPE φ 75
PJ1014

材工共 4箇所/本 天端明示無

100.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポリエチレン管布設 管明示テープ 工 φ 75mm	m				第63号施工表
		100			
管明示テープ 年号入り W30	m				
		33.9			
合 計	1	m	当り		

第 0034 号 一位代価表(特殊施工単価) レジンCo製ボックス撤去(角形)
PJ0031

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
レジンCo製ボックス設置(角形) 撤去, 角形 3号 調整リング 700×500×50, 箇所/個, g/箇所	個				第105号施工表
		1			
レジンCo製ボックス設置(角形) 撤去, 角形 3号 上部壁 700×500×200, 箇所/個, g/箇所	個				第106号施工表
		1			
レジンCo製ボックス設置(角形) 撤去, 角形 3号 中部壁 700×500×200, 箇所/個, g/箇所	個				第107号施工表
		1			
レジンCo製ボックス設置(角形) 撤去, 角形 3号 下部壁 700×500×400, 箇所/個, g/箇所	個				第108号施工表
		1			
レジンCo製ボックス設置(角形) 撤去, 角形 3号 底版 700×500×40, 箇所/個, g/箇所	個				第109号施工表
		1			
合 計	1	箇所	当り		

第 0035 号 一位代価表(特殊施工単価) 鋳鉄管廃材処分費
PJ0100

100.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ ヘビーH4	t				
		100			
運搬費	t				
		100			
合 計	1	t	当り		

第 0036 号 一位代価表(特殊施工単価) アラミド®がい装ボ リエチレン管布設 据付工
PJ0010

WEETA13.6 W150S

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
合 計	1	m	当り		

第 0037 号 一位代価表(特殊施工単価) 中間継手工
PJ0011

WEETA13.6 W150S

1.000 箇所 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
配管工	人				
普通作業員	人				
補強・防食処理 WEETA W150S	箇所				
		2			
合 計	1	箇所	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
延管コ	台				
矯正器	台				
電動ウインチ	台				
クレーン付きトラック	台				
作業者	台				
ABF	台				
発電機	台				
融着ステー	台				
消耗部材	式				
		1			
手工具	式				
		1			
電動器具	式				
		1			

合 計	1	日	当り		
-----	---	---	----	--	--

第 0039 号 一位代価表(特殊施工単価) 強力吸引車清掃工
PJ0013

4t

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
特殊作業員	人				
運転手(特殊)	人				
強力吸引車損料	hr				
合 計	1	日	当り		

第 0040 号 一位代価表(特殊施工単価) 強力吸引車運搬工
PJ0014

4t

1.000 日 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
軽油	L				
特殊作業員	人				
強力吸引車損料	hr				
合 計	1	日	当り		

第 0041 号 一位代価表(特殊施工単価) 軽量鋼矢板賃料
PJ0007

1.000 t 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型、3型) 90日以内	日				
軽量鋼矢板 修理費及び損耗費 補助工法：無	補正率				
		1			
合 計	1	t	当り		

第 0042 号 一位代価表(特殊施工単価) アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工賃料
PJ0008

1.000 段 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 7~10人槽用 1210型	日				挿入立坑
アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 基本料	式				
		1			
合 計	1	段	当り		

第 0043 号 一位代価表(特殊施工単価) アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工賃料
PJ0009

1.000 段 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 マンホール用 1210型 2000×2000	日				
アルミギア式ジャッキ内蔵一体型支保工材 基本料	式				
		1			
合 計	1	段	当り		

第 0044 号 一位代価表(特殊施工単価) 水圧ポンプ賃料
PJ0700

1.000 台 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水圧ポンプ賃料	台・日				
水圧ポンプ損料	台				
合 計	1	台	当り		

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 舗装版切断

1 m 当り

(CB430510)

施工P(機15.420%, 労57.130%, 材27.450%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.49		K1
特殊作業員		19.6		R1
土木一般世話役		10.55		R2
普通作業員		8.73		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		23.29		Z1
ガソリン レギュラー		2.83		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機 9.570%, 労86.790%, 材 3.640%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		8.96		K1
タンパ及びランマ 質量 60～80kg		0.61		K2
普通作業員		53.01		R1
特殊作業員		25.36		R2
運転手(特殊)		8.42		R3
軽油		2.8		Z1
ガソリン レギュラー		0.84		Z2
積算単価		標準単価		

J01 条件名称
施工方法

入力名称
最大埋戻幅1m未満

(CB224250)

施工P(機 1.470%, 労95.310%, 材 3.220%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型] 吐出量5.0m3/min		1.43		K1
特殊作業員		41.17		R1
普通作業員		31.16		R2
土木一般世話役		20.21		R3
軽油		3.13		Z1
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	平均はつり厚	3cmを超え6cm以下
J02	費用の内訳	全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 1 孔 当り
(CB224430) 施工P(機 2.930%, 労65.530%, 材31.540%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリート穿孔機[電動式コアボーリングマシン] 簡易仕様型 最大穿孔径25cm		1.5		K1
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 3kVA		0.88		K2
特殊作業員		37.6		R1
普通作業員		10.24		R2
土木一般世話役		5.45		R3
ダイヤモンドビット 90.8mm スタンダード		28.58		Z1
ガソリン レギュラー		2.41		Z2
積算単価		標準単価		

	条件名称	入力名称
J01	削孔径	77mm以上90mm未満
J02	削孔深さ	50mm以上200mm未満

(CB410010)

施工P(機18.760%, 労55.870%, 材25.370%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
モータグレーダ[土工用・排ガス対策型(第2次)] ブレード幅3.1m		9.16		K1
ロードローラ[マカダム・排ガス対策型(第2次)] 運転質量10t 締固め幅2.1m		7.25		K2
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		2.35		K3
運転手(特殊)		35.78		R1
特殊作業員		10.43		R2
普通作業員		7.78		R3
土木一般世話役		1.88		R4
再生粒度調整碎石 RM-40		18.86		Z1
軽油		6.51		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 補足材料の有無
J02 補足材料平均厚さ
J03 補足材料
J04 費用の内訳

入力名称
有り
17mm以上21mm未満
再生粒度調整碎石 RM-40
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.350%, 労 9.470%, 材89.180%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		0.87		K1
タイヤローラ[普通型] 運転質量8～20t		0.13		K2
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t		0.13		K3
普通作業員		3.39		R1
運転手(特殊)		1.94		R2
特殊作業員		1.89		R3
土木一般世話役		0.67		R4
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(20)		81.56		Z1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		7.06		Z2
軽油		0.47		Z3
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 平均幅員
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下
J05 材料
J06 瀝青材料種類

入力名称
3.0m超
50 mm
再生密粒度アスコン(20)
プライムコート PK-3

J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	ポリエチレン管切断 150mm, 無	口		WJ107070
第0002号施工表	バックホウ舗装版直接掘削・積込 0cm超え10cm以下, クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m2		WJ501040
第0003号施工表	バックホウ運転 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		WJ501041
第0004号施工表	発生土・As塊・Co塊処理 As塊・Co塊(無筋), 4t積, バックホウ山積0.28m3, 有, 4.5km以下, 良好, 無	m3		WJ501030
第0005号施工表	ダンプトラック運転 4t 良好	日		WJ501031
第0006号施工表	バックホウ掘削積込 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3		WJ501010
第0007号施工表	バックホウ運転 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		WJ501013
第0008号施工表	発生土・As塊・Co塊処理 土砂, 4t積, バックホウ山積0.28m3, 有, 9.0km以下, 良好, 無	m3		WJ501030
第0009号施工表	管路埋戻(機械埋戻・バックホウ) 購入土, 砂, 再生砂, 133 m3/100m3, クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3		WJ501020
第0010号施工表	バックホウ運転 クロー型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	時間		WJ501027
第0011号施工表	タンク運転	日		WJ501022

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0012号施工表	路盤工 3 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 30 m ³ /100m ²	m ²		WJ501050
第0013号施工表	クンバ 運転	日		WJ501052
第0014号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生粒度調整碎石 RM-40, 20 m ³ /100m ²	m ²		WJ501050
第0015号施工表	舗装工(人力) 50 mm, 車道及び路肩, 粗粒度及び密粒 度アスファルト混合物, プライムコート(PK-3), 有	m ²		WJ501080
第0016号施工表	振動ロー運転	日		WJ501081
第0017号施工表	振動コンバクタ運転	日		WJ501082
第0018号施工表	覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑 覆工板設置面積50m ² 以下) 設置, バックホウ クレーン機能 付(1.7t吊) 山積0.28m ³	m ²		SG000560
第0019号施工表	バックホウ運転 [管路路面覆工] クレーン機能付(1.7t吊) 山積0.28m ³ (平 積0.2m ³)	日		SG000576
第0020号施工表	覆工板・覆工板受桁設置撤去工(推進立坑 覆工板設置面積50m ² 以下) 撤去, バックホウ クレーン機能 付(1.7t吊) 山積0.28m ³	m ²		SG000560
第0021号施工表	覆工板開閉工 (推進立坑 覆工板設置面 積50m ² 以下) バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山 積0.28m ³ , 開け	m ²		SG000565
第0022号施工表	覆工板開閉工 (推進立坑 覆工板設置面 積50m ² 以下) バックホウ クレーン機能付(1.7t吊) 山 積0.28m ³ , 閉め	m ²		SG000565

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0023号施工表	鋼材設置撤去工 設置・撤去工	t		SG005200
第0024号施工表	軽量鋼矢板打込工 3.5 m, 1.51 m, 軽量鋼矢板333mm, 1.2 m, 0.3 m, 5, 0, なし, 普通, 良, 100枚未満, 有, 発動発電機, 標準, 標準	枚		WB251010
第0025号施工表	電動式バイプロハンマ杭打機運転 発動発電機, 標準	hr		WK250200
第0026号施工表	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]排出ガス対策型(第1次) 17/20kVA	日		K1510026
第0027号施工表	トラッククレーン[油圧伸縮ジブ型]16t吊	hr		K0402010
第0028号施工表	軽量鋼矢板引抜き工 3.5 m, 1.51 m, 軽量鋼矢板333mm, 1.2 m, 0.3 m, なし, 普通, 良, 100枚未満, 有, 発動発電機, 標準, 標準	枚		WB251020
第0029号施工表	軽量鋼矢板打込工 4.5 m, 1.89 m, 軽量鋼矢板333mm, 1.2 m, 1.3 m, 5, 0, なし, 普通, 良, 100枚未満, 有, 発動発電機, 標準, 標準	枚		WB251010
第0030号施工表	軽量鋼矢板引抜き工 4.5 m, 1.89 m, 軽量鋼矢板333mm, 1.2 m, 1.3 m, なし, 普通, 良, 100枚未満, 有, 発動発電機, 標準, 標準	枚		WB251020
第0031号施工表	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動]4.5/5kVA	日		WJ810006
第0032号施工表	充填工(その他工事) 既設管内配管(PIP)工事, エアミルク	m3		WJ503095
第0033号施工表	発動発電機運転	日		WJ503022

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0034号施工表	充填設備据付撤去工(その他工事)	箇所		WJ503100
第0035号施工表	クレーン装置付トラック運転	日		WJ503120
第0036号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 150mm, 無	m		WJ105030
第0037号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 150mm, 2口継手(標準), 無	箇所		WJ105040
第0038号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 150mm, 1口継手, 無	箇所		WJ105040
第0039号施工表	ポリエチレン管(メカニカル継手)布設継手工 150mm, 無	口		WJ105050
第0040号施工表	鋳鉄管布設 メカニカル継手接合 150mm, 離脱防止継手 及びU形φ700-1200, 特殊押輪, 4本, 4 本, 無, 無	口		WJ102030
第0041号施工表	鋳鉄管切断 エンジンカッター使用, 150mm	口		WJ107010
第0042号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 設置, 150mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標 準), 無	基		WJ108010
第0043号施工表	トラック[クレーン装置付]ベーストラック4t級 吊能 力2.9t	時間		WJ802013
第0044号施工表	ねじ式弁筐設置 設置, A・B形 3号, 有	箇所		WJ108130

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0045号施工表	ポリエチレン管布設 管明示テープ工 φ 150mm	m		WJ105060
第0046号施工表	管明示シート工	m		WJ102140
第0047号施工表	路盤工 2 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 20 m3/100m2	m2		WJ501050
第0048号施工表	軽量鋼矢板たて込み工(機械施工) 3.0m以下, クローラ型山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		WJ101021
第0049号施工表	軽量鋼矢板引抜き工(機械施工) 3.0m以下, バックホウ 山積0.28m3, 排出ガス対策型(第2次基準値)	m		WJ101022
第0050号施工表	空気弁及び空気弁座設置 設置, 機械施工(標準), 75mm, 空気弁・空気弁座設置, 無	基		WJ108060
第0051号施工表	鉄蓋設置 設置, 円形 3号 500mm	個		WJ108090
第0052号施工表	鋳鉄管布設 フランジ継手接合 JWWA 7.5K, 75(80)mm, 無	口		WJ102050
第0053号施工表	硬質塩化ビニル管布設 据付工 75mm, 無	m		WJ104010
第0054号施工表	硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 75mm, 有, 無	口		WJ104030
第0055号施工表	鋳鉄管布設 フランジ継手接合 JWWA 7.5K, 75(80)mm, 無	口		WJ102050

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0056号施工表	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 75mm, 無	口		WJ104020
第0057号施工表	硬質塩化ビニル管切断 75mm, 無	口		WJ107060
第0058号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 75mm, 無	m		WJ105030
第0059号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 2口継手(標準), 無	箇所		WJ105040
第0060号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 75mm, 1口継手, 無	箇所		WJ105040
第0061号施工表	ポリエチレン管切断 75mm, 無	口		WJ107070
第0062号施工表	仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 75mm, 無	基		WJ108030
第0063号施工表	ポリエチレン管布設 管明示テープ工 φ 75mm	m		WJ105060
第0064号施工表	サドル分水栓建込み 铸铁管, 50mm, 150mm, 無	箇所		WJ504010
第0065号施工表	ポリエチレン管布設 据付工 50mm, 無	m		WJ105010
第0066号施工表	止水栓取付け 止水栓のみ取付け, PP用, 50mm, 無	箇所		WJ504020

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0067号施工表	ポリエチレン管布設 継手工 50mm, 無	口		WJ105020
第0068号施工表	小口径管ねじ込み接合 25mm, 無	口		WJ103023
第0069号施工表	止水栓取付け 止水栓のみ取付け, PP用, 25mm, 無	箇所		WJ504020
第0070号施工表	止水栓取付け 止水栓のみ取付け, PP用, 20mm, 無	箇所		WJ504020
第0071号施工表	ポリエチレン管布設 継手工 25mm, 無	口		WJ105020
第0072号施工表	ポリエチレン管布設 継手工 20mm, 無	口		WJ105020
第0073号施工表	ポリエチレン管(メニカル継手)布設継手工 50mm, 無	口		WJ105050
第0074号施工表	硬質塩化ビニル管布設 RR継手工 50mm, 有, 無	口		WJ104030
第0075号施工表	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 50mm, 無	口		WJ104020
第0076号施工表	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 25mm, 無	口		WJ104020
第0077号施工表	硬質塩化ビニル管布設 TS継手工 20mm, 無	口		WJ104020

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0078号施工表	ポリエチレン管布設 据付工 25mm, 無	m		WJ105010
第0079号施工表	ポリエチレン管布設 据付工 20mm, 無	m		WJ105010
第0080号施工表	ポリエチレン管切断 50mm, 無	口		WJ107070
第0081号施工表	ポリエチレン管切断 25mm, 無	口		WJ107070
第0082号施工表	ポリエチレン管切断 20mm, 無	口		WJ107070
第0083号施工表	硬質塩化ビニル管切断 50mm, 無	口		WJ107060
第0084号施工表	硬質塩化ビニル管切断 25mm, 無	口		WJ107060
第0085号施工表	硬質塩化ビニル管切断 20mm, 無	口		WJ107060
第0086号施工表	側溝蓋撤去・設置 40kg以上80kg以下	枚		WB433430
第0087号施工表	コンクリート穴あけ 穴あけ(直径2.5cm 厚さ12cm)	箇所		WE112201
第0088号施工表	コンクリート工 生コンクリート各種, 一般養生	m ³		WB472510

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0089号施工表	コンクリートポンプ車運転	日		WK470100
第0090号施工表	ポリエチレン管(撤去)切断 50mm, 無	口		WJ109170
第0091号施工表	撤去管吊上積込(ポリエチレン管) 50mm, 無	m		WJ109240
第0092号施工表	路盤工 1 層, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 5 m ³ /100m ²	m ²		WJ501050
第0093号施工表	サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 25mm, 150mm, 無	箇所		WJ504010
第0094号施工表	サドル分水栓建込み ポリエチレン管, 50mm, 150mm, 無	箇所		WJ504010
第0095号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 50mm, 無	m		WJ105030
第0096号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 据付工 25mm, 無	m		WJ105030
第0097号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 50mm, 2口継手(標準), 無	箇所		WJ105040
第0098号施工表	ポリエチレン管(融着接合)布設 継手工 25mm, 2口継手(標準), 無	箇所		WJ105040
第0099号施工表	仕切弁・バタフライ弁設置(縦・横)人力 設置, 50mm, 無	基		WJ108030

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0100号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 200mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	基		WJ108010
第0101号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 150mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	基		WJ108010
第0102号施工表	鋳鉄製仕切弁設置(縦・横型) 撤去, 100mm以下, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	基		WJ108010
第0103号施工表	ねじ式弁筐設置 撤去, A・B形 3号, 有	箇所		WJ108130
第0104号施工表	鉄蓋設置 撤去, 角形 3号 700×500mm	個		WJ108090
第0105号施工表	レジンCo製ボックス設置(角形) 撤去, 角形 3号 調整リング 700×500×50, 箇所/個, g/箇所	個		WJ108110
第0106号施工表	レジンCo製ボックス設置(角形) 撤去, 角形 3号 上部壁 700×500×200, 箇所/個, g/箇所	個		WJ108110
第0107号施工表	レジンCo製ボックス設置(角形) 撤去, 角形 3号 中部壁 700×500×200, 箇所/個, g/箇所	個		WJ108110
第0108号施工表	レジンCo製ボックス設置(角形) 撤去, 角形 3号 下部壁 700×500×400, 箇所/個, g/箇所	個		WJ108110
第0109号施工表	レジンCo製ボックス設置(角形) 撤去, 角形 3号 底版 700×500×40, 箇所/個, g/箇所	個		WJ108110
第0110号施工表	撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 200mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	m		WJ109060

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0111号施工表	撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 150mm, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	m		WJ109060
第0112号施工表	撤去管吊上積込(鋳鉄管) 機械 75mm以下, クレーン付トラック4t積2.9t吊(標準), 無	m		WJ109060
第0113号施工表	鋳鉄管(撤去)切断 ダクタイル鋳鉄管(FCD), エンジンカッター使用, 200mm	口		WJ109010
第0114号施工表	鋳鉄管(撤去)切断 ダクタイル鋳鉄管(FCD), エンジンカッター使用, 150mm	口		WJ109010
第0115号施工表	鋳鉄管(撤去)切断 ダクタイル鋳鉄管(FCD), エンジンカッター使用, 75mm	口		WJ109010
第0116号施工表	仮設材等の運搬(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) 関東・中部・近畿, 10 km, km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t		WB010020
第0117号施工表	仮設材等の積込み取卸し費 積込み、取卸し(片道分)	t		WB010030
第0118号施工表	通水試験工(径800mm以下) 無(既設管と連絡して給水車不要), 無	日		WJ401010
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	埋戻し 最大埋戻幅1m未満	m3		CB210410
第0003号施工P	コンクリートはつり 3cmを超え6cm以下, 全ての費用	m2		CB224250

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0004号施工P	コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 77mm以上90mm未満, 50mm以上200mm未満	孔		CB224430
第0005号施工P	不陸整正 有り, 17mm以上21mm未満, 再生粒度調整 砕石 RM-40, 全ての費用	m2		CB410010
第0006号施工P	表層(車道・路肩部) 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア スコン(20), フライムコト PK-3, 全ての費 用	m2		CB410260

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

R7国道4号BP横断管(8-197)更新工事
(春日部市 赤沼 地内)

数 量 計 算 書

春日部市上下水道部工務課

既設管内配水管挿入工 WEETA ϕ 150S 布設工

布設費

[illegible]


土工事費集計表

[illegible]


土工事費



平面図



A-A断面図



工 種	形状寸法	計算式	数量
舗装切断工（バキューム式）	アスファルト舗装版、15cm以下 泥水の運搬・処分費別途計上	$2.16 \times 2 + 2.00 \times 2$	8.32 m
アスファルト切断濁水処分	アスファルト舗装版5cm t ≤ 10cm	8.32×0.0013	0.011 m ³
舗装版直接掘削・積込工	バックホウ0.28m ³	2.16×2.00	4.32 m ²
As処理	DID有り L=9.0km以下 4t積 BH0.28m ³	4.32×0.05	0.22 m ³
管路掘削積込工（機械）	バックホウ0.28m ³	$2.16 \times 2.00 \times (0.40 - 0.05) + 1.735 \times 1.735 \times (2.81 - 0.40)$	8.77 m ³
発生土処理（4t積 BH0.28m ³ ）	DID有り L=9.0km以下		8.77 m ³
管路埋戻工（機械投入人力転圧）	再生砂 バックホウ0.28m ³	$1.735 \times 1.735 \times 0.48$	1.44 m ³
管路埋戻工（機械）	再生砂 バックホウ0.28m ³	$1.735 \times 1.735 \times 1.79$	5.39 m ³
下層路盤工 施工幅1.8m未満	バックホウ0.28m ³ 再生切込碎石 t=30cm 3層	2.16×2.00	4.32 m ²
上層路盤工 施工幅1.8m未満	バックホウ0.28m ³ 再生粒調碎石 t=20cm 2層	2.16×2.00	4.32 m ²
仮復旧工 人力 車道 t=5cm	再生密粒度As(13) プライムコート PK-3	2.16×2.00	4.32 m ²
軽量鋼矢板 パイプロハンマ打込引抜工	軽量鋼矢板LSP3A型 H=4.50m		20 枚
アルミギア式 ジャッキ内蔵一体型支保工	2000×2000		2 段
路面覆工	鋼製覆工板 2000*1000*200	2.00×2.00	4.00 m ²
受桁・桁材重量		$4.00\text{m}^2 \times 0.134\text{t/m}^2$ （700m ² 以下）	0.536 t
運搬重量		$4.00\text{m}^2 \times 0.187\text{t/m}^2 + 0.536\text{ t}$	1.284 t
コンクリート取壊し・処分工	無筋・人力 DID無し L=3.5km以下		0.26 m ³

HPPE ϕ 150 布設工

HPPE φ150

数量計算書

材料費

名 称	形 状 寸 法	数 量						計	
		路線①	路線③			切管			
水道配水用ポリエチレン管	EF片受直管 φ150×5,000	9						9	本
水道配水用ポリエチレン管	プレーンエンド直管 φ150×5,000					4		4	本
水道配水用ポリエチレン管	EF片受ベンド φ150×45°	1	1					2	個
水道配水用ポリエチレン管	EF両受ベンド φ150×45°	3	3					6	個
水道配水用ポリエチレン管	EF Sベンド両受型 φ150×450H		1					1	個
水道配水用ポリエチレン管	EF両受チーヅ φ150×75		1					1	個
水道配水用ポリエチレン管	EFソケット φ150	1	3					4	個
水道配水用ポリエチレン管	PE挿し口付鋳鉄製T字管 φ150×75		1					1	個
P P ジョイント	内面粉体 離脱付 PE φ150×WEETA φ150S	1	1					2	個
P C ジョイント	内面粉体 離脱付 φ150	1	1					2	個
水道配水用ポリエチレン管	PE片受ソフトシル仕切弁 φ150	1	1					2	基
ネジ式弁筐	ノンカットネジ式 市章入 口径表示付 U51	2	1					3	組
ネジ式弁筐用座台	コンクリート製 A-1	2	1					3	個
不断水簡易仕切弁	φ150(DIP用)	1						1	基
管路延長		55.59	14.65					70.24	

切管調書

▼ 印は、管切断

布設費

[illegible]


土工事費集計表

[illegible]

恢復旧

一般市道車道部
ポリエチレン管 DP=0.85m以上

管径	$\phi 150$
PEP	$\phi 180$



土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 h 1 (m)	人力再生砂 h 2 (m)	機械再生砂 h 3 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量(再生砂)	
										機械掘削		人力	機械
										W×L×h 1 (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×L×h 2 (m ³)	W×L×h 3 (m ³)
路線③ 布設	HPPE φ 150	2. 350	0. 900	2. 630	2. 580	0. 280	1. 800	1. 600	1. 440	3. 715		0. 403	2. 592
路線③ 布設	HPPE φ 150	1. 200	0. 600	1. 480	1. 430	0. 280	0. 650	1. 430	0. 858	1. 227		0. 240	0. 558
舗装切断				$3.030 \times 2 =$	6.060								
Asガラ処分工				$2.298 \times 0.05 =$	0.115								
濁水処分工				$6.060 \times 0.13 \div 100 =$	0.008								
土留工				軽量鋼矢板3.0m 2段支保 $=$	1.600								
							計	3.030	2.298	4.942		0.643	3.150


管径	φ 150
DIP撤去	φ 169
PEP新設	φ 180

恢復旧

一般市道車道部

鑄鐵管撤去 DP=0.85m以上

ポリエチレン管 DP=0.85m未満



土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 h 1 (m)	人力再生砂 h 2 (m)	機械再生砂 h 3 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量(再生砂)	
										機械掘削		人力	機械
										W×L×h1 (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×L×h2 (m ³)	W×L×h3 (m ³)
路線① 同時撤去	DIP φ 150	1. 200	0. 600	1. 369	1. 319	0. 280	0. 639	53. 440	32. 064	42. 292		8. 978	20. 489
路線③ 同時撤去	DIP φ 150	1. 200	0. 600	1. 369	1. 319	0. 280	0. 639	10. 030	6. 018	7. 938		1. 685	3. 846
舗装切断			63. 470×2＝	126. 940									
Asガラ処分工			38. 082×0. 05 ＝	1. 904									
濁水処分工			126. 940×0. 13÷100＝	0. 165									
							計	63. 470	38. 082	50. 230		10. 663	24. 335

DIP

φ 150

数量計算書

土工事費


仮復旧

一般市道車道部

不断水DIP φ 150 DP=0.85m未満

管径 φ 150

DIP φ 169



土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 h 1 (m)	人力再生砂 h 2 (m)	機械再生砂 h 3 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量(再生砂)	
										機械掘削		人力 W×L×h 2 (m ³)	機械 W×L×h 3 (m ³)
										W×L×h 1 (m ³)	(会所堀) (m ³)		
路線① 不断水	DIP φ 150	0.750	1.200	1.119	1.069	0.369	0.300	1.100	1.320	1.411		0.487	0.396
舗装切断			1.100×2+1.200×2=		4.600								
Asガラ処分工			1.320×0.05 =		0.066								
濁水処分工			4.600×0.13÷100=		0.006								
計								1.100	1.320	1.411		0.487	0.396

空気弁設置工

[illegible]

[illegible]

排泥弁設置工

材料費

使用管種	切 管				使用寸法	残管寸法
HIVP プレゼント直管	<u>0.30</u> ▼	<u>0.55</u> ▼	<u>0.20</u> ▼		1.05	3.95
HIVP切断工	1	1	1			
計	0.30	0.55	0.20		1.05	3.95
▼ 印は、管切断 HIVP管本数 = 1 本 HIVP管切断工 = 3 口						

[illegible]

布設費


[illegible]

$\phi 75$

数量計算書

土工事費集計表

[illegible]



土工タイプ	口径	土被り	掘削幅	掘削深	機械掘削深	人力再生砂	機械再生砂	土工延長	面積	掘削土量		埋戻し土量(再生砂)	
	φ (mm)	D P (m)	W (m)	H (m)	h 1 (m)	h 2 (m)	h 3 (m)	L (m)	W×L (m ²)	機械掘削		人力	機械
										W×L×h 1 (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×L×h 2 (m ³)	W×L×h 3 (m ³)
排泥 布設	HIVP・HPPE φ 75	0.750	0.600	0.940	0.890	0.190	0.300	1.870	1.122	0.999		0.213	0.337
舗装切断			1.870×2=	3.740									
Asガラ処分工			1.122×0.05 =	0.056									
濁水処分工			3.740×0.13÷100=	0.005									
							計	1.870	1.122	0.999		0.213	0.337

仮設管設置・撤去工

[illegible]


仮設管 数量計算書 布設費

名 称	形 状 寸 法	数 量						計	
		仮設			仮設給水管				
分水栓取付穿孔工	分岐φ50 本管DIPφ200～φ250	1						1	
ポリエチレン管布設工	φ50	56.8			4.8			61.6	m
スリースバルブ設置工	人力施工 φ50	2			1			3	基
ポリエチレン管継手工	φ50	5	エルボ [°] ×2 6	チース [°] ×2 12	分・止水栓用 [°] ナット 2	エルボ [°] ×2 8		33	口
ねじ込み接合工	φ50	プラグ 2						2	口
スリースバルブ設置工	人力施工 φ25				2			2	基
スリースバルブ設置工	人力施工 φ20				3			3	基
ポリエチレン管継手工	φ25				分・止水栓用 [°] ナット 4	エルボ [°] ×2 12		16.00	口
ポリエチレン管継手工	φ20				分・止水栓用 [°] ナット 6	エルボ [°] ×2 12		18	口
PVジョイント工	φ50				1			1	口
PVジョイント工	φ25				2			2	口
PVジョイント工	φ20				3			3	口
MCソケット継手工	φ50				1			1	口
MCソケット継手工	φ25				2			2	口
MCソケット継手工	φ20				3			3	口
TS継手工	φ50				キャップ [°] 1			1	口
TS継手工	φ25				キャップ [°] 2			2	口
TS継手工	φ20				キャップ [°] 3			3	口
ポリエチレン管布設工	φ25				14.3			14.3	m
ポリエチレン管布設工	φ20				4.5			4.5	m
ポリエチレン管切断工	φ50	スリースハ [°] ルブ [°] 2	エルボ [°] ・チース [°] 9	PP用プラグ 1	スリースハ [°] ルブ [°] 1	エルボ [°] 4	PVシ [°] ョイント 1	18	口
ポリエチレン管切断工	φ25				スリースハ [°] ルブ [°] 2	エルボ [°] 6	PVシ [°] ョイント 2	10	口
ポリエチレン管切断工	φ20				スリースハ [°] ルブ [°] 3	エルボ [°] 6	PVシ [°] ョイント 3	12	口
塩ビ管切断工	φ50				キャップ [°] 1			1	口
塩ビ管切断工	φ25				キャップ [°] 2			2	口
塩ビ管切断工	φ20				キャップ [°] 3			3	口
既設側溝蓋撤去・据付工	40kg以下	55.80÷0.60＝93枚						93	枚
側溝横孔	φ100以下	1			6			7	箇所
コンクリート工	18-8-25, (20)	0.10 [°] 2×π/4×0.15×7箇所＝						0.01	m ³

土工事費集計表

[illegible]


仮復旧
一般市道車道部
仮設分水 DP=0.85m未満



土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 h 1 (m)	人力再生砂 h 2 (m)	機械再生砂 h 3 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量(再生砂)	
										機械掘削		人力 W×L×h 2 (m ³)	機械 W×L×h 3 (m ³)
										W×L×h 1 (m ³)	(会所掘) (m ³)		
仮設 分水	φ 50	0.750	0.600	0.810	0.760	0.060	0.300	1.000	0.600	0.456		0.036	0.180
舗装切断			$1.600 \times 4 + 2.000 \times 2 =$		4.400								
Asガラ処分工			$0.600 \times 0.05 =$		0.030								
濁水処分工			$4.400 \times 0.13 \div 100 =$		0.006								
計							1.000	0.600	0.456			0.036	0.180


土工タイプ	口径 φ (mm)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 h 1 (m)	人力再生砂 h 2 (m)	機械再生砂 h 3 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量(再生砂)	
									機械掘削		人力	機械
									W×L×h 1 (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×L×h 2 (m ³)	W×L×h 3 (m ³)
仮設給水管	φ 50	0.600	0.300	0.250			4.500	2.700	0.675			
仮設給水管	φ 25	0.600	0.300	0.250			13.700	8.220	2.055			
仮設給水管	φ 20	0.600	0.300	0.250			3.600	2.160	0.540			
舗装切断		21.800×2=	43.600									
Asガラ処分工		13.080×0.05 =	0.654									
濁水処分工		43.600×0.13÷100=	0.057									
						計	21.800	13.080	3.270			

假設分水 DP=0.85m未滿



土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 h 1 (m)	人力再生砂 h 2 (m)	機械再生砂 h 3 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量(再生砂)	
										機械掘削		人力	機械
										W×L×h1 (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×L×h2 (m ³)	W×L×h3 (m ³)
仮設 分水	φ 50	0.750	0.600	0.810	0.760	0.060	0.300	1.000	0.600	0.456		0.036	0.180
Asガラ処分工			0.600×0.05	=	0.030								
							計	1.000	0.600	0.456		0.036	0.180

一般市道車道部
仮設給水管



土工タイプ	口径 φ (mm)		掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 h 1 (m)	人力再生砂 h 2 (m)	機械再生砂 h 3 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量(再生砂)	
										機械掘削		人力	機械
										W×L×h 1 (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×L×h 2 (m ³)	W×L×h 3 (m ³)
仮設給水管	φ 50		0.600	0.300	0.250			4.500	2.700	0.675			
仮設給水管	φ 25		0.600	0.300	0.250			13.700	8.220	2.055			
仮設給水管	φ 20		0.600	0.300	0.250			3.600	2.160	0.540			
Asガラ処分工			13.080×0.05	=	0.654								
							計	21.800	13.080	3.270			

給水管接続工

[illegible]

給水管 数量計算書 布設費

名 称	形 状 寸 法	数 量					計	
分水栓取付穿孔工	分岐φ50 本管PEPφ150	1					1	箇所
分水栓取付穿孔工	分岐φ25 本管PEPφ150	5					5	箇所
ポリエチレン管布設工	φ50	10.0					10.0	m
ポリエチレン管布設工	φ25	30.1					30.1	m
ポリエチレン管継手工	融着接合(2口継手) φ50	ソケット 3	エルボ° 4				7	口
ポリエチレン管継手工	融着接合(2口継手) φ25	ソケット 5	エルボ° 12				17	口
PVジョイント工	φ50	2					2	口
PVジョイント工	φ25	7					7	口
PVジョイント工	φ20	3					3	口
TS継手工	φ50	キャップ° 1					1	口
TS継手工	φ25	キャップ° 2					2	口
TS継手工	φ20	キャップ° 3					3	口
ポリエチレン管切断工	φ50	エルボ° 4	PVジョイント 1	スリースバルブ° 1			6	口
ポリエチレン管切断工	φ25	エルボ° 12	PVジョイント 5				17	口
塩ビ管切断工	φ50	キャップ° 1					1	口
塩ビ管切断工	φ25	キャップ° 2					2	口
塩ビ管切断工	φ20	キャップ° 3					3	口
スリースバルブ設置工	φ50	1					1	基
ネジ式弁篋設置工		1					1	箇所
管明示シート	2倍折込 W=15cm 市名・連絡先入り	37.70					37.70	m


土工事費集計表

[illegible]

假復旧

一般市道車道部

ポリエチレン管 DP=0.85m未満

管径 $\phi 50$ PEP ϕ 63

土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 h 1 (m)	人力再生砂 h 2 (m)	機械再生砂 h 3 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量(再生砂)	
										機械掘削		人力 W×L×h2 (m ³)	機械 W×L×h3 (m ³)
										W×L×h1 (m ³)	(会所堀) (m ³)		
給水管	PEP φ 50	0.750	0.600	0.913	0.863	0.163	0.300	9.600	5.760	4.971		0.939	1.728
舗装切断			9.600×2=	19.200									
Asガラ処分工			5.760×0.05 =	0.288									
濁水処分工			19.200×0.13÷100=	0.025									
							計	9.600	5.760	4.971		0.939	1.728

PEP

φ 25

数量計算書

土工事費


仮復旧

一般市道車道部

ポリエチレン管 DP=0.85m未満

管径 φ 25

PEP φ 34



土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 h 1 (m)	人力再生砂 h 2 (m)	機械再生砂 h 3 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量(再生砂)	
										機械掘削 W×L×h1 (m ³)	(会所掘) (m ³)	人力 W×L×h2 (m ³)	機械 W×L×h3 (m ³)
給水管	PEP φ 25	0.750	0.600	0.884	0.834	0.134	0.300	28.100	16.860	14.061		2.259	5.058
舗装切断			28.100×2=		56.200								
Asガラ処分工			16.860×0.05 =		0.843								
濁水処分工			56.200×0.13÷100=		0.073								
							計	28.100	16.860	14.061		2.259	5.058

工 帶 付


付 帯 工			
名 称	規格形状	内 訳	計
【撤去工】			
仕切弁撤去工	φ 200		1 基
	φ 150		2 基
	φ 75		1 基
	φ 50		1 基
ネジ式弁筐撤去工			3 基
弁室撤去工	角形		2 基
铸铁管撤去工	φ 200	③0.76m+③6.00m	6.8 m
	φ 150	①55.18m+③7.06m	62.2 m
	φ 75	3.30m	3.3 m
铸铁管切断工	φ 200	6.80m÷5m	2 口
	φ 150	62.20m÷5m	13 口
	φ 75	3.30m÷5m	1 口
【処分工】	管材スクラップ		
仕切弁	φ 200	1基×115.00kg/基	115.000 kg
	φ 150	2基×80.00kg/基	160.000 kg
	φ 75	1基×35.00kg/基	35.000 kg
	φ 50	1基×20.00kg/基	20.000 kg
ネジ式弁筐	配水管	3基×51.50kg/基	154.500 kg
铸铁管 (DIP)	φ 200	6.8×35.80kg/m	243.440 kg
	φ 150	62.2×27.21kg/m	1,692.462 kg
	φ 75	3.3×14.40kg/m	47.520 kg
			2,467.922 kg
計			2.468 t
撤去廃材運搬収集費	4t車	2.468t	1 回

土工事費集計表

[illegible]

假 復 旧

一般市道車道部
DP=0.85m以上



土工タイプ	口径 φ (mm)	土被り D P (m)	掘削幅 W (m)	掘削深 H (m)	機械掘削深 h 1 (m)	人力再生砂 h 2 (m)	機械再生砂 h 3 (m)	土工延長 L (m)	面積 W×L (m ²)	掘削土量		埋戻し土量(再生砂)	
										機械掘削		人力	機械
										W×L×h1 (m ³)	(会所堀) (m ³)	W×L×h2 (m ³)	W×L×h3 (m ³)
路線① 撤去	DIP φ 150	1. 200	0. 600	1. 369	1. 319		0. 819	3. 160	1. 896	2. 501			1. 553
路線③ 撤去	DIP φ 200	2. 300	0. 900	2. 520	2. 470		1. 970	6. 000	5. 400	13. 338			10. 638
既設排泥 撤去	DIP φ 75	1. 200	0. 600	1. 293	1. 243		0. 743	3. 300	1. 980	2. 461			1. 471
舗装切断		12. 460×4＝				49. 840							
Asガラ処分工		9. 276×0. 05				＝	0. 464						
濁水処分工		49. 840×0. 13÷100＝				0. 065							
	土留工	軽量鋼矢板3. 0m 2段支保				＝	6. 000						
							計	12. 460	9. 276	18. 300			13. 662

工旧復本


工旧復本

土工事費集計表

[illegible]


平面図

縮尺 1 : 500




横断図

縮尺 1 : 100




案内図

縮尺 1 : 10000




国道部管断面図

縮尺 1 : 10



国道部縦断図

縮尺 1 : 100




工 事 大 要	
φ150S アラミドがい装ポリエチレン管挿入工	L= 39.24m (39.24m)
φ150 水道配水用ポリエチレン管布設工	L= 69.00m (70.24m)
φ150 制水弁設置工	N= 2 基
排泥弁設置工	N= 1 基
急速空気弁設置工	N= 1 基
給水管接続工	N= 7 箇所
本舗装復旧工	A=374.03㎡


令和7年度	当初・変更区分	当 初	図面サイズ	A1
工 事 名	R7国道4号BP横断管(8-197)更新工事			
路 線 名	市道8-197号線・国道4号バイパス・市道8-202号線			
工事箇所	春日部市 赤沼 地内			
図 面 名	案内図・平面図・横断図・国道部縦断図・国道部管断面図			
縮 尺	図 示	図面番号	1/7	

春日部市上下水道部 工務課


配管図 縮尺 FREE




No. 1詳細図




No. 2詳細図



No. 3詳細図




排泥詳細図1




令和7年度	当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工 事 名	R7国道4号BP横断管(8-197)更新工事			
路 線 名	市道8-197号線・国道4号バイパス・市道8-202号線			
工事箇所	春日部市 赤沼 地内			
図 面 名	配管図			
縮 尺	図 示	図面番号	2/7	

挿入立坑仮設図 縮尺 1 : 30


平面図





路面覆工図



A-A断面図




B-B断面図




令和7年度	当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工事名	R7国道4号BP横断管(8-197)更新工事			
路線名	市道8-197号線・国道4号バイパス・市道8-202号線			
工事箇所	春日部市 赤沼 地内			
図面名	挿入立坑仮設図			
縮尺	図示	図面番号	3/7	

縮尺 1 : 30


平面图




路面覆工図



A-A断面図




B-B断面图




令和7年度	当初・変更区分	当 初	図面サイズ	A1
工 事 名	R7国道4号BP横断管(8-197)更新工事			
路 線 名	市道8-197号線・国道4号バイパス・市道8-202号線			
工事箇所	春日部市 赤沼 地内			
図 面 名	到達立坑仮設図			
縮 尺	図 示	図面番号	4/7	

春日部市上下水道部 工務課

仮設配管平面図 縮尺 1 : 500




仮設配管図 縮尺 FREE




仮設給水管接続表

番 号	スリースバルブ			分・止水栓用 ソケット			90° エルボ (PP用)			PVジョイント			MCソケット			TSキャップ						PP管			土工延長			土被り	番 号	
	φ50	φ25	φ20	φ50	φ25	φ20	φ50	φ25	φ20	φ50	φ25	φ20	φ50	φ25	φ20	φ50	φ40	φ30	φ25	φ20	φ13	布 設			一般市道					
	× φ50 × φ25 × φ20			× φ50 × φ25 × φ20			× φ50 × φ25 × φ20			× φ50 × φ25 × φ20			× φ50 × φ25 × φ20			× φ50 × φ25 × φ20			× φ50 × φ25 × φ20			× φ50 × φ25 × φ20								
	(個)			(個)			(個)			(個)			(個)			(個)						(m)			(m)					
①			1			2			2			1			1						1				0.5			0.2	DP=0.30m	①
②			1			2			2			1			1						1				2.0			1.7	DP=0.30m	②
③			1			2			2			1			1						1				2.0			1.7	DP=0.30m	③
④⑤	1			2			4			1			1			1							4.8			4.5			DP=0.30m	④⑤
⑥		1			2			4			1			1						1				12.3			12.0	DP=0.30m	⑥	
⑦		1			2			2			1			1						1				2.0			1.7	DP=0.30m	⑦	
合 計	1	2	3	2	4	6	4	6	6	1	2	3	1	2	3	1			2	3			4.8	14.3	4.5	4.5	13.7	3.6		合 計
																					合 計		21.8							
																					DP=0.30m		21.8							

仮設管土工標準図 縮尺 1 : 20



仮設給水管接続図 縮尺 FREE




令和7年度	当初・変更区分	当 初	図面サイズ	A1
工 事 名	R7国道4号BP横断管(8-197)更新工事			
路 線 名	市道8-197号線・国道4号バイパス・市道8-202号線			
工事箇所	春日部市 赤沼 地内			
図 面 名	仮設配管平面図、仮設配管図、仮設管土工標準図 仮設給水管接続図、仮設給水管接続表			
縮 尺	図 示	図面番号	5/7	
春日部市上下水道部 工務課				


給水管接続表

番 号	サドル付分水栓			a		b		EFソケット			スリースバルブ (弁置U51)			バルブソケット (金属入)			EF90° エルボ			PVジョイント			TSキャップ				PEP管		土工延長		土被り	番 号	
	PEPφ150			布 設		布 設		φ50	φ25		φ50	φ25	φ20	φ50	φ25	φ20	φ50	φ25	φ25 × φ20	φ50	φ25	φ20	φ13	布 設		一般市道							
	× φ50× φ25			× φ50× φ25		× φ50× φ25																		× φ50× φ25		× φ50× φ25		× φ50× φ25		× φ50× φ25			
	(個)			(m)		(m)		(個)			(個)			(個)			(個)			(個)			(個)				(m)		(m)				
①		1			1.6		0.4		1								2			1			1			2.0			1.6	DP=0.75m	①		
②		1			4.4		0.4		1								2			1			1			4.8			4.4	DP=0.75m	②		
③		1			4.4		0.4		1								2			1			1			4.8			4.4	DP=0.75m	③		
④⑤	1			9.6			0.4		1			1			2		4		1			1			10.0			9.6	DP=0.75m	④⑤			
⑥		1			13.3		0.4		1								4		1			1			13.7			13.3	DP=0.75m	⑥			
⑦		1			4.4		0.4		1								2		1			1			4.8			4.4	DP=0.75m	⑦			
合 計	1	5		9.6	28.1	0.4	2.0		1	5		1			2		4	12		1	2	3	1	2	3		10.0	30.1	9.6	28.1		合 計	
				合 計 (a + b)		10.0	30.1																					合 計		37.7			
																										DP=0.75m		37.7					


給水管接続図 縮尺 FREE
(本管：PEP)




土留標準図(参考図) 縮尺 1:30




平面図



平面図




断面図





平面図



断面図




土工標準図 縮尺 1:20



令和7年度	当初・変更区分	当初	図面サイズ	A1
工 事 名	R7国道4号BP横断管(8-197)更新工事			
路 線 名	市道8-197号線・国道4号バイパス・市道8-202号線			
工事箇所	春日部市 赤沼 地内			
図 面 名	給水管接続表・給水管接続図・土留標準図(参考図) 空気弁設置工図・ネジ筐設置工図・土工標準図			
縮 尺	図 示	図面番号	6/7	

舗装求積図 縮尺 1 : 300



舗装面積				
1	4.86 × 1.22 ÷ 2	=	2.96	
2	(4.86 + 4.86) ÷ 2 × 20.00	=	97.20	
3	(4.86 + 4.86) ÷ 2 × 20.00	=	97.20	
4	(4.86 + 4.91) ÷ 2 × 18.50	=	90.37	
5	5.25 × 1.45 ÷ 2	=	3.81	
6	4.89 × 1.69 ÷ 2	=	4.13	
7	(4.89 + 4.89) ÷ 2 × 13.25	=	64.79	
8	(5.46 + 5.46) ÷ 2 × 1.80	=	9.83	
9	5.46 × 1.37 ÷ 2	=	3.74	
合 計		=	374.03 m ²	

舗装切断長 (t=5cm)		
5.44	=	5.44
5.45	=	5.45
5.18	=	5.18
6.10	=	6.10
	=	22.17 m

令和7年度	当初・変更区分	当 初	図面サイズ	A1
工 事 名	R7国道4号BP横断管(8-197)更新工事			
路 線 名	市道8-197号線・国道4号バイパス・市道8-202号線			
工事箇所	春日部市 赤沼 地内			
図 面 名	舗装求積図			
縮 尺	図 示	図面番号	7/7	

工事特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工 事 名 R7国道4号BP横断管(8-197)更新工事
- ・工事箇所 春日部市赤沼地内

(共通事項)

第3条 受注者は、「資源の有効な利用の促進に関する法律（資源有効利用促進法）」等に基づき、次の対象工事について、工事着手前に本工事に係る「再生資源利用計画書」、「再生資源利用促進計画書」及び「工事登録証明書」を建設副産物情報交換システム（COBRIS）により作成し、施工計画書に含め各1部提出する。また、工事完成後速やかに計画の実施状況（実績）について、「再生資源利用実施書」、「再生資源利用促進実施書」及び「工事登録証明書」を同システムにより作成し、各1部提出するとともに、これらの記録を保存する。

○ 再生資源利用計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の土砂を搬入する工事
- ② 500 t以上の砕石を搬入する工事
- ③ 200 t以上の加熱アスファルト混合物を搬入する工事
- ④ 最終請負金額100万円以上の工事

○ 再生資源利用促進計画書（実施書）の作成対象工事（下記のいずれかに該当する工事）

- ① 500m³以上の建設発生土を搬出する工事
- ② アスコン塊、コンクリート塊、及び建設発生木材の合計で200 t以上搬出する工事
- ③ 最終請負金額100万円以上の工事

2 受注者は、施工計画書に建設廃棄物の処理計画を添付する。なお、建設廃棄物の処分にあたり、排出事業者は処分業者と建設廃棄物処理委託計画を締結し、同契約書の写しを処理計画に添付する。

また、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結する。

3 建設廃棄物については、「産業廃棄物処理におけるマニフェストシステム」に基づく、建設廃棄物マニフェストA票、B2票、D票、E票を監督員に提示し、確認を受けるものとする。また、工事検査時には原本を提示しなければならない。

(建設発生土の搬出)

第4条 建設発生土は、下記に示す受入先を想定しているが別の受入地を選定する場合は、事前に監督員の承諾を得るものとする。なお、搬出に先立ち受け入れ条件等を確認し、監督員に報告すること。

ア 受入地 (株) 春日部資材 (彩の国改良土プラント)
(春日部市大字下大增新田地内)

イ 土 質 第3種建設発生土

2 受注者は500m³以上の建設発生土を搬出する場合は、埼玉県土砂の搬出、たい積等の規制に関する条例(埼玉県土砂条例)に基づき、土砂排出届書を受理担当機関へ提出する。

(建設廃棄物の再資源化等)

第5条 受注者は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づいて、特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト・コンクリート)の分別解体等及び再資源の実施について適正な措置を講ずることとする。

なお、本工事における特定建設資材の分別解体等については設計図書に、再資源化については以下の積算条件を設定しているが、費用等については契約締結時に発注者と受注者の間で確認される事項であるため、発注者が積算上条件明示した以下の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。

ただし、工事発注後に明らかになった事情により、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議するものとする。

○再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材廃棄物の種類	施設の名称	所在地
アスファルト	越谷アスコン(株)	越谷市増林3939
コンクリート	(株)共同土木	春日部市永沼612-1

※上記は積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。ただし、原則として再資源化施設へ搬出すること。なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。

ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責によるものではない事項についてはこの限りではない。

2 受注者は、契約前に「分別解体等の計画等」について、文書で発注者に説明するものとする。

3 受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づき、以下の事項等を別紙「再資源化等報告書」に記載し、監督員に報告しなければならない。

- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地
- ・特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

また、同条第1項に基づき、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、保存しなければならない。

なお、資源有効利用促進法等に基づく再生資源利用【促進】実施書を作成している場合は、その写しを参考資料として報告書に添付するものとする。

- 4 受注者は、工事の施工に当たっては、「彩の国建設リサイクル実施指針」を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化等に努め、廃棄物の減量を図らなければならない。

(再生資材の利用)

第6条 下記の再生資材を、備考欄の部分に利用すること。

資材名	規 格	備 考
再生アスコン	(13)－50、(20)－50	表層及び基層等
再生粒調砕石	40mm以下	路盤材等
再生切込砕石	40mm以下	路盤材等
改良土	20mm以下	埋戻し材
再生砂	細粒分含有率50%未満	埋戻し材

- 2 現場から40kmの範囲の再資源化のための施設から供給が困難な場合は、新材への設計変更の対象とする。

- 3 改良土は、地盤の掘削等から発生する土砂を、セメント系、石灰系あるいはこれに類する添加剤により改良したもので、次の規定に適合しなければならない。

- (1) 無公害であること。
(2) ゴミ、ガラ、有機物、産業廃棄物等の異物を含まないこと。
(3) 添加剤との発熱反応が終了していること。
(4) 品質は、下記の表の基準値を満たすこと。

なお、基準値は、発熱反応終了後の試料による、品質管理のデータの試験によって求められること。

項 目	基 準 値
最大粒径	20mm以下
C B R	6%以上 ※20%以下

※ C B Rの基準値は、出荷時から30日間さかのぼった品質管理データの試験値の個々の値が6%以上で、それらの平均値が20%以下とする。(※平均値)

- (5) プラントにおける品質管理基準は下記の表のとおりとする。

管 理 項 目	基 準 値
含水比、粒度、設計C B R、コーン指数	1日または1,000m ³ に1回

注 ① この基準は、定置式土質改良プラント製造される埋戻し用改良土に適用する。

- ② 河川、湖沼、下水道等の公共用水域及び地下水に改良土からの溶出水が流入するおそれのある場合には、水質汚濁防止法による排出基準のpHが5.8～8.6と定められているので、この基準に準拠し、覆土を施す等施工上の配慮を行うこ

と。

(6) 建設発生土の受入れと改良土の製造は同一プラントとする。

(配水管工事技能者の資格要件)

第7条 受注者はダクタイル鋳鉄管耐震管の工事については、(社)日本水道協会の配水管技能者名簿に「耐震継手」で登録されているものを配管工として従事させるものとする。

2 受注者は、水道用ポリエチレン管の工事については、配水用ポリエチレンパイプシステム協会または管材メーカーが主催する施工講習会を受講し、受講証または修了証を有するものを配管工として従事させるものとする。

(法定外の労災保険の付保)

第8条 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

(週休2日制モデル工事)

第9条 本工事は、春日部市「週休2日制モデル工事(現場閉所型)」の試行対象工事である。

試行の実施は、春日部市「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。試行要領は、春日部市ホームページで確認のこと。

春日部市ホームページ

https://www.city.kasukabe.lg.jp/jigyoshamuke/nyusatsu_keiyaku/seidogaiyo/24053.html

(情報共有システムの活用)

第10条 「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」第3条第1項に基づき、情報共有システムを活用すること。

実施にあたっては、「春日部市建設工事情報共有システム実施要領」に基づくものとするので予め春日部市のホームページを確認すること。

<https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/keiyakukensaka/gyomuannai/2/3/29511.html>

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

(趣 旨)

第1条 この特記仕様書は、埼玉県土木工事共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

(適 用)

第2条 この特記仕様書は、次の工事に適用する。

- ・工事名 R7国道4号BP横断管(8-197)更新工事
- ・工事箇所 春日部市赤沼地内

(濁水の処理)

第3条 受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

- ・種類 汚泥（油分を含む汚泥）
- ・中間処理施設 北葛飾郡松伏町ゆめみ野東四丁目地内、東武商事（株）
- ・処理方法 中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は熔融含まず）

2 受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

(共通事項)

第4条 受注者は、舗装切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

2 受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなければならないものとする。

3 受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

4 受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定める産業廃棄物管理票（以下「manifesto」という。）により管理するものとする。

(提出書類)

第5条 受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければならないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第4条第3項及び第4項に基づき締結した委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

2 受注者は、工事完成後速やかにmanifestoの写しを監督員に提出しなければならないものとする。

(その他)

第6条 濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変更の対象としないものとする。

2 受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議するものとする。

3 この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。