

令和7年度		修 繕 仕 様 書		市 単	
修 繕 名	銚子口中継ポンプ場し渣洗浄機修繕				
委 託 箇 所	春日部市銚子口地内				
路 河 川 名 称					
事 業 名					
地 区	(0001) 県南				
適 用 年 月	(R0706) 令和7年6月				
業 務 大 要	〇し渣洗浄機修繕 ・し渣掻揚機修繕 一式				

案内図



修 繕 費 内 訳 書					
工事区分	工種	種別	細別	規格	
数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
本修繕費					
設備修繕工					
直接修繕費					
直接材料費				第0001号内訳表	
1.0	式				
補助材料費					
1.0	式				
一般労務費				第0002号内訳表	
1.0	式				
技術労務費				第0003号内訳表	
1.0	式				
機械経費					
1.0	式				
仮設費					
1.0	式				
純修繕費					
現場管理費					
1.0	式				

修 繕 費 内 訳 書					
工事区分	工種	種別	細別	規格	
数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
修繕原価					
一般管理費等					
1.0	式				
修繕価格					
消費税相当額					
1.0	式				
修繕費合計					

第0001号 内訳書

直接材料費

1.00式 当り

式

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
駆動スプロケット SUS304	2.00	個			
上部ガイドローラー SUS304	2.00	個			
下部ガイドローラー SUS304	2.00	個			
トラベリングチェーン SUS304 Cリングφ25付属	180.00	個			
フィルタープレート軸 SUS304 Cリングφ18付属	90.00	本			
サイドプレート SUS304	180.00	枚			
フロントシールブラシ ナイロン SUS304	1.00	個			
角フランジ形ユニット CUCF206 CE 軸シール付属 SUS304 NBR	2.00	個			
ピロー形ユニット CUCP210+C CUCP210+CE	2.00	個			
ヒシ形ユニット CUCFL206+C CUCFL206+CE 軸シール付属 SUS304 NBR	2.00	個			
回転ブラシ軸 SUS304	1.00	本			
回転ブラシ NBR	2.00	枚			
スプロケット 24T S45C	1.00	個			
スプロケット 60T S45C	1.00	個			

春日部市

第0001号 内訳書

直接材料費

1.00式 当り

式

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
スプロケット 80T S45C	1.00	個			
スプロケット 20T S45C	1.00	個			
調整用スプロケット 14T S45C	1.00	個			
調整用スプロケット 20T S45C	1.00	個			
押しレール SS400 SUS304	2.00	個			
ローラーチェーン No60	1.00	本			
ローラーチェーン No35	1.00	本			
ワッシャー SUS304 ローラーワッシャー用	360.00	個			
合 計					

第0002号 内訳書

一般労務費

1.00式 当り

式

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人			
機械工		人			
合 計					

第0003号 内訳書

技術労務費

1.00式 当り

式

名 称 / 規 格	数量	単位	単 価	金 額	摘 要
機械設備据付工		人			
合 計					

銚子口中継ポンプ場し渣洗浄機修繕 特記仕様書

1. 適用範囲

本仕様書は、銚子口中継ポンプ場地下一階に設置されたし渣洗浄機のし渣掻揚機修繕に適用する。

2. 一般事項

- (1) 各機器は、本仕様書に示された仕様条件に対して十分性能を発揮するのは勿論、耐久性、維持管理、安全性を考慮した構造とし、運転が確実で操作が容易なものでなければならない。
- (2) 機器の設計、製作にあたっては添付図面及び本仕様書によるものとする。

3. 修繕内容

主な修繕内容としては下記の通りとする。

- (1) 修繕前データー測定
- (2) 撤去・分解
- (3) 点検・清掃
- (4) 摩耗及び劣化部品の交換
し渣掻揚機組立図着色部（品番 10 についてはワッシャーのみ）
- (5) 組立・据付
- (6) 修繕後データー測定
- (7) 試運転調整
- (8) 補修塗装及び清掃

4. 機器仕様

(1) し渣掻揚機

形 式：オートスキムナー

機 幅：500mm（傾斜角度 60°）

目 幅：3mm

掻 揚 速 度：約 1.5m/min

駆 動 装 置：電動機付サイクロ減速機・CHHM05-4135DC-DL
0.4kW×4P×200V×50Hz

工 番：00W-162

5. 部品搬入

- (1) 長尺物や重量物については、損傷なきよう運搬には十分注意すること。

6. 検査

- (1) 搬入検査を実施し発注者が認めたものを、交換部品として使用すること。

7. 取付工事

- (1) 工事の施工方法、使用材料、使用機器などについては、安全かつ効率的に実施するものとする。
- (2) 工事は承認図面に従い施工し、据付にあたっては十分に注意すること。
- (3) 工事のため、場内に仮設物を設ける必要がある場合は、あらかじめ発注者の許可を受けるものとする。
- (4) 工事中は、し渣洗浄機およびそれに係る系統の機器の運用について、発注者および保守管理受託者とあらかじめ協議を行うものとする。

8. その他

本特記仕様書に記載なき事項または疑義が生じた事項については、発注者と受注者の協議によるものとする。

