

令和3年度PFOS及びPFOA測定結果

1ng=1×10⁻⁹g
 m(ミリ):10⁻³、μ(マイクロ):10⁻⁶、n(ナノ):10⁻⁹

○原水(井水)

採水地点	採水年月	(取水)浄水場名	濃度	暫定目標値(参考)
東部3号井	令和3年7月6日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
東部3号井	令和4年1月11日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L

○浄水(給水栓)

採水地点	採水日	(送水)浄水場名	濃度	暫定目標値
千間末端監視局	令和3年7月19日	南部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
花積末端監視局	令和3年7月19日	西部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
内牧末端監視局	令和3年7月19日	北部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
中野公園	令和3年7月8日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
小淵末端監視局	令和3年7月8日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
西宝珠花末端監視局	令和3年7月8日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L

令和4年度PFOS及びPFOA測定結果

○原水(井水)

採水地点	採水日	(取水)浄水場名	濃度	暫定目標値(参考)
東部3号井	令和4年7月19日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
東部3号井	令和5年1月10日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L

○浄水(給水栓)

採水地点	採水日	(送水)浄水場名	濃度	暫定目標値
千間末端監視局	令和4年7月7日	南部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
花積末端監視局	令和4年7月7日	西部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
内牧末端監視局	令和4年7月7日	北部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
中野公園	令和4年7月14日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
小淵末端監視局	令和4年7月14日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
西宝珠花末端監視局	令和4年7月14日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L

令和5年度PFOS及びPFOA測定結果

○原水(井水)

採水地点	採水日	(取水)浄水場名	濃度	暫定目標値(参考)
東部1号井	令和5年7月20日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
東部2号井	令和5年7月20日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
東部3号井	令和5年7月20日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
東部4号井	令和5年7月20日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
東部5号井	令和5年7月20日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
東部6号井	令和5年7月20日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
東部3号井	令和6年1月25日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L

○浄水(給水栓)

採水地点	採水日	(送水)浄水場名	濃度	暫定目標値
千間末端監視局	令和5年7月13日	南部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
花積末端監視局	令和5年7月6日	西部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
内牧末端監視局	令和5年7月6日	北部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
中野公園	令和5年7月6日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
小淵末端監視局	令和5年7月13日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
西宝珠花末端監視局	令和5年7月13日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L

令和6年度PFOS及びPFOA測定結果

○原水(井水)

採水地点	採水日	(取水)浄水場名	濃度	暫定目標値(参考)
北部2号井	令和6年7月10日	北部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
北部5号井	令和6年7月10日	北部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
北部6号井	令和6年7月10日	北部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
庄和4号井	令和6年7月10日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
庄和5号井	令和6年7月10日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
庄和6号井	令和6年7月10日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
東部3号井	令和6年7月11日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
東部3号井	令和7年1月16日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L

○浄水(給水栓)

採水地点	採水日	(送水)浄水場名	濃度	暫定目標値
千間末端監視局	令和6年7月4日	南部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
花積末端監視局	令和6年7月4日	西部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
内牧末端監視局	令和6年7月4日	北部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
中野公園	令和6年7月11日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
小淵末端監視局	令和6年7月11日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
西宝珠花末端監視局	令和6年7月11日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
赤沼末端監視局	令和6年7月11日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L

令和7年度PFOS及びPFOA測定結果

○原水(井水)

採水地点	採水日	(取水)浄水場名	濃度	暫定目標値(参考)
南部1号井	令和7年7月17日	南部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
南部4号井	令和7年7月17日	南部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
南部5号井	令和7年7月17日	南部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
南部7号井	令和7年7月17日	南部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
東部3号井	令和7年7月10日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
東部3号井	令和8年1月15日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L

○浄水(給水栓)

採水地点	採水日	(送水)浄水場名	濃度	暫定目標値
千間末端監視局	令和7年4月15日	南部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
花積末端監視局	令和7年4月15日	西部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
内牧末端監視局	令和7年4月15日	北部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
中野公園	令和7年4月22日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
小淵末端監視局	令和7年4月22日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
西宝珠花末端監視局	令和7年4月22日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
赤沼末端監視局	令和7年4月22日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
千間末端監視局	令和7年7月17日	南部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
花積末端監視局	令和7年7月17日	西部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
内牧末端監視局	令和7年7月17日	北部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
中野公園	令和7年7月10日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
小淵末端監視局	令和7年7月10日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
西宝珠花末端監視局	令和7年7月10日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
赤沼末端監視局	令和7年7月10日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
千間末端監視局	令和7年10月2日	南部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
花積末端監視局	令和7年10月2日	西部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
内牧末端監視局	令和7年10月2日	北部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
中野公園	令和7年10月9日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
小淵末端監視局	令和7年10月9日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
西宝珠花末端監視局	令和7年10月9日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
赤沼末端監視局	令和7年10月9日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
千間末端監視局	令和8年1月8日	南部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
花積末端監視局	令和8年1月8日	西部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
内牧末端監視局	令和8年1月8日	北部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
中野公園	令和8年1月15日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
小淵末端監視局	令和8年1月15日	東部浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
西宝珠花末端監視局	令和8年1月15日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L
赤沼末端監視局	令和8年1月15日	庄和浄水場	5ng/L 未満	50ng/L