定期水質検査(浄水)

採水地点…小渕末端監視局(春日部市小渕905-1 小渕小学校内)／配水系統…東部浄水場系

		※は、暫定目標値を示す		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	採水日			R8.4.18	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.9	R8.8.13	R8.9.10
	天候			晴	晴	曇	晴	雨	曇
	水温 (℃)			18.0	21.4	23.0	23.6	29.2	26.5
	水質基準項目	基準値							
1	一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下		< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下		0.7			1.4	
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		< 0.08			0.10	
13	ホウ素及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.10			< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
20	ﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	mg/L以下		< 0.000005			< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
22	塩素酸	0.6	mg/L以下		< 0.06			0.06	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
24	クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.011			0.015	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.005			0.010	
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.013			0.012	
27	臭素酸	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.040	0.043	0.031	0.032	0.046	0.025
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.006			0.008	
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.013			0.015	
31	ブロモホルム	0.09	mg/L以下		0.006			0.004	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		< 0.008			< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下		< 0.02			< 0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下		< 0.03			< 0.03	
36	銅及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下		24.0			17.2	
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
39	塩化物イオン	200	mg/L以下	31.9	38.2	23.1	18.1	25.0	14.9
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300	mg/L以下		62.1			68.3	
41	蒸発残留物	500	mg/L以下		178			160	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		< 0.02			< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
46	フェノール類	0.005	mg/L以下		< 0.0005			< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L以下	1.0	0.9	1.0	1.0	1.1	0.9
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度以下	1未満	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
52	濁度	2	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値							
1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/L以下※				< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下				< 0.0004		
8	トルエン	0.4	mg/L以下				< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下				< 0.005		
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	mg/L以下※				0.002		
14	抱水クロラール	0.02	mg/L以下※				0.003		
16	残留塩素	1	mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7
17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100	mg/L		62.1		59.6		
18	マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.005		< 0.001		
19	遊離炭酸	20	mg/L以下				4.5		
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L以下				< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	mg/L以下				< 0.002		
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3	mg/L以下				1.7		
23	臭気強度(TON)	3	以下				< 1		
24	蒸発残留物	30～200	mg/L		178		140	160	
25	濁度	1	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
26	ｐＨ値	7.5	程度	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける					-1.2		
28	従属栄養細菌	2000	個/mL以下				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下				< 0.001		
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下				0.02		

定期水質検査(浄水)

採水地点…千間末端監視局(春日部市千間1-99 武里第6公園内)／配水系統…南部浄水場系

		※は、暫定目標値を示す		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	採水日			R8.4.9	R8.5.7	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3
	天候			晴	晴	曇	雨	曇	曇
	水温 (℃)			16.0	18.4	23.0	24.0	28.6	28.0
	水質基準項目	基準値							
1	一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下		< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下		1.3			1.7	
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		< 0.08			0.10	
13	ホウ素及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.10			< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
20	ﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	mg/L以下		< 0.000005			< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
22	塩素酸	0.6	mg/L以下		< 0.06			< 0.06	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
24	クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.013			0.011	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.008			0.007	
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.002			0.008	
27	臭素酸	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.021	0.022	0.021	0.030	0.031	0.024
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.011			0.005	
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.007			0.011	
31	ブロモホルム	0.09	mg/L以下		< 0.001			0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		< 0.008			< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下		< 0.02			0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下		< 0.03			< 0.03	
36	銅及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下		8.9			12.5	
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
39	塩化物イオン	200	mg/L以下	16.6	12.5	15.1	13.4	16.2	13.2
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300	mg/L以下		40.6			66.2	
41	蒸発残留物	500	mg/L以下		105			149	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		< 0.02			< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
46	フェノール類	0.005	mg/L以下		< 0.0005			< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L以下	0.9	1.1	0.8	1.1	1.0	0.8
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.2	7.1	7.4	7.3	7.4	7.3
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度以下	1未満	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
52	濁度	2	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値							
1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/L以下※				< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下				< 0.0004		
8	トルエン	0.4	mg/L以下				< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下				< 0.005		
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	mg/L以下※				0.002		
14	抱水クロラール	0.02	mg/L以下※				0.004		
16	残留塩素	1	mg/L以下	0.4	0.2	0.3	0.3	0.6	0.6
17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100	mg/L		40.6		58.6		
18	マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.005		< 0.001		
19	遊離炭酸	20	mg/L以下				4.8		
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L以下				< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	mg/L以下				< 0.002		
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3	mg/L以下				1.0		
23	臭気強度(TON)	3	以下				< 1		
24	蒸発残留物	30～200	mg/L		105		147	149	
25	濁度	1	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
26	ｐＨ値	7.5	程度	7.2	7.1	7.4	7.3	7.4	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける					-1.4		
28	従属栄養細菌	2000	個/mL以下				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下				< 0.001		
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下				0.02		

定期水質検査(浄水)

採水地点…花積末端監視局(春日部市道口蛭田15-2)／配水系統…西部浄水場系

		※は、暫定目標値を示す		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	採水日			R8.4.9	R8.5.7	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3
	天候			晴	晴	曇	雨	曇	曇
	水温 (℃)			16.0	17.8	23.0	23.0	27.8	26.8
	水質基準項目	基準値							
1	一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下		< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下		1.4			1.7	
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		< 0.08			0.10	
13	ホウ素及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.10			< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
20	ﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS) 及びﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	mg/L以下		< 0.000005			< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
22	塩素酸	0.6	mg/L以下		< 0.06			< 0.06	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
24	クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.014			0.012	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.008			0.007	
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.002			0.008	
27	臭素酸	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.022	0.023	0.024	0.030	0.033	0.024
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.011			0.006	
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.007			0.012	
31	ブロモホルム	0.09	mg/L以下		< 0.001			0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		< 0.008			< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下		< 0.02			0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下		< 0.03			< 0.03	
36	銅及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下		9.2			12.4	
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
39	塩化物イオン	200	mg/L以下	16.5	13.1	15.1	13.5	16.1	13.1
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300	mg/L以下		42.4			66.8	
41	蒸発残留物	500	mg/L以下		96			149	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		< 0.02			< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	0.000002	< 0.000001	< 0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
46	フェノール類	0.005	mg/L以下		< 0.0005			< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L以下	1.0	0.9	0.7	1.1	0.8	0.8
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度以下	1未満	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
52	濁度	2	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値							
1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/L以下※				< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下				< 0.0004		
8	トルエン	0.4	mg/L以下				< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下				< 0.005		
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	mg/L以下※				0.002		
14	抱水クロラール	0.02	mg/L以下※				0.004		
16	残留塩素	1	mg/L以下	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5
17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100	mg/L		42.4		59.3		
18	マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.005		< 0.001		
19	遊離炭酸	20	mg/L以下				4.7		
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L以下				< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	mg/L以下				< 0.002		
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3	mg/L以下				1.0		
23	臭気強度(TON)	3	以下				< 1		
24	蒸発残留物	30～200	mg/L		96		142	149	
25	濁度	1	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
26	ｐＨ値	7.5	程度	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける					-1.4		
28	従属栄養細菌	2000	個/mL以下				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下				< 0.001		
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下				0.01		

定期水質検査(浄水)

採水地点…内牧末端監視局(春日部市内牧3276－1)／配水系統…北部浄水場系

		※は、暫定目標値を示す		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	採水日			R8.4.9	R8.5.7	R8.6.4	R8.7.2	R8.8.6	R8.9.3
	天候			晴	晴	曇	雨	曇	曇
	水温 (℃)			16.0	18.8	23.5	24.0	28.6	29.0
	水質基準項目	基準値							
1	一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	5	0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下		< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下		1.3			1.5	
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		< 0.08			0.10	
13	ホウ素及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.10			< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
20	ﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	mg/L以下		< 0.000005			< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
22	塩素酸	0.6	mg/L以下		< 0.06			< 0.06	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
24	クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.016			0.014	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.008			0.005	
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.009			0.011	
27	臭素酸	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.037	0.04	0.032	0.049	0.042	0.036
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.012			0.007	
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.011			0.014	
31	ブロモホルム	0.09	mg/L以下		0.004			0.003	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		< 0.008			< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下		< 0.02			0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下		< 0.03			< 0.03	
36	銅及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下		16.5			15.9	
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
39	塩化物イオン	200	mg/L以下	35.7	27.1	20.0	35.0	22.1	16.9
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300	mg/L以下		51.2			66.0	
41	蒸発残留物	500	mg/L以下		134			151	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		< 0.02			< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
46	フェノール類	0.005	mg/L以下		< 0.0005			< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L以下	1.0	1.0	0.8	1	0.9	0.9
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度以下	1未満	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
52	濁度	2	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値							
1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/L以下※				< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下				< 0.0004		
8	トルエン	0.4	mg/L以下				< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下				< 0.005		
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	mg/L以下※				0.002		
14	抱水クロラール	0.02	mg/L以下※				0.004		
16	残留塩素	1	mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4
17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100	mg/L		51.2		71.8		
18	マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.005		< 0.001		
19	遊離炭酸	20	mg/L以下				5.4		
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L以下				< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	mg/L以下				< 0.002		
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3	mg/L以下				0.7		
23	臭気強度(TON)	3	以下				< 1		
24	蒸発残留物	30～200	mg/L		134		195	151	
25	濁度	1	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
26	ｐＨ値	7.5	程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける					-1.0		
28	従属栄養細菌	2000	個/mL以下				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下				< 0.001		
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下				0.02		

定期水質検査(浄水)

採水地点…東中野公園(春日部市東中野839-1)／配水系統…庄和浄水場系

		※は、暫定目標値を示す		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	採水日			R8.4.18	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.9	R8.8.13	R8.9.10
	天候			晴	晴	曇	晴	雨	曇
	水温 (℃)			17.5	19.8	22.0	23.0	27.6	25.0
	水質基準項目	基準値							
1	一般細菌	100	個/mL以下	0	6	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下		< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下		0.9			1.5	
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		< 0.08			0.10	
13	ホウ素及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.10			< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
20	ﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	mg/L以下		< 0.000005			< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
22	塩素酸	0.6	mg/L以下		0.10			< 0.06	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
24	クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.016			0.020	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.003			0.011	
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.005			0.007	
27	臭素酸	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.027	0.031	0.025	0.034	0.040	0.023
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.010			0.010	
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.010			0.013	
31	ブロモホルム	0.09	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		< 0.008			< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下		< 0.02			0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下		< 0.03			< 0.03	
36	銅及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下		12.4			12.1	
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
39	塩化物イオン	200	mg/L以下	16.9	15.9	16.7	13.2	15.6	12.3
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300	mg/L以下		49.4			64.2	
41	蒸発残留物	500	mg/L以下		123			141	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		< 0.02			< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
46	フェノール類	0.005	mg/L以下		< 0.0005			< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L以下	1.0	0.9	0.9	1.1	1.1	1.0
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度以下	1未満	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
52	濁度	2	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値							
1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/L以下※				< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下				< 0.0004		
8	トルエン	0.4	mg/L以下				< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下				< 0.005		
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	mg/L以下※				0.003		
14	抱水クロラール	0.02	mg/L以下※				0.004		
16	残留塩素	1	mg/L以下	0.5	0.4	0.4	0.3	0.7	0.6
17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100	mg/L		49.4		58.3		
18	マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.005		< 0.001		
19	遊離炭酸	20	mg/L以下				4.8		
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L以下				< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	mg/L以下				< 0.002		
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3	mg/L以下				1.8		
23	臭気強度(TON)	3	以下				< 1		
24	蒸発残留物	30～200	mg/L		123		131	141	
25	濁度	1	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
26	ｐＨ値	7.5	程度	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける					-1.2		
28	従属栄養細菌	2000	個/mL以下				15		
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下				< 0.001		
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下				0.02		

定期水質検査(浄水)

採水地点…西宝珠花末端監視局(春日部市西宝珠花637 大凧公園内)／配水系統…庄和浄水場系

		※は、暫定目標値を示す		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	採水日			R8.4.18	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.9	R8.8.13	R8.9.10
	天候			晴	晴	曇	晴	雨	曇
	水温 (℃)			17.0	20.1	22.0	24.0	29.4	27.0
	水質基準項目	基準値							
1	一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下		< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下		0.9			1.5	
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		< 0.08			0.10	
13	ホウ素及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.10			< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
20	ﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	mg/L以下		< 0.000005			< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
22	塩素酸	0.6	mg/L以下		0.07			< 0.06	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
24	クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.014			0.021	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.005			0.004	
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.010			0.010	
27	臭素酸	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.032	0.039	0.028	0.039	0.048	0.027
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.009			0.010	
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.012			0.015	
31	ブロモホルム	0.09	mg/L以下		0.003			0.002	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		< 0.008			< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下		< 0.02			0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下		< 0.03			< 0.03	
36	銅及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下		16.0			13.5	
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
39	塩化物イオン	200	mg/L以下	19.6	23.8	17.4	17.2	18.8	12.7
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300	mg/L以下		52.8			65.6	
41	蒸発残留物	500	mg/L以下		141			150	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		< 0.02			< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
46	フェノール類	0.005	mg/L以下		< 0.0005			< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L以下	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度以下	1未満	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
52	濁度	2	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値							
1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/L以下※				< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下				< 0.0004		
8	トルエン	0.4	mg/L以下				< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下				< 0.005		
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	mg/L以下※				0.002		
14	抱水クロラール	0.02	mg/L以下※				0.004		
16	残留塩素	1	mg/L以下	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5
17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100	mg/L		52.8		62.5		
18	マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.005		< 0.001		
19	遊離炭酸	20	mg/L以下				3.7		
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L以下				< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	mg/L以下				< 0.002		
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3	mg/L以下				1.7		
23	臭気強度(TON)	3	以下				< 1		
24	蒸発残留物	30～200	mg/L		141		148	150	
25	濁度	1	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
26	ｐＨ値	7.5	程度	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける					-1.1		
28	従属栄養細菌	2000	個/mL以下				2		
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下				< 0.001		
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下				0.02		

定期水質検査(浄水)

採水地点…赤沼末端監視局(春日部市赤沼818-2)／配水系統…東部浄水場系

		※は、暫定目標値を示す		4月	5月	6月	7月	8月	9月
	採水日			R8.4.18	R8.5.14	R8.6.11	R8.7.9	R8.8.13	R8.9.10
	天候			晴	晴	曇	晴	雨	曇
	水温 (℃)			20.0	22.0	23.0	24.5	29.3	26.0
	水質基準項目	基準値							
1	一般細菌	100	個/mL以下	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/L以下		< 0.0003			< 0.0003	
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/L以下		< 0.00005			< 0.00005	
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
8	六価クロム化合物	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
9	亜硝酸態窒素	0.04	mg/L以下		< 0.004			< 0.004	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/L以下		1.0			1.3	
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/L以下		< 0.08			0.11	
13	ホウ素及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.10			< 0.10	
14	四塩化炭素	0.002	mg/L以下		< 0.0002			< 0.0002	
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
17	ジクロロメタン	0.02	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
18	テトラクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
20	ﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸(PFOS)及びﾍﾟﾝﾀﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸(PFOA)	0.00005	mg/L以下		< 0.000005			< 0.000005	
21	ベンゼン	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
22	塩素酸	0.6	mg/L以下		< 0.06			0.08	
23	クロロ酢酸	0.02	mg/L以下		< 0.002			< 0.002	
24	クロロホルム	0.06	mg/L以下		0.012			0.017	
25	ジクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.006			0.010	
26	ジブロモクロロメタン	0.1	mg/L以下		0.009			0.015	
27	臭素酸	0.01	mg/L以下		< 0.001			< 0.001	
28	総トリハロメタン	0.1	mg/L以下	0.027	0.036	0.029	0.038	0.054	0.023
29	トリクロロ酢酸	0.03	mg/L以下		0.007			0.008	
30	ブロモジクロロメタン	0.03	mg/L以下		0.012			0.017	
31	ブロモホルム	0.09	mg/L以下		0.003			0.005	
32	ホルムアルデヒド	0.08	mg/L以下		< 0.008			< 0.008	
33	亜鉛及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
34	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/L以下		< 0.02			0.02	
35	鉄及びその化合物	0.3	mg/L以下		< 0.03			< 0.03	
36	銅及びその化合物	1	mg/L以下		< 0.01			< 0.01	
37	ナトリウム及びその化合物	200	mg/L以下		14.1			19.3	
38	マンガン及びその化合物	0.05	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
39	塩化物イオン	200	mg/L以下	20.4	22.0	20.2	19.2	28.9	13.2
40	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300	mg/L以下		52.5			69.1	
41	蒸発残留物	500	mg/L以下		130			167	
42	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/L以下		< 0.02			< 0.02	
43	ジェオスミン	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001	0.000001
44	2-メチルイソボルネオール	0.00001	mg/L以下		< 0.000001	< 0.000001	< 0.000001	0.000001	0.000001
45	非イオン界面活性剤	0.02	mg/L以下		< 0.005			< 0.005	
46	フェノール類	0.005	mg/L以下		< 0.0005			< 0.0005	
47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3	mg/L以下	1.0	0.9	0.9	1.1	1.0	1.0
48	ｐＨ値	5.8以上8.6以下		7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3
49	味	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5	度以下	1未満	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1
52	濁度	2	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
	水質管理目標設定項目	目標値							
1	アンチモン及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
2	ウラン及びその化合物	0.002	mg/L以下※				< 0.0001		
3	ニッケル及びその化合物	0.02	mg/L以下				< 0.001		
5	1,2-ジクロロエタン	0.004	mg/L以下				< 0.0004		
8	トルエン	0.4	mg/L以下				< 0.001		
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08	mg/L以下				< 0.005		
13	ジクロロアセトニトリル	0.01	mg/L以下※				0.002		
14	抱水クロラール	0.02	mg/L以下※				0.004		
16	残留塩素	1	mg/L以下	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.6
17	ｶﾙｼｳﾑ・ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	10～100	mg/L		52.5		60.7		
18	マンガン及びその化合物	0.01	mg/L以下		< 0.005		< 0.001		
19	遊離炭酸	20	mg/L以下				4.8		
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3	mg/L以下				< 0.001		
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02	mg/L以下				< 0.002		
22	有機物等(過ﾏﾝｶﾞﾝ酸ｶﾘｳﾑ消費量)	3	mg/L以下				1.7		
23	臭気強度(TON)	3	以下				< 1		
24	蒸発残留物	30～200	mg/L		130		151	167	
25	濁度	1	度以下	0.1未満	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1	< 0.1
26	ｐＨ値	7.5	程度	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける					-1.1		
28	従属栄養細菌	2000	個/mL以下				0		
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1	mg/L以下				< 0.001		
30	アルミニウム及びその化合物	0.1	mg/L以下				0.02		