

定期水質検査(浄水)

採水地点…小淵末端監視局(春日都市小淵905-1 小淵小学校内)／配水系統…東部浄水場系

		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	採水日		R7. 4. 22	R7. 5. 15	R7. 6. 12	R7. 7. 10	R7. 8. 14	R7. 9. 11	R7. 10. 9
	天候		晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	水温 (℃)		19. 0	19. 9	23	29. 7	29. 3	32. 0	27. 0
水質基準項目		基準値							
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0. 003 mg/L以下		0. 0003未満			0. 0003未満		
4	水銀及びその化合物	0. 0005 mg/L以下		0. 00005未満			0. 00005未満		
5	セレン及びその化合物	0. 01 mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満		
6	鉛及びその化合物	0. 01 mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0. 01 mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満		
8	六価クロム化合物	0. 02 mg/L以下		0. 002未満			0. 002未満		
9	亜硝酸態窒素	0. 04 mg/L以下		0. 004未満			0. 004未満		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0. 01 mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0. 8			1. 4		
12	フッ素及びその化合物	0. 8 mg/L以下		0. 08未満			0. 1		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0. 10未満			0. 10未満		
14	四塩化炭素	0. 002 mg/L以下		0. 0002未満			0. 0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0. 05 mg/L以下		0. 005未満			0. 005未満		
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04 mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満		
17	ジクロロメタン	0. 02 mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満		
18	テトラクロロエチレン	0. 01 mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満		
19	トリクロロエチレン	0. 01 mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満		
20	ベンゼン	0. 01 mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満		
21	塩素酸	0. 6 mg/L以下		0. 06未満			0. 06未満		
22	クロロ酢酸	0. 02 mg/L以下		0. 002未満			0. 002未満		
23	クロロホルム	0. 06 mg/L以下		0. 008			0. 012		
24	ジクロロ酢酸	0. 03 mg/L以下		0. 006			0. 005		
25	ジブロモクロロメタン	0. 1 mg/L以下		0. 012			0. 01		
26	臭素酸	0. 01 mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満		
27	総トリハロメタン	0. 1 mg/L以下	0. 037	0. 035	0. 037	0. 050	0. 038	0. 051	0. 056
28	トリクロロ酢酸	0. 03 mg/L以下		0. 006			0. 005		
29	ブロモジクロロメタン	0. 03 mg/L以下		0. 01		0. 016	0. 013		
30	ブロモホルム	0. 09 mg/L以下		0. 005			0. 003		
31	ホルムアルデヒド	0. 08 mg/L以下		0. 008未満			0. 008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0. 01未満			0. 01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0. 2 mg/L以下		0. 02未満			0. 02未満		
34	鉄及びその化合物	0. 3 mg/L以下		0. 03未満			0. 03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0. 01未満			0. 01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		22. 3			15. 1		
37	マンガン及びその化合物	0. 05 mg/L以下		0. 005未満			0. 005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	34. 0	36. 9	22. 0	30. 7	20. 4	34. 8	43. 7
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		57. 5			69. 1		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		164			157		
41	陰イオン界面活性剤	0. 2 mg/L以下		0. 02未満			0. 02未満		
42	ジェオスミン	0. 0001 mg/L以下		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0. 00001 mg/L以下		0. 000001未満	0. 000001	0. 000001未満	0. 000001	0. 000001未満	0. 000001未満
44	非イオン界面活性剤	0. 02 mg/L以下		0. 005未満			0. 005未満		
45	フェノール類	0. 005 mg/L以下		0. 0005未満			0. 0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0. 8	0. 8	0. 8	1	0. 9	1	0. 9
47	pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 4	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4	7. 5	7. 5
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	21度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
水質管理目標設定項目		目標値							
1	アンチモン及びその化合物	0. 02 mg/L以下				0. 001未満			
2	ウラン及びその化合物	0. 002 mg/L以下※				0. 0001未満			
3	ニッケル及びその化合物	0. 02 mg/L以下				0. 001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0. 004 mg/L以下				0. 0004未満			
8	トルエン	0. 4 mg/L以下				0. 001未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08 mg/L以下				0. 005未満			
13	ジクロロアセトニトリル	0. 01 mg/L以下※				0. 002			
14	抱水クロラール	0. 02 mg/L以下※				0. 005			
16	残留塩素	1 mg/L以下	0. 4	0. 4	0. 4	0. 3	0. 4	0. 5	0. 5
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100 mg/L		57. 5		70. 8			
18	マンガン及びその化合物	0. 01 mg/L以下		0. 005未満		0. 001未満			
19	遊離炭酸	20 mg/L以下				3. 9			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0. 3 mg/L以下				0. 001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0. 02 mg/L以下				0. 002未満			
22	有機物等(過マンガン酸消費量)	3 mg/L以下				1. 2			
23	臭気強度(TON)	3以下				1未満			
24	蒸発残留物	30～200 mg/L		164		177	157		
25	濁度	1度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
26	pH値	7. 5程度	7. 4	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4	7. 5	7. 5
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける				-1			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下				3			
29	1,1-ジクロロエチレン	0. 1 mg/L以下				0. 001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0. 1 mg/L以下				0. 02			
31	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005 mg/L以下※	0. 000005未満			0. 000005未満			0. 000005未満

定期水質検査(浄水)									
採水地点…千間末端監視局(春日部市千間1-99 武里第6公園内)／配水系統…南部浄水場系									
		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	採水日		R7. 4. 15	R7. 5. 8	R7. 6. 5	R7. 7. 17	R7. 8. 7	R7. 9. 4	R7. 10. 2
	天候		晴	晴	晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	水温(℃)		16.2	18.4	21.5	27.6	30.5	32.0	28.0
水質基準項目		基準値							
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.3			0.9		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.08未満			0.11		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.10未満			0.10未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
16	ジ-1,2-ジクロロフルン 及びトランス-1,2-ジクロロフルン	0.04 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.009			0.012		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.006			0.006		
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.003			0.008		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.016	0.019	0.021	0.027	0.032	0.031	0.027
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.006			0.004		
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.007		0.01	0.011		
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下		0.001未満			0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.01未満			0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.03		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.01未満			0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		8.6			11.1		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	14.3	13.0	13.7	17.7	14.6	17.7	21.6
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		46.3			55.2		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		103			123		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目		目標値							
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下				0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※				0.0001未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下				0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下				0.0004未満			
8	トルエン	0.4 mg/L以下				0.001未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下				0.005未満			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※				0.002			
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※				0.004			
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.4	0.6	0.5	0.3
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100 mg/L		46.3		68.2			
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.005未満		0.001未満			
19	遊離炭酸	20 mg/L以下				3.9			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下				0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下				0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸消費量)	3 mg/L以下				1.3			
23	臭気強度(TON)	3以下				1未満			
24	蒸発残留物	30～200 mg/L		103		154			
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.2	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づく				-1.1			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下				0			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下				0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下				0.02			
31	パーフルオロカルボン酸(PFOA) 及びパーフルオロエタン酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下※	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満

定期水質検査(浄水)

採水地点…花積末端監視局(春日部市道口蛭田15-2)／配水系統…西部浄水場系

		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	採水日		R7.4.15	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.17	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2
	天候		晴	晴	晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ
	水温(℃)		16.0	17.4	20.0	27.0	29.6	31.0	27.2
水質基準項目		基準値							
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.3			0.9		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満			0.11		
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.10未満			0.10未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009			0.012		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.007		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.003			0.009		
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.016	0.019	0.021	0.028	0.034	0.031	0.026
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.004		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.007		0.01	0.012		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.03		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		8.7			11.0		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	14.3	13.1	13.6	17.7	14.6	17.7	21.5
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		46.9			56.1		
40	蒸発残留物	500mg/L以下		108			128		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.7	0.7	0.9	0.7	0.7	0.9
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目		目標値							
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※				0.0001未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下				0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下				0.001未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下				0.005未満			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※				0.002			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※				0.004			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L		46.9		68.5			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満		0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下				3.9			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下				0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下				0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カルシウム消費量)	3mg/L以下				1.2			
23	臭気強度(TON)	3以下				1未満			
24	蒸発残留物	30～200mg/L		108		155			
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.2	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0に近づける				-1.1			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下				2			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下				0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.02			
31	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOA) 及びパーフルオロオクタノール酸(PFOA)	0.00005mg/L以下※	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満

定期水質検査(浄水)

採水地点…内牧末端監視局(春日部市内牧3276-1)／配水系統…北部浄水場系

	※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
採水日		R7.4.15	R7.5.8	R7.6.5	R7.7.17	R7.8.7	R7.9.4	R7.10.2
天候		晴	晴	晴	曇り	晴れ	曇り	晴れ
水温(℃)		17.0	18.7	20.8	27.6	30.2	32.0	29.0
水質基準項目		基準値						
1 一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満		
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満		
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満		
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満		
10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.0			0.8		
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08			0.11		
13 ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.10未満			0.10未満		
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満		
15 1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
16 2,2,4,4-テトラヒドロ-2H-ピラン-2,4-ジオキサン	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
20 ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.07		
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満		
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.011			0.013		
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.005		
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01			0.015		
26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.028	0.036	0.027	0.038	0.048	0.046	0.038
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.004		
29 ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.01		0.013	0.015		
30 ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.005			0.005		
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満		
32 亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満		
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.03		
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満		
35 銅及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満		
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		17.9			19.3		
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
38 塩化物イオン	200mg/L以下	26.5	30.8	17.0	20.6	30.8	25.9	29.5
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		55.6			63.8		
40 蒸発残留物	500mg/L以下		149			165		
41 陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満		
42 ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
45 フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満		
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.7	0.9	0.7	0.8	1.0
47 pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50 色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目		目標値						
1 アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満			
2 ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※				0.0001未満			
3 ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満			
5 1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下				0.0004未満			
8 トルエン	0.4mg/L以下				0.001未満			
9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下				0.005未満			
13 ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※				0.002			
14 抱水クロラール	0.02mg/L以下※				0.005			
16 残留塩素	1mg/L以下	0.1	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.2
17 カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L		55.6		71.4			
18 マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満		0.001未満			
19 遊離炭酸	20mg/L以下				4.5			
20 1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下				0.001未満			
21 メチルセブチルエーテル	0.02mg/L以下				0.002未満			
22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下				1.5			
23 臭気強度(TON)	3以下				1未満			
24 蒸発残留物	30～200mg/L		149		160			
25 濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26 pH値	7.5程度	7.4	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
27 腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0に近づく				-1.1			
28 従属栄養細菌	2000個/mL以下				6			
29 1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下				0.001未満			
30 アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.02			
31 p-ナフタール酸(PFOS)及びp-ナフタール酸(PFOA)	0.00005mg/L以下※	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満

定期水質検査(浄水)

採水地点…東中野公園(春日部市東中野839-1)／配水系統…庄和浄水場系

		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	採水日		R7. 4. 22	R7. 5. 15	R7. 6. 12	R7. 7. 10	R7. 8. 14	R7. 9. 11	R7. 10. 9
	天候		晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	水温(℃)		17.0	17.7	22	27.7	28	30.5	25.5
水質基準項目		基準値							
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1			1.4		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.08未満			0.1		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.10未満			0.10未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
16	γ-1,2-ジクロロフルン及びトランス-1,2-ジクロロフルン	0.04 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.01			0.014		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.008			0.008		
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.003			0.008		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.021	0.02	0.031	0.043	0.035	0.039	0.040
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.007			0.008		
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.007		0.014	0.012		
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下		0.001未満			0.001		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.01未満			0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.01未満			0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		9.5			13.1		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	12.7	12.5	16.0	18.4	16.3	19.8	21.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		42.2			67		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		94			153		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.7	0.7	0.8	1	0.9	1.1	0.9
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目		目標値							
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下				0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※				0.0001未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下				0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下				0.0004未満			
8	トルエン	0.4 mg/L以下				0.001未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下				0.005未満			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※				0.003			
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※				0.006			
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10~100 mg/L		42.2		65.8			
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.005未満		0.001未満			
19	遊離炭酸	20 mg/L以下				3.3			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下				0.001未満			
21	メチルセブチルエーテル	0.02 mg/L以下				0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下				1.3			
23	臭気強度(TON)	3以下				1未満			
24	蒸発残留物	30~200 mg/L		94		150	153		
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づく				-1.1			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下				4			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下				0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下				0.02			
31	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びパーフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下※	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満

定期水質検査(浄水)

採水地点…西宝珠花東端監視局(春日部市西宝珠花637 大風公園内)／配水系統…庄和浄水場系

		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	採水日		R7. 4. 22	R7. 5. 15	R7. 6. 12	R7. 7. 10	R7. 8. 14	R7. 9. 11	R7. 10. 9
	天候		晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	水温 (℃)		18.0	19.1	23.0	28.3	29.0	31.0	27.0
	水質基準項目	基準値							
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.9			1.3		
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.08未満			0.1		
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.10未満			0.10未満		
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
16	ジス-1,2-ジクロロエレン 及びトリス-1,2-ジクロロエレン	0.04 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.012			0.018		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.006			0.004		
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.007			0.012		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.030	0.03	0.035	0.051	0.049	0.053	0.051
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.009			0.007		
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.009		0.016	0.016		
30	ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.002			0.003		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.01未満			0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02		
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.01未満			0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12.5			15.4		
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	18.2	16.6	16.6	20.7	20.8	19.6	29.2
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		44			68.1		
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		113			166		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満		
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下		0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下		0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	0.9
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	水質管理目標設定項目	目標値							
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L以下				0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L以下※				0.0001未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L以下				0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L以下				0.0004未満			
8	トルエン	0.4 mg/L以下				0.001未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L以下				0.005未満			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L以下※				0.003			
14	抱水クロラール	0.02 mg/L以下※				0.006			
16	残留塩素	1 mg/L以下	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100 mg/L		44		66			
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.005未満		0.001未満			
19	遊離炭酸	20 mg/L以下				2.8			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L以下				0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/L以下				0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L以下				1.4			
23	臭気強度(TON)	3以下				1未満			
24	蒸発残留物	30～200 mg/L		113		158	166		
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける				-1.0			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下				0			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L以下				0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L以下				0.02			
31	パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS) 及びパーフルオロオクタノ酸(PFOA)	0.00005 mg/L以下※	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満

定期水質検査(浄水)									
採水地点…赤沼末端監視局(春日部市赤沼818-2)／配水系統…東部浄水場系									
		※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	採水日		R7.4.22	R7.5.15	R7.6.12	R7.7.10	R7.8.14	R7.9.11	R7.10.9
	天候		晴	曇り	曇り	晴れ	曇り	晴れ	曇り
	水温(℃)		19.5	20.2	24	30.3	29.5	32	26.5
	水質基準項目	基準値							
1	一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満		
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満		
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満		
10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.8			1.4		
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満			0.1		
13	ボウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.10未満			0.10未満		
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満		
15	1,4-シオキサソ	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
16	ジス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
20	ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
21	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06			0.06未満		
22	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満		
23	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009			0.013		
24	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.006		
25	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.01			0.01		
26	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満		
27	総トリハロメタン	0.1mg/L以下	0.033	0.032	0.037	0.048	0.039	0.055	0.054
28	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.006		
29	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.009		0.016	0.014		
30	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.004			0.002		
31	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満		
32	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満		
34	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満		
35	銅及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		17.7			14.2		
37	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
38	塩化物イオン	200mg/L以下	29.1	28.0	21.2	24.8	18.8	34.6	38.8
39	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		51.3			67.9		
40	蒸発残留物	500mg/L以下		140			162		
41	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満		
42	ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満		
45	フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満		
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	1.0	0.9	1.1	0.9
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
51	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
	水質管理目標設定項目	目標値							
1	アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満			
2	ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※				0.0001未満			
3	ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満			
5	1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下				0.0004未満			
8	トルエン	0.4mg/L以下				0.001未満			
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下				0.005未満			
13	ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※				0.002			
14	抱水クロラール	0.02mg/L以下※				0.005			
16	残留塩素	1mg/L以下	0.2	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3
17	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L		51.3		68.2			
18	マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満		0.001未満			
19	遊離炭酸	20mg/L以下				2.9			
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下				0.001未満			
21	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下				0.002未満			
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3mg/L以下				1.3			
23	臭気強度(TON)	3以下				1未満			
24	蒸発残留物	30～200mg/L		140		167	162		
25	濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
26	pH値	7.5程度	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.4
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づく				-1.0			
28	従属栄養細菌	2000個/mL以下				0			
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下				0.001未満			
30	アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.02			
31	ペンタフルオロオクタノール酸(PFOS) 及びペンタフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下※	0.000005未満			0.000005未満			0.000005未満