

定期水質検査(浄水)		採水地点…小淵末端監視所(春日部市小淵905-1 小淵小学校内)／配水系統…東部浄水場										
※は、暫定目標値を示す		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
採水日	天候	R6. 4. 23 晴	R6. 5. 16 曇り 20.3	R6. 6. 13 曇り 24.3	R6. 7. 11 晴れ 27.5	R6. 8. 8 晴れ 30.3	R6. 9. 12 晴れ 29.0	R6. 10. 10 曇り 24	R6. 11. 14 晴れ 19.6	R6. 12. 12 晴れ 14.2	R7. 1. 16 晴れ 10.5	
水質基準項目		基準値										
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1			1			1			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.08未満			0.08未満			0.09			
ボウ素及びその化合物	0.1 mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			
カ-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
クロロホルム	0.06 mg/L以下		0.009			0.014			0.006			
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.006			0.009			0.003			
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.012			0.011			0.016			
臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
線トリアロメタン	0.1 mg/L以下		0.037	0.035	0.046	0.043	0.038	0.041	0.043	0.032	0.029	
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.005			0.006			0.003			
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.011			0.015			0.013			
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.005			0.003			0.008			
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			
銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.01未満									

定期水質検査(浄水) 採水地点…千間末端監視局(春日部市千間1-99 武里第6公園内)／配水系統…南部浄水場系											
	※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
採水日		R6. 4. 16	R6. 5. 9	R6. 6. 6	R6. 7. 4	R6. 8. 1	R6. 9. 5	R6. 10. 3	R6. 11. 7	R6. 12. 5	R7. 1. 7
天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
水温 (℃)		15. 5	19. 5	22. 6	25. 4	29. 5	28. 4	26. 5	18. 6	15. 2	10. 5
水質基準項目		基準値									
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下		0. 0003未満			0. 0003未満			0. 0003未満		
水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下		0. 00005未満			0. 00005未満			0. 00005未満		
セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
六価クロム化合物	0. 02mg/L以下		0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満		
亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下		0. 004未満			0. 004未満			0. 004未満		
シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1. 3			1. 4			2. 4		
フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下		0. 08			0. 1			0. 08未満		
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0. 10未満			0. 10未満			0. 10未満		
四塩化炭素	0. 002mg/L以下		0. 0002未満			0. 0002未満			0. 0002未満		
1,4-ジオキサン	0. 05mg/L以下		0. 005未満			0. 005未満			0. 005未満		
ジ-1,2-ジクロロフル	0. 04mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
及びトリス-1,2-ジクロロフル											
ジクロロメタン	0. 02mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
ベンゼン	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
塩素酸	0. 6mg/L以下		0. 06未満			0. 06未満			0. 06未満		
クロロ酢酸	0. 02mg/L以下		0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満		
クロロホルム	0. 06mg/L以下		0. 007			0. 013			0. 006		
ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下		0. 005			0. 008			0. 002		
ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下		0. 004			0. 007			0. 005		
臭素酸	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
総トリハロメタン	0. 1mg/L以下		0. 019	0. 028	0. 027	0. 033	0. 029	0. 03	0. 018	0. 015	0. 013
トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下		0. 005			0. 005			0. 005		
ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下		0. 008			0. 012			0. 007		
ブロモホルム	0. 09mg/L以下		0. 001未満			0. 001			0. 001未満		
ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下		0. 008未満			0. 008未満			0. 008未満		
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0. 01未満			0. 01未満			0. 01未満		
アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下		0. 02未満			0. 03			0. 02未満		
鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下		0. 03未満			0. 03未満			0. 03未満		
銅及びその化合物	0. 01mg/L以下		0. 01未満			0. 01未満			0. 01未満		
マトリウム及びその化合物	200mg/L以下		9. 8			11. 8			11. 8		
マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下		0. 005未満			0. 005未満			0. 005未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	13. 3	15. 9	15	18. 6	17. 2	12. 2	18. 6	15. 7	19. 7	20. 2
加シム・マシム等(硬度)	300mg/L以下		52			69. 7			71. 9		
蒸発残留物	500mg/L以下		130			159			158		
陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下		0. 02未満			0. 02未満			0. 02未満		
ジェオスミン	0. 00001mg/L以下		0. 000001未満	0. 000002	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000002	0. 000001未満	0. 000001未満		
2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001	0. 000001未満	0. 000001未満		
非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下		0. 005未満			0. 005未満			0. 005未満		
フェノール類	0. 005mg/L以下		0. 0005未満			0. 0005未満			0. 0005未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下		0. 7			0. 9	1. 0	0. 8	0. 8	0. 7	0. 8
pH値	5. 8以上8. 6以下		7. 2	7. 2	7. 3	7. 4	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2	7. 1
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
水質管理目標設定項目		目標値									
アンチモン及びその化合物	0. 02mg/L以下					0. 001未満					
ウラン及びその化合物	0. 002mg/L以下※					0. 0001未満					
ニッケル及びその化合物	0. 02mg/L以下					0. 001未満					
1,2-ジクロロエタン	0. 004mg/L以下					0. 0004未満					
トルエン	0. 4mg/L以下					0. 001未満					
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08mg/L以下					0. 005未満					
ジクロロアセトニトリル	0. 01mg/L以下※					0. 001					
抱水クロラール	0. 02mg/L以下※					0. 004					
残留塩素	1mg/L以下	0. 40	0. 40	0. 20	0. 40	0. 50	0. 50	0. 50	0. 30	0. 30	0. 40
加シム・マシム等(硬度)	10～100mg/L		52			70. 8					
マンガン及びその化合物	0. 01mg/L以下		0. 005未満			0. 001未満					
遊離炭酸	20mg/L以下					5. 6					
1,1,1-トリクロロエタン	0. 3mg/L以下					0. 001未満					
メチル-tert-ブチルエーテル	0. 02mg/L以下					0. 002未満					
有機物等(過マangan酸が消費量)	3mg/L以下					1					
臭気強度(TON)	3以下					1未満					
蒸発残留物	30～200mg/L		130			156			158		
濁度	1度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
pH値	7. 5程度	7. 2	7. 2	7. 3	7. 4	7. 5	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2	7. 1
腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける				-1. 1						
従属栄養細菌	2000個/mL以下				0						
1,1-ジクロロエチレン	0. 1mg/L以下				0. 001未満						
アルミニウム及びその化合物	0. 1mg/L以下				0. 03						
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0. 00005mg/L以下※				0. 000005未満						

定期水質検査(浄水)												
採水地点…花積末端監視局(春日部市道口蛭田15-2)/配水系統…西部浄水場系												
	※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
採水日		R6. 4. 16	R6. 5. 9	R6. 6. 6	R6. 7. 4	R6. 8. 1	R6. 9. 5	R6. 10. 3	R6. 11. 7	R6. 12. 5	R7. 1. 9	
天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
水温 (℃)		15. 6	18. 8	21. 7	25. 1	28. 9	27. 3	25. 0	19. 8	14. 8	9. 8	
水質基準項目												
	基準値											
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下		0. 0003未満			0. 0003未満			0. 0003未満			
水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下		0. 00005未満			0. 00005未満			0. 00005未満			
セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			
鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			
ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			
六価クロム化合物	0. 02mg/L以下		0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満			
亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下		0. 004未満			0. 004未満			0. 004未満			
シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1. 3			1. 4			2. 3			
フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下		0. 08			0. 1			0. 08未満			
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0. 10未満			0. 10未満			0. 10未満			
四塩化炭素	0. 002mg/L以下		0. 0002未満			0. 0002未満			0. 0002未満			
1,4-ジオキサン	0. 05mg/L以下		0. 005未満			0. 005未満			0. 005未満			
ジ-1,2-ジ-2,4,6-トリクロロベンゼン及びジ-1,2-ジ-2,4,6-トリクロロベンゼン	0. 04mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			
ジクロロメタン	0. 02mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			
テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			
トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			
ベンゼン	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			
塩素酸	0. 6mg/L以下		0. 06未満			0. 06未満			0. 06未満			
クロロ酢酸	0. 02mg/L以下		0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満			
クロロホルム	0. 06mg/L以下		0. 008			0. 013			0. 006			
ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下		0. 005			0. 008			0. 002			
ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下		0. 004			0. 007			0. 005			
臭素酸	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満			
線トリアロメタン	0. 1mg/L以下		0. 02	0. 028	0. 028	0. 033	0. 029	0. 03	0. 019	0. 015	0. 014	
トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下		0. 003			0. 005			0. 005			
ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下		0. 008			0. 012			0. 008			
ブロモホルム	0. 09mg/L以下		0. 001未満			0. 001			0. 001未満			
ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下		0. 008未満			0. 008未満			0. 008未満			
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0. 01未満			0. 01未満			0. 01未満			
アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下		0. 02未満			0. 03			0. 03			
鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下		0. 03未満			0. 03未満			0. 03未満			
銅及びその化合物	1mg/L以下		0. 01未満			0. 01未満			0. 01未満			
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		9. 7			12. 8			12. 0			
マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下		0. 005未満			0. 005未満			0. 005未満			
塩化物イオン	200mg/L以下	23. 6	15. 8	15. 0	18. 5	17. 3	12. 4	20	16. 1	20. 3	20. 5	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		52. 3			70. 4			72. 4			
硫酸残留物	500mg/L以下		136		158	160			162			
陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下		0. 02未満			0. 02未満			0. 02未満			
ジェオスミン	0. 00001mg/L以下		0. 000001未満	0. 000001	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000002	0. 000001未満	0. 000001未満			
2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001	0. 000001未満	0. 000001未満			
非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下		0. 005未満			0. 005未満			0. 005未満			
フェノール類	0. 005mg/L以下		0. 0005未満			0. 0005未満			0. 0005未満			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0. 7	0. 8	1	1	0. 9	0. 9	0. 8	0. 8	0. 7	0. 8	
pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 3	7. 2	7. 3	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 2	7. 2	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
濁度	2度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	
水質管理目標設定項目												
	目標値											
アンチモン及びその化合物	0. 02mg/L以下				0. 001未満							
ウラン及びその化合物	0. 002mg/L以下※				0. 0001未満							
ニッケル及びその化合物	0. 02mg/L以下				0. 001未満							
1,2-ジクロロエタン	0. 004mg/L以下				0. 0004未満							
トルエン	0. 4mg/L以下				0. 001未満							
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08mg/L以下				0. 005未満							
ジクロロアセトニトリル	0. 01mg/L以下※				0. 002							
塩化クロラール	0. 02mg/L以下※				0. 004							
硫酸残留物	1mg/L以下	0. 30	0. 30	0. 20	0. 40	0. 50	0. 40	0. 40	0. 20	0. 30	0. 40	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L		52. 3		71. 3							
マンガン及びその化合物	0. 01mg/L以下		0. 005未満		0. 001未満							
遊離炭酸	20mg/L以下				6							
1,1,1-トリクロロエタン	0. 3mg/L以下				0. 001未満							
メチル-ブチルエーテル	0. 02mg/L以下				0. 002未満							
有機物等(過マンガン酸消費量)	3mg/L以下				1. 1							
臭気強度(TON)	3以下				1未満							
硫酸残留物	30～200mg/L		136		158	160			162			
濁度	1度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	
pH値	7. 5程度	7. 3	7. 2	7. 3	7. 5	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 2	7. 2	
腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける				-1							
従属栄養細菌	2000個/ml以下				0							
1,1-ジクロロエチレン	0. 1mg/L以下				0. 001未満							
アルミニウム及びその化合物	0. 1mg/L以下				0. 03							
ヘキサフルオロアザル酸(PFOA)及びヘキサフルオロエタノール酸(PFOA)	0. 00005mg/L以下※				0. 000005未満							

定期水質検査(浄水)												
採水地点…内牧末端監視局(春日部市内牧3276-1)／配水系統…北部浄水場系												
	※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
採水日		R6.4.16	R6.5.9	R6.6.6	R6.7.4	R6.8.1	R6.9.5	R6.10.3	R6.11.7	R6.12.5	R7.1.9	
天候		曇り	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
水温(℃)		16.4	19.6	22.6	25.1	29.2	28	28.7	22.3	17	12.0	
基準値												
水質基準項目												
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.2			1.3			1.8			
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08			0.1			0.08未満			
ボウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.10未満			0.10未満			0.10未満			
四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			
ジ(1,2-ジクロロエチル)及びトリ(1,2-ジクロロエチル)	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009			0.017			0.008			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.005			0.004			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.007			0.012			0.014			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
線トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.028	0.036	0.041	0.047	0.037	0.05	0.04	0.03	0.03	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.007			0.006			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.01			0.015			0.011			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.002			0.003			0.007			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02			0.02未満			
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			
銅及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12.4			17.2			22.9			
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			
塩化物イオン	200mg/L以下	13.4	20.3	20	32.1	26.1	17.8	42.1	37.6	37.6	49.2	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		54.3			77.9			77.9			
蒸発残留物	500mg/L以下		130		187	171			192			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000002	0.000001未満	0.000001未満			
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001未満	0.000001未満			
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			
フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.7	1	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	
pH値	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
水質管理目標設定項目												
目標値												
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満							
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※				0.0001未満							
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満							
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下				0.0004未満							
トルエン	0.4mg/L以下				0.001未満							
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下				0.005未満							
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※				0.001							
抱水クロラール	0.02mg/L以下※				0.004							
残留塩素	1mg/L以下	0.40	0.40	0.20	0.30	0.30	0.30	0.40	0.20	0.30	0.40	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L		54.3		76.9							
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満		0.001未満							
遊離炭酸	20mg/L以下				6							
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下				0.001未満							
メチルtert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下				0.002未満							
有機物等(過マンガン酸カルシウム消費量)	3mg/L以下				1							
臭気強度(TON)	3以下				1未満							
蒸発残留物	30～200mg/L		130		187	171			192			
濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5程度	7.2	7.3	7.3	7.5	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.3	
腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0に近づく				-1							
従属栄養細菌	2000個/mL以下				1							
1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下				0.001未満							
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.02							
ヘキサフルオロリン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下※				0.000005未満							

定期水質検査(浄水)											
採水地点…東中野公園(春日部市東中野839-1)／配水系統…庄和浄水場系											
	※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
採水日		R6. 4. 23	R6. 5. 16	R6. 6. 13	R6. 7. 11	R6. 8. 8	R6. 9. 12	R6. 10. 10	R6. 11. 14	R6. 12. 12	R7. 1. 16
天候		晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
水温 (℃)		17. 2	19	23. 7	26. 6	29. 2	28	23. 5	17. 6	13. 2	8. 4
水質基準項目											
	基準値										
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0. 003mg/L以下		0. 0003未満			0. 0003未満			0. 0003未満		
水銀及びその化合物	0. 0005mg/L以下		0. 00005未満			0. 00005未満			0. 00005未満		
セレン及びその化合物	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
鉛及びその化合物	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
ヒ素及びその化合物	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
六価クロム化合物	0. 02mg/L以下		0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満		
亜硝酸態窒素	0. 04mg/L以下		0. 004未満			0. 004未満			0. 004未満		
シアニ化合物イオン及び塩化シアニ	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1. 2			1. 1			2. 4		
フッ素及びその化合物	0. 8mg/L以下		0. 08未満			0. 09			0. 09		
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0. 10未満			0. 10未満			0. 10未満		
四塩化炭素	0. 002mg/L以下		0. 0002未満			0. 0002未満			0. 0002未満		
1,4-ジオキサン	0. 05mg/L以下		0. 005未満			0. 005未満			0. 005未満		
ジ-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0. 04mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
ジクロロメタン	0. 02mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
テトラクロロエチレン	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
トリクロロエチレン	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
ベンゼン	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
塩素酸	0. 6mg/L以下		0. 06未満			0. 06未満			0. 06未満		
クロロ酢酸	0. 02mg/L以下		0. 002未満			0. 002未満			0. 002未満		
クロロホルム	0. 06mg/L以下		0. 012			0. 017			0. 006		
ジクロロ酢酸	0. 03mg/L以下		0. 007			0. 01			0. 004		
ジブロモクロロメタン	0. 1mg/L以下		0. 004			0. 007			0. 007		
臭素酸	0. 01mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
総トリハロメタン	0. 1mg/L以下		0. 025	0. 033	0. 045	0. 037	0. 035	0. 035	0. 022	0. 018	0. 014
トリクロロ酢酸	0. 03mg/L以下		0. 008			0. 008			0. 004		
ブロモジクロロメタン	0. 03mg/L以下		0. 009			0. 013			0. 009		
ブロモホルム	0. 09mg/L以下		0. 001未満			0. 001未満			0. 001未満		
ホルムアルデヒド	0. 08mg/L以下		0. 008未満			0. 008未満			0. 008未満		
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0. 01未満			0. 01未満			0. 01未満		
アルミニウム及びその化合物	0. 2mg/L以下		0. 02未満			0. 02未満			0. 02未満		
鉄及びその化合物	0. 3mg/L以下		0. 03未満			0. 03未満			0. 03未満		
銅及びその化合物	1mg/L以下		0. 01未満			0. 01未満			0. 01未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		12. 4			12. 1			14. 2		
マンガン及びその化合物	0. 05mg/L以下		0. 005未満			0. 005未満			0. 005未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	14. 1	16. 3	19. 6	17. 9	15. 2	13. 6	20. 9	18. 7	20. 6	22
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		52. 9			56			75. 4		
蒸発残留物	500mg/L以下		125			134			167		
陰イオン界面活性剤	0. 2mg/L以下		0. 02未満			0. 02未満			0. 02未満		
ジェオスミン	0. 00001mg/L以下		0. 000001	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001	0. 000001		
2-メチルイソボルネオール	0. 00001mg/L以下		0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001未満	0. 000001	0. 000001		
非イオン界面活性剤	0. 02mg/L以下		0. 005未満			0. 005未満			0. 005未満		
フェノール類	0. 005mg/L以下		0. 0005未満			0. 0005未満			0. 0005未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0. 7	0. 9	0. 9	1. 1	1. 0	1. 1	0. 9	0. 7	0. 8	0. 9
pH値	5. 8以上8. 6以下	7. 3	7. 2	7. 4	7. 5	7. 4	7. 4	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
水質管理目標設定項目											
	目標値										
アンチモン及びその化合物	0. 02mg/L以下				0. 001未満						
ウラン及びその化合物	0. 002mg/L以下※				0. 0001未満						
ニッケル及びその化合物	0. 02mg/L以下				0. 002						
1,2-ジクロロエタン	0. 004mg/L以下				0. 0004未満						
トルエン	0. 4mg/L以下				0. 001未満						
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0. 08mg/L以下				0. 005未満						
ジクロロアセトニトリル	0. 01mg/L以下※				0. 002						
抱水クロラール	0. 02mg/L以下※				0. 006						
残留塩素	1mg/L以下	0. 50	0. 40	0. 40	0. 60	0. 70	0. 30	0. 30	0. 50	0. 40	0. 60
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L		52. 9		67. 9						
遊離炭酸	20mg/L以下				5. 8						
マンガン及びその化合物	0. 01mg/L以下		0. 005未満		0. 001未満						
遊離炭酸	20mg/L以下				5. 8						
1,1,1-トリクロロエタン	0. 3mg/L以下				0. 001未満						
メチル-tert-ブチルエーテル	0. 02mg/L以下				0. 002未満						
有機物等(過マンガン酸消費量)	3mg/L以下				1. 3						
臭気強度(TON)	3以下				1未満						
蒸発残留物	30～200mg/L		125		147	134			167		
濁度	1度以下	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満	0. 1未満
pH値	7. 5程度	7. 3	7. 2	7. 4	7. 5	7. 5	7. 4	7. 3	7. 3	7. 3	7. 2
腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0に近づく				-1. 0						
従属栄養細菌	2000個/mL以下										
1,1-ジクロロエチレン	0. 1mg/L以下				0. 001未満						
アルミニウム及びその化合物	0. 1mg/L以下				0. 03						
ペルフルオロオクタン酸(PFOA) 及びペルフルオロデカン酸(PFOA)	0. 00005mg/L以下※				0. 000005未満						

定期水質検査(浄水)											
採水地点…西宝珠花末端監視局(春日部市西宝珠花637 大風公園内)／配水系統…庄和浄水場系											
	※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月
採水日		R6.4.23	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16
天候		晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ
水温(℃)		17.8	19.7	23.1	27.5	30.2	29	25	19.6	13	10
水質基準項目											
基準値											
一般細菌	100個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満		
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満		
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満		
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		1.1			1			2.2		
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08			0.09			0.09		
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.10未満			0.10未満			0.10未満		
四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満		
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
スミ-1,2-ジクロロフルン及びトリス-1,2-ジクロロフルン	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満		
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満		
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.012			0.017			0.008		
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.006			0.007			0.003		
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.007			0.01			0.012		
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満		
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.031	0.037	0.054	0.043	0.043	0.039	0.036	0.033	0.022
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.007			0.007			0.005		
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.01			0.014			0.012		
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.002			0.002			0.004		
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満		
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02			0.02未満		
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満		
銅及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満		
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		14.9			13.1			17.2		
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
塩化物イオン	200mg/L以下	18.8	22	20.3	21.6	17.1	13.9	23.1	23.9	29.4	27
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		56.3			58.1			76.1		
蒸発残留物	500mg/L以下		138		158	138			175		
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満		
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001		
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001		
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満		
フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満		
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.7	0.9	0.8	1.0	0.8	1.1	0.8	0.7	1.0	0.9
pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.2	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
水質管理目標設定項目											
目標値											
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満						
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※				0.0001未満						
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満						
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下				0.0004未満						
トルエン	0.4mg/L以下				0.001未満						
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下				0.005未満						
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※				0.002						
抱水クロラール	0.02mg/L以下※				0.006						
残留塩素	1mg/L以下	0.50	0.30	0.20	0.30	0.50	0.30	0.30	0.30	0.40	0.50
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L		56.3		68.7						
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満		0.001未満						
遊離炭酸	20mg/L以下				5.1						
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下				0.001未満						
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下				0.002未満						
有機物等(過マンガノ酸カルシウム消費量)	3mg/L以下				1.3						
臭気強度(TON)	3以下				1未満						
蒸発残留物	30～200mg/L		138		158	138			175		
濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
pH値	7.5程度	7.4	7.2	7.5	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2
腐食性(ランゲリア指数)	-1以上 0に近づける				-0.9						
従属栄養細菌	2000個/ml以下				0						
1,1-トリクロロエチレン	0.1mg/L以下				0.001未満						
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.03						
ヘンタフルオロタンタル酸(PFO5)及びヘキサフルオロタンタル酸(PFO6)	0.00005mg/L以下※				0.000005未満						

定期水質検査(浄水)												
採水地点…赤沼末端監視局(春日部市赤沼818-2)／配水系統…東部浄水場系												
	※は、暫定目標値を示す	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
採水日		R6.4.23	R6.5.16	R6.6.13	R6.7.11	R6.8.8	R6.9.12	R6.10.10	R6.11.14	R6.12.12	R7.1.16	
天候		晴	曇り	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	曇り	晴れ	晴れ	晴れ	
水温(℃)		19.3	21.1	25.5	28.8	31.9	29	24.5	19.3	14	9.8	
水質基準項目												
基準値												
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下		0.0003未満			0.0003未満			0.0003未満			
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下		0.00005未満			0.00005未満			0.00005未満			
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下		0.004未満			0.004未満			0.004未満			
シアン化合物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下		0.9			1			1.8			
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.08未満			0.09			0.09			
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下		0.10未満			0.10未満			0.10未満			
四塩化炭素	0.002mg/L以下		0.0002未満			0.0002未満			0.0002未満			
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			
ジ(1,2-ジクロロエチル)及びトランス-1,2-ジクロロエチン	0.04mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
ジクロロメタン	0.02mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
ベンゼン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
塩素酸	0.6mg/L以下		0.06			0.06未満			0.06未満			
クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満			
クロロホルム	0.06mg/L以下		0.009			0.015			0.006			
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.004			0.007			0.002			
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.014			0.012			0.015			
臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満			
総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.042	0.039	0.056	0.045	0.046	0.047	0.04	0.032	0.03	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.005			0.006			0.004			
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.012			0.015			0.012			
ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.007			0.003			0.007			
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満			
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02			0.02未満			
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下		0.03未満			0.03未満			0.03未満			
銅及びその化合物	1mg/L以下		0.01未満			0.01未満			0.01未満			
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下		26.5			15.5			24.5			
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			
塩化物イオン	200mg/L以下	28.1	42.3	24.5	33.6	22.4	24.1	39.1	37.1	35.9	42.3	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下		67.8			59.5			80.8			
蒸発残留物	500mg/L以下		189			145			201			
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下		0.02未満			0.02未満			0.02未満			
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001	0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満				
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満			
フェノール類	0.005mg/L以下		0.0005未満			0.0005未満			0.0005未満			
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	0.8	0.8	0.8	1.1	0.9	1.1	0.8	0.8	0.7	0.9	
pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.3	7.4	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度以下	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	
濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
水質管理目標設定項目												
目標値												
アンチモン及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満							
ウラン及びその化合物	0.002mg/L以下※				0.0001未満							
ニッケル及びその化合物	0.02mg/L以下				0.001未満							
1,2-ジクロロエタン	0.004mg/L以下				0.0004未満							
トルエン	0.4mg/L以下				0.001未満							
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08mg/L以下				0.005未満							
ジクロロアセトニトリル	0.01mg/L以下※				0.001							
抱水クロラール	0.02mg/L以下※				0.005							
残留塩素	1mg/L以下	0.40	0.20	0.10	0.30	0.40	0.30	0.20	0.30	0.30	0.30	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	10～100mg/L		67.8		74.1							
マンガン及びその化合物	0.01mg/L以下		0.005未満		0.001未満							
遊離炭酸	20mg/L以下				6							
1,1,1-トリクロロエタン	0.3mg/L以下				0.001未満							
メチル-tert-ブチルエーテル	0.02mg/L以下				0.002未満							
有機物等(過マンガン酸消費量)	3mg/L以下				1.2							
臭気強度(TON)	3以下				1未満							
蒸発残留物	30～200mg/L		189		145				201			
濁度	1度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	
pH値	7.5程度	7.4	7.3	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.3	
腐食性(ランゲリア指数)	-1以上0に近づける				-0.8							
従属栄養細菌	2000個/mL以下				0							
1,1,1-ジクロロエチレン	0.1mg/L以下				0.001未満							
アルミニウム及びその化合物	0.1mg/L以下				0.03							
ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びペルフルオロデカン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下※				0.000005未満							