

(参考資料)

修繕仕様書

令和8年度

修繕名称

内牧小学校消防設備修繕

修繕場所

春日部市内牧2415番地2

修繕概要

別紙のとおり

内 訳 明 細 書

内牧小学校消防設備修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
屋内消火栓設備						
KIIT 鋳鉄製ウエハチャッキ	消防認定品 65A F-10FWZ	1.0	個			
配管用炭素鋼鋼管	65A*4 OM WGB	1.0	本			
配管継手類		1.0	式			
ストレートノズル	40A	1.0	台			
自動火災報知設備						
P型1級発信機	FMMJ102-U	1.0	個			
発信機用アダプタープレート	ZBMJ002U	1.0	枚			
非常放送設備						
壁掛型非常放送設備	10局 WK-EK310NT	1.0	台			
増幅ユニット	60W WU-PK306	1.0	台			
壁掛型リモコン	10局 ER-EC310	1.0	台			
メクラプレート	特注品	1.0	枚			
トランペットスピーカー	WT-HS105	1.0	台			
交換工事		1.0	式			
リモコン回路配線調査	発信器配線調査費含む	1.0	式			
副受信機撤去工事費		1.0	式			
配管工事費		1.0	式			
試験調査費		1.0	式			
保温工事費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
手続き・立会検査費		1.0	式			
交通・運搬費		1.0	式			
諸経費		1.0	式			
小計						