

## 質問回答書

このことについては、下記のとおりです。

公 告 番 号 春日部市告示第286号  
件 名 小学校空調機保守点検等業務委託

### 記

質 問 事 項	回 答 事 項
1. 簡易点検、定期点検、フィルター清掃の実施月を教えてください。 また、実施可能な曜日、時間帯の指定がありましたら、教えてください。	1. 簡易点検は年4回（6・9・12・3月頃）、定期点検は年1回（8月頃）、フィルター清掃は年2回（8月頃・12月頃）を予定しておりますが、学校運営の都合上、実施可能日・時間帯等を含め、協議の上、決定します。
2. 室内機の設置場所について、高所4 m以上の場所がありますか？	2. 基本的には4 m以下に設置されておりますが、体育館等においては、一部4 m以上の場所に設置されている室内機もありますので、安全対策を実施の上、作業してください。
以上	
※質問事項は、原文のとおり記載しております。	