

業務委託仕様書

1. 業務名

小学校空調機保守点検等業務委託

2. 目的

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（以下「フロン排出抑制法」という）に基づき、対象施設の第一種特定製品（業務用空調機器等）について、簡易点検および定期点検、記録・報告を適正に実施し、機器の安全・安定稼働と温室効果ガス排出抑制、ならび法令順守を図る。あわせて、機器の清掃を計画的に実施することで、機器性能の維持・延命、故障リスクの低減、ならびに衛生環境の向上を実現する。

3. 履行場所

春日部市粕壁東三丁目2番19号 粕壁小学校 外21か所

（詳細は別紙1「対象施設一覧」のとおり）

4. 履行期間

契約確定日から令和9年3月19日まで

5. 対象設備

- ・対象設備、数量は別紙2「対象機器一覧」のとおりとする。
- ・簡易点検は原則全数とする。ただし、武里南小学校及び武里西小学校は「校舎以外の空調設備」に限り実施する。
- ・定期点検は、フロン排出抑制法に基づく対象とする。なお、本仕様では、7.5kW以上のものを定期点検対象とし、別紙2で特定する。

6. 業務内容

（1）台帳整備・現況把握

- ・別紙3「冷媒漏えい点検・整備記録簿」の更新（設備製造者、型式、設置年月日、設置場所、冷媒種、充てん量、点検・整備区分、点検内容、点検結果、技術者氏名等）。
- ・機器銘板・配管・バルブ等の現地確認、現況写真の撮影・保管。

（2）簡易点検

①実施頻度

年4回（3か月に一回以上）を標準とする。定期点検を同年度に実施する機器については、簡易点検を年3回に減じる。

②点検項目

フロン排出抑制法第16条第1項の規定に基づく基準によるものとし、結果は別紙4「簡易点検チェックシート」に記載するものとする。

(3) 定期点検 (法定)

①実施頻度

年1回とする。

(詳細は別紙2「対象機器一覧」による。)

②点検項目

フロン排出抑制法第16条第1項の規定に基づく基準によるものとし、結果は別紙3「冷媒漏えい点検・整備記録簿」に記載するものとする。

(4) フィルター清掃

①実施頻度

年2回を標準とする。分解洗浄を同年度に実施する機器については、年1回に減じる。

②清掃方法

- ・準備 (養生、フィルター取り外し)
- ・清掃 (水洗い、すすぎ)
- ・復旧 (乾燥、復旧、試運転)
- ・記録 (前後写真、特記事項)

(5) 分解洗浄

①実施頻度

年1回とする。(8月頃)

(詳細は別紙2「対象機器一覧」による。)

②清掃方法

- ・準備 (養生、外装等の取り外し)
- ・清掃 (適合洗剤による洗浄、すすぎ、通水確認等)
- ・復旧 (乾燥、復旧、試運転)
- ・記録 (前後写真、試運転結果、不具合報告等)

7. 漏えい時の措置

漏えい箇所を特定し、修繕計画・見積の提示、再漏えい防止策を提案するものとする。

8. 提出書類

各点検実施毎に作成した記録簿等をA4用紙にまとめたもの及びすべての点検が終了した際はCD-Rにまとめたものを提出することとする。

9. その他

- (1) 本業務の遂行に必要な計器、工具及び機材等は、受託者が負担するものとする。ただし、電力、用水等は学校設備の現状の範囲で供与するものとする。
- (2) 点検実施者は、機器等に関する十分な知見を有する者とする。
- (3) 本仕様書に定めのない事項で疑義が生じた場合は、両者協議の上これを決定するものとする。
- (4) 法令・告示の改正があった場合は、協議のうえ本仕様を合理的範囲で更新する。

委託対象校一覧

別紙1 「対象施設一覧」

<小学校>

No	委託対象校	住所(春日部市)
1	粕壁小学校	粕壁東三丁目2番19号
2	内牧小学校	内牧2415番地2
3	豊春小学校	道順川戸37番地1
4	武里小学校	備後西五丁目5番2号
5	幸松小学校	八丁目353番地1
6	豊野小学校	銚子口1087番地
7	備後小学校	備後西三丁目2番1号
8	八木崎小学校	中央四丁目1番地
9	牛島小学校	牛島1080番地
10	緑小学校	緑町五丁目4番1号
11	上沖小学校	大沼五丁目44番地
12	正善小学校	備後東六丁目2番1号
13	立野小学校	南中曾根1074番地
14	宮川小学校	新方袋1090番地
15	藤塚小学校	藤塚82番地2
16	小淵小学校	小淵905番地1
17	武里南小学校	大枝89番地武里団地2街区1棟
18	武里西小学校	大場822番地1
19	南桜井小学校	下柳3番地
20	川辺小学校	米島756番地
21	桜川小学校	大衾496番地1
22	中野小学校	東中野654番地

別紙2「対象機器一覧」

粕壁小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
管理特別教室棟	1	1F	職員室①	不明	ダイキン	RZRP160BC	A016899	2.9 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	2	1F	職員室②	不明	ダイキン	RZRP112BY	A014643	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	3	1F	事務室	不明	ダイキン	RZRP63BFT	A003512	1.18 KW	R32	1.35	Kg	1	○		○	
〃	4	1F	校長室	不明	ダイキン	RZRP112BD	A024536	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	5	2F	コンピュータールーム	不明	ダイキン	RZRP280BA	A034417	5.95 KW	R32	5.5	Kg	1	○		○	
〃	6	1F	保健室	不明	ダイキン	RZRP112BD	A021751	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	7	3F	図工室	不明	ダイキン	RZRP160BD	A027380	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	8	3F	理科室	不明	ダイキン	RZRP160BD	A027356	3.08 KW	R32	2.7	Kg	2	○		○	
〃	9	2F	インターナショナルルーム	不明	ダイキン	RXTP224DA	F007218	4.5 KW	R410A	4.8	Kg	2	○		○	
〃	10	3F	家庭科室	不明	ダイキン	RZRP160BD	A027346	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	11	不明	粕壁小ホール(食堂)	不明	不明	不明	不明					6	○		○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-6				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

内牧小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
管理特別普通教室棟	1	1F	職員室①	不明	ダイキン	RZRP160BC	A048453	2.99 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	2	1F	職員室②	不明	ダイキン	RZRP160BF	A024719	3.08 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	3	1F	校長室	不明	ダイキン	RZRP140BY	A075663	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	4	1F	保健室	不明	ダイキン	RZRP112BD	A035590	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	5	1F	コンピューター室	不明	ダイキン	RYP224B	6308244	5.5 KW	R407C	7.5	Kg	1	○		○	
普通教室棟	6	2F	ランチルーム	不明	ダイキン	RYP80CAT	C002650	1.76 KW	R32	1.98	Kg	1	○		○	
管理特別普通教室棟	7	2F	社会科資料室	不明	ダイキン	RZRP160BY	A001379	2.83 KW	R32	3.35	Kg	1	○		○	
〃	8	2F	理科室	不明	ダイキン	RZRP160BD	A027037	3.08 KW	R32	2.7	Kg	2	○		○	
〃	9	2F	家庭科室	不明	ダイキン	RZRP160BD	A027039	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	10	3F	学習室ABCルーム	不明	ダイキン	RZRP112BD	A034585	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	11	3F	図工室	不明	ダイキン	RZRP160BD	A027040	3.08 KW	R32	2.7	kg	2	○		○	
〃	12	3F	音楽室	不明	ダイキン	RZYP160H	A008177	2.9 KW	R410A	4.3	Kg	2	○		○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

豊春小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
管理・特別・普通教室棟	1	1F	会議室系統	不明	ダイキン	RZRP140BD	A032954	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	2	1F	職員室①	不明	ダイキン	RZRP112BY	A016003	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	3	1F	職員室②	不明	ダイキン	RZRP112BF	A013028	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	4	1F	職員室③	不明	ダイキン	RZRP112BY	A016005	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	5	1F	校長室	不明	ダイキン	RZYP112H	6405418	1.8 KW	R410A	3.8	Kg	1	○		○	
〃	6	1F	保健室	不明	ダイキン	RZRP140BY	A016313	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
普通教室棟	7	1F	普通(特支)	不明	ダイキン	RZRP112BY	A014884	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
管理・特別・普通教室棟	8	2F	理科室	不明	ダイキン	RZRP160BD	A023988	3.08 KW	R32	2.7	Kg	2	○		○	
〃	9	2F	図工室	不明	ダイキン	RZRP160BD	A024151	3.08 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	10	2F	図書室(もう1台不鮮明)	不明	ダイキン	RZRP140BF	A011606	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	11	1F	イングリッシュルーム	不明	ダイキン	RYJ280F	6505384	7.5 KW	R22	6.0	kg	1	○	○ R8	○	
〃	12	3F	音楽室①	不明	ダイキン	RZRP112BF	A013027	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	13	3F	音楽室②	不明	ダイキン	RZRP112BF	A006312	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	14	2F	家庭科室	不明	ダイキン	RZRP160BD	A023992	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

武里小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
									R	kg	kg					
特別・普通教室棟	1	1F	保健室	17/10	ダイキン	RZRP140BB	A024724	2.41 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
管理・特別・普通教室棟	2	2F	コンピューター室	03/06	ダイキン	RYP224B	6307805	5.5 KW	R407C	7.5	Kg	2	○		○	○ R8
〃	3	3F	図工室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A023925	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
〃	4	3F	教室3-1	19/05	ダイキン	RZRP160BC	A031535	2.99 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
〃	5	3F	教室3-2	19/05	ダイキン	RZRP160BC	A031536	2.99 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
〃	6	4F	多目的室	19/05	ダイキン	RZRP160BC	A031534	2.99 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
特別・普通教室棟	7	2F	家庭科室	22/08	ダイキン	RZRP160BF	A024028	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
〃	8	3F	理科室	22/08	ダイキン	RZRP160BF	A024027	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
〃	9	2F	多目的室(若竹の間)	22/07	ダイキン	RZRP140BF	A026627	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	○ R8
〃	10	3F	多目的室6-1	22/07	ダイキン	RZRP140BF	A026619	3.08 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	○ R8
〃	11	3F	郷土資料室6-2	22/07	ダイキン	RZRP140BF	A026630	2.45 KW	R32	2.65	kg	1	○		○	○ R8
〃	12	3F	視聴覚室6-3	22/07	ダイキン	RZRP140BF	A026631	4.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	○ R8
管理・特別・普通教室棟	13	1F	ランチルーム①	不明	三菱	FDCJ140HP1	H14403876BG	3.75 KW	R32	3.38	Kg	2	○		○	○ R8
〃	14	1F	ランチルーム②	不明	三菱	FDCJ140HP1	H14004006BG	3.75 KW	R32	3.38	Kg	2	○		○	○ R8
〃	15	1F	ランチルーム③	不明	三菱	FDCJ140HP1	不明	3.75 KW	R32	3.38	Kg	2	○		○	○ R8
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

幸松小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
管理特別教室棟	1	1F	職員室①	不明	ダイキン	RZRP160BF	A010441	3.08 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	2	1F	職員室②	不明	ダイキン	RZRP160BD	A022965	3.08 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	3	1F	校長室	不明	ダイキン	RYJ125F	6712424	3 KW	R22	4.3	Kg	1	○		○	
〃	4	2F	理科室	不明	ダイキン	RYP112L9	3903551	2.92 KW	R407C	3.7	Kg	2	○		○	
〃	5	1F	保健室	不明	ダイキン	RZRP80BT	A012782	1.53 KW	R32	2.9	Kg	1	○		○	
〃	6	2F	コンピューター室	不明	ダイキン	RYP224B	6307800	5.5 KW	R407C	7.5	Kg	1	○		○	
〃	7	3F	図工室	不明	ダイキン	RZRP160BD	A027373	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	8	3F	音楽室	不明	ダイキン	RZYP160H	A009505	3.3 KW	R410A	4.3	Kg	2	○		○	
普通特別教室棟	9	1F	家庭科室	不明	ダイキン	RZRP160BD	A027371	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	10	2F	社会科資料室	不明	ダイキン	RZRP112DD	A034592	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	11	2F	児童会室	不明	ダイキン	RZRP140BY	A040488	2.45 KW	R32	2.7	kg	1	○		○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

豊野小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
管理特別普通教室棟	1	1F	職員室①	21/09	ダイキン	RZRP160BD	A038842	3.08 KW			Kg	1	○		○	○ R8
〃	2	1F	職員室②	21/06	ダイキン	RZRP160BD	A030923	3.08 KW			Kg	1	○		○	○ R8
〃	3	1F	職員室③	12/07	日立パッケージ	RAS+AP80SH	UAB40206	1.3 KW			Kg	1	○		○	○ R8
〃	4	1F	校長室	97/06	ダイキン	RYJ125F	6712562	3 KW			Kg	1	○		○	○ R8
PFIの記載あり	5	1F	英語ルーム	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A021564	3.08 KW			Kg	1	○		○	○ R8
〃	6	1F	保健室	20/7	ダイキン	RZRP112BD	A010170	1.95 KW			Kg	1	○		○	○ R8
給食室	7	1F	給食、休憩室	不明	ルームエアコン			KW			Kg	1	○		○	○ R8
管理特別普通教室棟	8	2F	図書室	不明	三菱電機	MPUZ-ERP224KA	81U003300	4.8 KW			Kg	2	○		○	○ R8
〃	9	3F	図工室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A023967	3.08 KW			Kg	2	○		○	○ R8
普通特別教室棟	10	3F	家庭科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A023330	3.08 KW			Kg	2	○		○	○ R8
〃	11	3F	理科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A023970	3.08 KW			kg	2	○		○	○ R8
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

備後小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
玄関棟	1	1F	多目的室系統	22/9	ダイキン	RZRP140BF	A030348	2.45 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
〃	2	1F	多目的室系統	22/09	ダイキン	RZRP140BF	A030351	2.45 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
管理棟	3	1F	校長室	23/08	ダイキン	RZRP112BY	A028829	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
〃	4	1F	職員室	99/06	ダイキン	RYJ80L	6913622	2.2 KW	R32	3	Kg	1	○		○	○ R8
〃	5	1F	職員室	22/12	ダイキン	RZRP280BA	A003635	5.95 KW	R32	5.5	Kg	1	○		○	○ R8
普通教室棟	6	1F	保健室	23/10	ダイキン	RZRP140BFBY	A008536	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	○ R8
特別教室棟	7	2F	家庭科室	22/09	ダイキン	RZRP160BF	A026474	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
〃	8	1F	音楽室	不明	三菱電機	PUZ-ERP224KA7	44U00208	4.3 KW	R410A	6.5	Kg	1	○		○	○ R8
〃	9	1F	コンピューター室	不明	三菱電機	PUZ-ERP224KA7	47U01520	4.3 KW	R410A	6.5	Kg	1	○		○	○ R8
〃	10	1F	図工室	15/12	ダイキン	RZRP140B	A023164	2.41 KW	R32	3.15	Kg	2	○		○	○ R8
〃	11	2F	理科室	22/09	ダイキン	RZRP160BF	A026476	3.08 KW	R32	2.7	kg	2	○		○	○ R8
〃	12	1F	図書室	15/12	ダイキン	RZRP140B	A023151	2.41 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

八木崎小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
管理特別教室棟	1	1F	保健室	23/03	ダイキン	RZRP112BY	A014604	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	2	1F	職員室	23/03	ダイキン	RZRP160BY	A011283	3.08 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	3	1F	職員室	23/03	ダイキン	RZRP160BY	A011289	3.08 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	4	1F	校長室	98/04	ダイキン	RYJ80K	6808832	2.2 KW	R22	3	Kg	1	○		○	
〃	5	1F	図書室	不明	ダイキン	不鮮明		KW			Kg	1	○		○	
〃	6	1F	図書室	不明	ダイキン	RYL100B	6300639	3 KW	R22	2.7	Kg	1	○		○	
〃	7	1F	図書室	不明	ダイキン	RYL100B	6300638	3 KW	R22	2.7	Kg	1	○		○	
〃	8	2F	理科室	21/05	ダイキン	RZRP160BD	A027042	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	9	2F	図工室	21/05	ダイキン	RZRP160BD	A027041	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	10	2F	家庭科室	21/05	ダイキン	RZRP160BD	A027047	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	11	2F	音楽室	不明	ダイキン	不鮮明		KW			kg	1	○		○	
〃	12	2F	音楽室	不明	ダイキン	不鮮明		KW			Kg	1	○		○	
〃	13	1F	コンピューター室	不明	ダイキン	RY100DB	6301670	3 KW	R22	4	Kg	1	○		○	
〃	14	1F	コンピューター室	不明	ダイキン	RY100DB	6301660	3 KW	R22	4	Kg	1	○		○	
普通教室棟	15	1F	アートギャラリープレイルーム	23/03	ダイキン	RZRP160BY	A012083	3.08 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	16	4F	教室	21/05	ダイキン	RZRP112BD	A034586	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

牛島小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
管理・特別教室棟	1	1F	保健室	16/06	ダイキン	RRP112BA	A010520	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	2	1F	職員室	23/02	ダイキン	RZRP160BY	A009290	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	3	1F	職員室	23/02	ダイキン	RZRP160BY	A009289	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	4	1F	校長室	98/04	ダイキン	RZRP224A	6802207	3 KW	R22	3.4	Kg	1	○		○	
〃	5	1F	視聴覚室	21/05	ダイキン	RZRP224A	A011291	4.61 KW	R32	5	Kg	2	○		○	
〃	6	1F	コンピューター室	03/07	ダイキン	RYP280B	6309296	7.5 KW	R407C	9.2	Kg	1	○	○ R8	○	
普通教室棟	7	1F	教室1-1	24/03	ダイキン	RZRP140BY	A041444	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
管理・特別教室棟	8	2F	理科室	21/04	ダイキン	RZRP160BD	A023995	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	9	2F	家庭科室	21/04	ダイキン	RZRP160BD	A024152	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	10	3F	図工室	21/04	ダイキン	RZRP160BD	A023987	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	11	3F	音楽室	06/01	ダイキン	RZRP160H	A008242	2.9 KW	R410A	4.3	Kg	1	○		○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

緑小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
管理・特別教室棟	1	1F	保健室	22/12	ダイキン	RZRP80BYT	C007024	1.7 KW	R32	1.7	Kg	1	○		○	
〃	2	1F	職員室	23/03	ダイキン	RZRP140BY	A014338	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	3	1F	職員室	23/03	ダイキン	RZRP140BY	A014343	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	4	1F	校長室	00/07	ダイキン	RYJ112B	6013070	3 KW	R22	3.4	Kg	1	○		○	
〃	5	1F	コンピューター室	不明	ダイキン	RYP112L9	3904745	2.92 KW	R407C	3.7	Kg	1	○		○	
〃	6	2F	図工室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A023117	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	7	2F	理科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A023115	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
普通教室棟	8	2F	教室2-1	22/08	ダイキン	RZRP112BF	A030557	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
管理・特別教室棟	9	3F	図書室	不明		屋上設置の為未確認		KW			Kg	1	○		○	
〃	10	3F	家庭科室	不明	ダイキン	RZRP160BF	A024233	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
普通教室棟	11	2F	教室2-2	21/05	ダイキン	RZRP140BD	A033499	2.45 KW	R32	2.65	kg	1	○		○	
管理・特別教室棟	12	1F	コンピューター室	03/07	ダイキン	RYF224B	6308284	5.5 KW	R407C	7.5	Kg	1	○		○	
〃	13	2F	音楽室	14/05	ダイキン	RZZP224CC	A000608	3.94 KW	R410A	6.4	Kg	1	○		○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

上沖小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
普通教室棟	1	1F	保健室	19/	Panasonic	CU-P112H6	3687407066	2.5 KW	R32	2.4	Kg	1	○		○	
〃	2	1F	職員室	15/10	ダイキン	RZRP112B	A021354	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	3	1F	職員室	16/01	ダイキン	RZRP112B	A026511	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	4	1F	職員室	16/01	ダイキン	RZRP140B	A025809	2.41 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	5	1F	校長室	00/07	ダイキン	RYJ140B	6012513	3.75 KW	R22	3.7	Kg	1	○		○	
〃	6	1F	コンピューター室	03/06	ダイキン	RYP112L9	3903434	不明 KW	R407C	3.7	Kg	1	○		○	
〃	7	1F	コンピューター室	03/06	ダイキン	RYP224B	6307647	5.5 KW	R407C	7.5	Kg	1	○		○	
〃	8	3F	音楽室	23/05	ダイキン	RZRP160BY	A016569	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	9	3F	図工室	21/05	ダイキン	RZRP160BD	A027865	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	10	3F	学習室3	18/05	ダイキン	RZRP80BCV	C001996	1.7 KW	R32	1.7	Kg	1	○		○	
〃	11	3F	学習室3	18/05	ダイキン	RZRP80BCV	C001994	1.7 KW	R32	1.7	kg	1	○		○	
〃	12	3F	ABCルーム	23/03	ダイキン	RZRP160BY	A012082	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	13	2F	家庭科室	21/05	ダイキン	RZRP160BD	A027868	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	14	2F	理科室	21/05	ダイキン	RZRP160BD	A027871	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

正善小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
管理特別教室棟	1	1F	校長室	23/06	ダイキン	RZRP112BY	S021347	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
〃	2	1F	職員室	23/03	ダイキン	RZRP160BY	A012639	3.08 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	○ R8
〃	3	1F	職員室	16/05	ダイキン	RZRP160BA	A005315	2.99 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
〃	4	1F	保健室	23/03	ダイキン	RZRP112BY	A015416	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
〃	5	1F	コンピューター室	03/06	ダイキン	RYP112L9	3903293	2.92 KW	R407C	3.7	Kg	1	○		○	○ R8
普通教室棟	6	1F	多目的室1	22/08	ダイキン	RZRP112BF	A030556	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
〃	7	1F	多目的室2	22/08	ダイキン	RZRP112BF	A030554	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
管理特別教室棟	8	2F	家庭科室	22/08	ダイキン	RZRP160BF	A024216	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
〃	9	2F	理科室	22/08	ダイキン	RZRP160BF	A024217	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
〃	10	3F	図工室	22/08	ダイキン	RZRP160BF	A024218	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
〃	11	3F	音楽室	22/08	ダイキン	RZRP160BF	A019834	3.08 KW	R32	2.7	kg	1	○		○	○ R8
普通教室棟	12	2F	ランチルーム	不明				KW			Kg	2	○		○	○ R8
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

立野小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
管理特別教室棟	1	2F	音楽室	14/06	ダイキン	RZZP224CC	A000884	3.94 KW	R410A	6.4	Kg	1	○		○	
〃	2	1F	職員室	23/02	ダイキン	RZRP160BY	A010350	3.08 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	3	1F	職員室	23/02	ダイキン	RZRP160BY	A010361	3.08 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	4	1F	校長室	01/06	ダイキン	RYP112B	6100240	3 KW	R407C	3.6	Kg	1	○		○	
〃	5	1F	保健室	23/03	ダイキン	RZRP112BY	A012664	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	6	1F	図書室	07*02	ダイキン	RYP160PC	A001357	3.2 KW	R410A	3.7	Kg	1	○		○	
〃	7	1F	コンピューター室	03/07	ダイキン	RYP112L9	3903552	2.92 KW	R407C	3.7	Kg	1	○		○	
〃	8	1F	コンピューター室	03/07	ダイキン	RYP224B	6308263	5.5 KW	R407C	7.5	Kg	1	○		○	
〃	9	2F	家庭科室	21/04	ダイキン	RZRP160BYBD	A024161	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	10	2F	理科室	21/04	ダイキン	RZRP160BYBD	A023986	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	11	2F	図工室	21/05	ダイキン	RZRP160BYBD	A027637	3.08 KW	R32	2.65	kg	2	○		○	
〃	12	3F	イングリッシュルーム	21/5	ダイキン	RZRP112BD	A035279	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

宮川小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機		冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
管理特別教室棟	1	1F	保健室	19/03	ダイキン	RZRP112BC	A032501	1.95	KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	2	1F	職員室	23/02	ダイキン	RZRP112BY	A011945	1.95	KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	3	1F	職員室	23/02	ダイキン	RZRP112BY	A011946	1.95	KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	4	1F	職員室	23/02	ダイキン	RZRP112BY	A011916	1.95	KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	5	1F	校長室	不明	三菱	FDCP112HD3	H11450916CG	2.5	KW	R407C	2.98	Kg	1	○		○	
〃	6	1F	コンピューター室	03/07	ダイキン	RYP112L9	3903598	2.92	KW	R407C	3.7	Kg	1	○		○	
〃	7	2F	理科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A023270	3.08	KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	8	3F	音楽室	不明	ダイキン	RYP160PC	A000982	3.2	KW	R410A	3.7	Kg	1	○		○	
〃	9	3F	図工室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A023277	3.08	KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	10	2F	家庭科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A023266	3.08	KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
普通教室棟	11	2F	ランチルーム	不明	ダイキン	RY100DB	6419688	3	KW	R32	4.0	kg	2	○		○	
〃	12	3F	第二家庭科室	22/07	ダイキン	RZRP112BF	A0128865	1.95	KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6	KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6	KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6	KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6	KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6	KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

藤塚小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
管理特別教室棟	1	1F	保健室	22/12	ダイキン	RZRP112BY	A007521	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
〃	2	1F	職員室	23/02	ダイキン	RZRP128BY	A012377	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
〃	3	1F	職員室	22/12	ダイキン	RZRP128BY	A007536	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
〃	4	1F	職員室	22/12	ダイキン	RZRP128BY	A007538	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
〃	5	1F	校長室	24/05	ダイキン	RSRP80CT	A002817	1.29 KW	R32	3.2	Kg	1	○		○	○ R8
〃	6	1F	図書室	不明	ダイキン			KW			Kg	3	○		○	○ R8
〃	7	2F	コンピューター室	不明	ダイキン	RYP224B	6306986	5.5 KW	R407C	7.5	Kg	1	○		○	○ R8
〃	8	2F	家庭科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A023340	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
〃	9	2F	理科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A021575	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
〃	10	2F	図工室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A021571	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
〃	11	2F	ひまわり3組	24/03	ダイキン	RZRP140BY	A040490	2.45 KW	R32	21.65	kg	1	○		○	○ R8
普通教室棟	12	4F	外国語活動室	不明	ダイキン	RZRP112BF	A027915	1.95 KW	R32	1.95	Kg	1	○		○	○ R8
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

小淵小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
普通教室棟	1	1F	ランチルーム和室	不明	ダイキン	RTYJ50FT	7004093	1.5 KW	R22	1.7	Kg	1	○		○	
〃	2	1F	ランチルーム和室	不明	ダイキン	RTYJ50FT	7004094	1.5 KW	R22	1.7	Kg	1	○		○	
〃	3	1F	ランチルーム洋室	97/02	ダイキン	RYJ100F	6611410	3.0 KW	R22	3.8	Kg	1	○		○	
〃	4	1F	ランチルーム洋室	22/03	ダイキン	RZRP112BF	A012466	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	5	3F	コンピュータ室	03/05	ダイキン	RYP224B	6306071	5.5 KW	R407C	7.5	Kg	1	○		○	
〃	6	1F	エンジョイルーム	22/07	ダイキン	RZRP112BF	A028867	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
管理特別教室棟	7	1F	職員室	23/04	ダイキン	RZRP112BY	A016221	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	8	1F	職員室	23/04	ダイキン	RZRP112BY	A016202	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	9	1F	職員室	23/04	ダイキン	RZRP112BY	A016198	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	10	1F	校長室	23/12	ダイキン	RZRP112BY	A035466	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	11	1F	保健室	23/04	ダイキン	RZRP140BY	A016309	2.45 KW	R32	2.7	kg	1	○		○	
〃	12	1F	図書室	03/07	ダイキン	RYP112L9	390539	2.92 KW	R407C	3.7	Kg	1	○		○	
〃	13	2F	理科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A023269	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	14	2F	家庭科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A023268	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	15	2F	図工室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A023274	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
普通教室棟	16	2F	普通特支	20/04	ダイキン	RZRP140BD	A001132	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

武里南小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
									R32	2.65	Kg					
管理特別普通教室棟	1	2F	家庭科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A022818	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2			○	○ R8
"	2	2F	図画工作室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A022830	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2			○	○ R8
"	3	2F	理科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A022829	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2			○	○ R8
"	(屋上設置) ACP-3	1F	保健校長職員	不明	三菱重工	FDCRP3354HLXB	AH4200158JG	7.06×1 KW	R410A	11	Kg	9			○	○ R8
"	(屋上設置) ACP-4	1F	休憩更衣検収厨房	不明	三菱重工	FDCRP2804HLXB	AH4400165GG	5.84×1 KW	R410A	11	Kg	3			○	○ R8
"	(屋上設置) 不明	1F	休憩更衣検収厨房	不明	三菱重工	FDCRP2804HLXB	AH4400206GG	5.84×1 KW	R410A	11	Kg	3			○	○ R8
"	(屋上設置) ACP-10	2F	音楽室	不明	三菱重工	FDCRP2244HLXYB	G06400045CG	3.80×1 KW	R410A	9.9	Kg	2			○	○ R8
"	(屋上設置) ACP-7	2F	放送スタジオコンピュータ東	不明	三菱重工	FDCRP4504HLXB	AH4200223NG	4.87×2 KW	R410A	11.5	Kg	5		○ R8	○	○ R8
"	(屋上設置) ACP-9	2F	図書室	不明	三菱重工	FDCRP2244HLXYB	G06400065CG	3.80×1 KW	R410A	9.9	Kg	1			○	○ R8
"	(屋上設置) ACP-8	2F	図書室コンピューター室	不明	三菱重工	FDCRP4504HLXB	AH4400049NG	4.87×2 KW	R410A	11.5	Kg	4		○ R8	○	○ R8
"	(屋上設置) ACP-1-1	1F	会議学習123待合教育相談	不明	三菱重工	FDCRP4004HLXB	AH4600111LG	3.98×2 KW	R410A	11.5	kg	1		○ R8	○	○ R8
"	(屋上設置) ACP-2	1F	多目的ホール音楽1	02/12	三菱重工	GHCP560-5	P56500107GG	15 KW	R407C	18	Kg	1		○ R8	○	○ R8
"	(屋上設置) ACP-12	3F	食堂西側	不明	三菱重工	FDCRP3354HLXB	AH4200184JG	7.06×1 KW	R410A	11	Kg	1			○	○ R8
"	(屋上設置) ACP-5	1F	厨房回転釜廻り	不明	三菱重工	FDCRP2804HLXB	AH4300021GG	5.84×1 KW	R410A	11	Kg	1			○	○ R8
"	(屋上設置) ACP-11	3F	食堂E	不明	三菱重工	FDCRP3354HLXB	AH4200173JG	7.06×1 KW	R410A	11	Kg	1			○	○ R8
"	(屋上設置) 不明	1F	厨房回転釜廻り	不明	三菱重工	FDCRP2804HLXB	AH4200304GG	5.84×1 KW	R410A	11	Kg	1			○	○ R8
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
"	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
"	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
"	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
v	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
"	HPAC-6				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

武里西小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
									R	kg	kg					
管理特別普通教室棟	1	1F	家庭科室	21/05	ダイキン	RZRP224A	A011764	4.61 KW	R32	5.0	Kg	3			○	
〃	2	3F	学習室	21/05	ダイキン	RZRP112BD	A034717	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1			○	
〃	3	2F	学習室1-2	24/03	ダイキン	RZRP140BY	A041456	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1			○	
〃	4	1F	図工室		屋上設置の為未確認							2			○	
〃	(屋上設置) ACP-1	1F	管理諸室南系統	03/01	ヤンマー株式会社	YNZP560E2	2EV4236N	15 KW	R407C	35	Kg	3		○ R8	○	
〃	(屋上設置) ACP-2	1F	管理諸室北系統	03/01	ヤンマー株式会社	YNZP280E2	2EX0881N	7.5 KW	R407C	20	Kg	3		○ R8	○	
〃	(屋上設置) ACP-6	2F	音楽室系統	03/01	ヤンマー株式会社	YNZP560E2	2EV4242N	15 KW	R407C	35	Kg	2		○ R8	○	
〃	(屋上設置) ACP-7	2F	メディアセンター系統	02/11	ヤンマー株式会社	YNZP560E2	2EV3970N	15 KW	R407C	35	Kg	2		○ R8	○	
〃	(屋上設置) ACP-8	2F	メディアセンター系統多目的スペース	03/01	ヤンマー株式会社	YNZP560E2	2EV4237N	15 KW	R407C	35	Kg	2		○ R8	○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-5				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

南桜井小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
管理普通教室	1	1F	事務室	20/05	ダイキン	RZRP63BDT	C001272	1.18 KW	R32	1.35	Kg	1	○		○	○ R8
〃	2	1F	職員室①	21/08	ダイキン	RZRP140BD	A044598	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	○ R8
〃	3	1F	職員室②	21/03	ダイキン	RZRP140BD	A026685	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	○ R8
〃	4	1F	校長室	23/02	ダイキン	RZRP80BYT	C011340	1.7 KW	R32	1.7	Kg	1	○		○	○ R8
〃	5	1F	保健室	18/06	ダイキン	RZRP112BC	A005877	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
普通教室	6	1F	通級指導室①	18/03	ダイキン	RZRP63BBV	C005678	1.18 KW	R32	1.35	Kg	1	○		○	○ R8
〃	7	1F	通級指導室②	18/03	ダイキン	RZRP80BYTBBV	C011064	1.7 KW	R32	1.7	Kg	1	○		○	○ R8
〃	8	1F	放課後児童クラブ①	15/07	ダイキン	RZRP56BV	C001602	1.07 KW	R32	1.35	Kg	1	○		○	○ R8
〃	9	1F	放課後児童クラブ②	15/07	ダイキン	RZRP56BV	C001595	1.07 KW	R32	1.35	Kg	1	○		○	○ R8
管理普通教室	10	1F	図書室	22/06	ダイキン	RZRP160BF	A018513	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
普通教室	11	2F	コンピューター室	99/07	ダイキン	RYJ112L	6913072	3.0 KW	R22	3.4	kg	1	○		○	○ R8
〃	12	2F	コンピューター室②	99/02	ダイキン	RYJ140L	6806046	3.75 KW	R22	3.7	Kg	1	○		○	○ R8
〃	13	2F	コンピューター室③	99/02	ダイキン	RYJ112L	6805174	3.0 KW	R22	3.4	Kg	1	○		○	○ R8
〃	14	2F	図工室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A021521	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
〃	15	3F	音楽室①	23/12	ダイキン	RZRP112BY	A035958	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
〃	16	3F	音楽室②	23/12	ダイキン	RZRP112BY	A035955	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	○ R8
管理普通教室	17	3F	理科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A021520	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
〃	18	2F	家庭科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A021533	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	○ R8
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

川辺小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
校舎棟	1	1F	保健室	24/11	ダイキン	RZRP160BY	A051641	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	2	2F	理科室	21.05	ダイキン	RZRP160BD	A027861	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
普通特別教室棟	3	2F	家庭科室	21/05	ダイキン	RZRP160BD	A027864	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	4	3F	図工室	21/05	ダイキン	RZRP160BD	A027709	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	5	1F	図書室	99/07	ダイキン	RJ112L	6902556	3 KW	R22	3.4	Kg	1	○		○	
校舎棟	6	1F	職員室			不鮮明						4	○		○	
〃	7	1F	校長室			不鮮明						2	○		○	
〃	8	1F	会議室		三菱	不鮮明						1	○		○	
普通教室棟	9	1F	音楽室		屋上設置の為未確認							1	○		○	
〃	10	3F	PC室		ベランダ設置の為未確認							1	○		○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

別紙2「対象機器一覧」

桜川小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄	
管理・特別教室	1	1F	校長室	22/2	ダイキン	RZRP112BF	A010565	1.95 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○		
〃	2	1F	職員室①	21/11	ダイキン	RZRP160BF	A002533	3.08 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○		
〃	3	1F	職員室②	18/08	ダイキン	RZRP140BC	A014656	2.41 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○		
〃	4	1F	保健室	13/08	ダイキン	RZRP112CB	A001441	1.88 KW	R410A	4.0	Kg	1	○		○		
特別教室及び普通教室	5	3F	多目的室	21/05	ダイキン	RZRP140BD	A034142	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○		
〃	6	2F	家庭科室	21/05	ダイキン	RZRP160BD	A028519	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○		
〃	7	2F	図工室	21/05	ダイキン	RZRP160BD	A028509	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○		
〃	8	1F	第二理科室	21/05	ダイキン	RZRP160BD	A027710	3.08 KW	R32	2.7	Kg	2	○		○		
管理・特別教室	9	2F	音楽室			不鮮明						1	○		○		
〃	10	2F	コンピューター室①	99/07	ダイキン	RYJ140L	6912204	3.75 KW	R22	3.7	Kg	1	○		○		
〃	11	2F	コンピューター室②	99/07	ダイキン	RYJ140L	6912167	3.75 KW	R22	3.7	kg	1	○		○		
〃	12	2F	コンピューター室③	22/02	ダイキン	RZRP140BF	A010985	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○		
		3F	国際理解教室		屋上設置の為未確認								1	○		○	
特別教室及び普通教室	13	3F	国際理解教室	19/04	ダイキン	RZRP140BC	A035542	2.41 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○		
体育館	HPAC-1				クボタ	ZAHP-P280-S		6 KW				1	○		○		
〃	HPAC-2				クボタ	ZAHP-P280-S		6 KW				1	○		○		
〃	HPAC-3				クボタ	ZAHP-P280-S		6 KW				1	○		○		
〃	HPAC-4				クボタ	ZAHP-P280-S		6 KW				1	○		○		
〃	HPAC-5				クボタ	ZAHP-P280-S		6 KW				1	○		○		
〃	HPAC-6				クボタ	ZAHP-P280-S		6 KW				1	○		○		

別紙2「対象機器一覧」

中野小学校

校舎名	室外機 位置番号	室外機 設置階数	部屋名		メーカー	機種名	製造番号	圧縮機	冷媒			室内機 台数	簡易 点検	定期 点検	フィルタ- 清掃	分解 洗浄
普通・特別・管理棟	1	2F	図書室	不明	ダイキン	不明	不明	不明 KW	R410A	不明	Kg	1	○		○	
〃	2	1F	コンピューター室	99/07	ダイキン	RYJ160L	6908265	4.5 KW	R22	3.9	Kg	1	○		○	
〃	3	2F	図書室	不明	ダイキン	不明	不明	不明 KW	R410A	不明	Kg	1	○		○	
〃	4	1F	コンピューター室	99/07	ダイキン	RYJ140L	6912165	3.75 KW	R22	3.7	Kg	1	○		○	
〃	5	1F	なかよし1教室	不明	東芝	ROA-RP1124HS	401B0072	2.5 KW	R32	1.9	Kg	1	○		○	
〃	6	1F	なかよし2教室	不明	東芝	ROA-RP1124HS	401B0073	2.5 KW	R32	1.9	Kg	1	○		○	
〃	7	1F	印刷室	不明	ダイキン	RTJ56LT	不明	1.7 KW	R22	2.2	Kg	1	○		○	
〃	8	1F	職員室①	23/02	ダイキン	RZRP140BY	A011324	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	9	1F	職員室②	23/02	ダイキン	RZRP140BY	A011573	2.45 KW	R32	2.65	Kg	1	○		○	
〃	10	1F	校長室	23/11	ダイキン	RZRP63BYT	A010503	1.18 KW	R32	1.35	Kg	1	○		○	
〃	11	1F	保健室	23/02	ダイキン	RZRP160BY	A009265	3.08 KW	R32	2.65	kg	1	○		○	
〃	12	2F	理科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A021364	3.08 KW	R32	2.65	Kg	2	○		○	
〃	13	2F	少人数教室	20/07	ダイキン	RZRP160BD	A007664	3.08 KW	R32	2.65	kg	1	○		○	
〃	14	2F	2-2	17/10	ダイキン	RZRP160BB	A018903	2.99 KW	R32	3.15	Kg	1	○		○	
〃	15	2F	2-1	17/10	ダイキン	RZRP160BB	A016751	2.99 KW	R32	3.15	kg	1	○		○	
〃	16	3F	家庭科室	22/07	ダイキン	RZRP160BF	A021587	3.08 KW	R32	2.65	kg	2	○		○	
〃	17	1F	相談室	22/07	ダイキン	RZRP112BF	A027917	1.95 KW	R32	3.15	kg	1	○		○	
体育館	HPAC-1				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-2				クボタ	v		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-3				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	
〃	HPAC-4				クボタ	KBHP-ZP280-K		6 KW	R32	6.5	Kg	1	○		○	

簡易点検チェックシート（機器ごとに記録）

別紙4

2022 年度						
施設名称				設置場所		
機器名称				設置年月日	経過年数	年
機器メーカー				定格出力	kW ()	
型番				フロンの種類	CFC/HCFC/HFC	充填量 kg

点検実施日		年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	
点検実施者						
点検内容	一体型機器	・機器の異常な運転音（異音）	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の損傷（キズ）	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の腐食や錆び	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・外観の油にじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・庫内冷却温度	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・熱交換器の霜付き	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
異常の状況						
異常有の場合の対応 (◎◎へ修理を依頼 など)						
対応完了年月日		年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで保存してください。（2020年4月1日からは機器廃棄後3年間保存してください。）

※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。