

※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。契約書に添付しないでください。
また、修繕内訳書の数量等については参考値であり契約を拘束するものではありません。

(参考資料)

修 繕 仕 様 書

令 和 8 年 度

修繕名称	上沖小学校消防設備修繕
修繕場所	春日部市大沼五丁目4番地
修繕概要	別紙のとおり

内 訳 明 細 書

上沖小学校消防設備修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
P型1級複合型受信機	50L 壁掛け型	1	台			
	HAW-AAW30(20)					
副受信機	30L PEX-30I-C	1	台			
P型1級発信機	PPH-1U	20	個			
アダプタプレート	YYI-PPHB	20	枚			
取付ケーブル	YYT-10H	20	本			
表示灯用リニューアルプレート		20	枚			
音響装置	FBB-150I	20	個			
差動式スポット型感知器	2種 DSC-2RL-A	3	個			
光電式スポット型感知器	SLV-3RL	20	個			
自動開閉器	ARS-B104	3	個			
トランペット型スピーカー	WT-HS-105	2	個			
警報線	NP0.9*4C NP094	50	m			
消耗品雑材		1	式			
交換工事費		1	式			
配線工事費	消化水槽減水警報調査改修含む	1	式			
試験調整費		1	式			
点検口作成費		1	式			
現場管理費		1	式			
手続き・立会費		1	式			
交通運搬費		1	式			
諸経費		1	式			