

※この修繕内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。契約書に添付しないでください。
また、修繕内訳書の数量等については参考値であり契約を拘束するものではありません。

(参考資料)

修 繕 仕 様 書

令 和 7 年 度

修繕名称	柏壁小学校消防設備修繕
修繕場所	春日部市柏壁東三丁目 2 番 19 号
修繕概要	別紙のとおり

春日部市教育委員会

内訳明細書

粕壁小学校消防設備修繕

名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘要
教室棟						
重量電動開閉器		3.0	台			
ローラーチェーン		3.0	本			
危害防止用座板スイッチ	スチールカバー	3.0	本			
連動中継器		3.0	個			
自動復帰形自動閉鎖装置		3.0	個			
手動閉鎖装置		3.0	個			
電波式無線信号装置		3.0	本			
管理棟						
重量電動開閉器		4.0	台			
制御盤		4.0	台			
ローラーチェーン		4.0	本			
開閉器取付プレート		4.0	個			
危害防止用座板スイッチ	スチールカバー	4.0	本			
連動中継器		4.0	個			
自動復帰形自動閉鎖装置		4.0	個			
手動閉鎖装置		4.0	個			
電波式無線信号装置		4.0	本			

内訳明細書

粕壁小学校消防設備修繕

名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘要
給食棟2F						
機器						
重量電動開閉器		1.0	台			
危害防止用座板スイッチ	スチールカバー	1.0	本			
W4840×H2410						
重量電動開閉器		1.0	台			
危害防止装用座板スイッチ	スチールカバー	1.0	本			
W1950×H2410						
ローラーチェーン		2.0	本			
連動中継器		2.0	個			
自動復帰形自動閉鎖装置		2.0	個			
手動閉鎖装置		2.0	個			
電波式無線信号装置		2.0	本			
Fケーブル	F162 1.6mm×2C	10.0	m			
体育館用自動火災報知設備幹線引換						
耐熱線	HP 0.9×10P	200.0	m			
端子板		1.0	台			
電線管	E25	10.0	本			

内訳明細書

粕壁小学校消防設備修繕

名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘要
機器						
屋内消火栓設備						
ボールタップ	20A 複式型	1.0	本			
リレーユニット	61F-G1	1.0	個			
自動火災報知設備						
差動式スポット型感知器	第2種 DSC-2RL-A	1.0	個			
P型1級 受信機 5L	壁掛型 FAPJ107N-R-5L	1.0	台			
薄型表示灯	FLPJ002	2.0	個			
P型1級 発信器	FMMJ102-U	2.0	個			
発信器用アダプタープレート	ZBMJ002	2.0	枚			
警報線	NP0.9×4C NP094	10.0	m			
避難器具						
垂直式救助袋使用法	A-13	1.0	枚			
誘導灯設備						
LEDランプ(C級)	LEW-012009(w)-S1	6.0	本			
防排煙制御設備						
自動閉鎖装置(ラッチ)	SLDJ004-U-M	9.0	個			
光電式スポット型感知器	3種 FDK346	5.0	個			
順位調整器	SF-205F	1.0	個			

内訳明細書

粕壁小学校消防設備修繕

名 称	仕 様	数 量	单 位	单 価	金 額	摘要
消耗品・雑材		1.0	式			
開閉器交換工事費		1.0	式			
制御盤交換工事費		1.0	式			
ローラーチェーン交換工事費		1.0	式			
開閉器取付プレート設置工事費		1.0	式			
電波式無線信号装置交換工事費		1.0	式			
避難時停止装置設置工事		1.0	式			
電気工事費		1.0	式			
交換工事費		1.0	式			
配線工事費		1.0	式			
電管工事費		1.0	式			
結線工事費		1.0	式			
試験調整費		1.0	式			
点検口作成・設置工事費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
手続き及び立会検査費		1.0	式			
交通運搬・廃棄物処分費		1.0	式			
雑工事費		1.0	式			
諸経費		1.0	式			