

※この業務委託内訳書は、設計図書ではなく参考資料です。契約書に添付しないでください。
また、業務委託内訳書の数量等については、参考値であり契約を拘束するものではありません。

(参考資料)

業 務 委 託 内 訳 書

業務名称	武里南小学校外 1 校建築物環境衛生管理等業務委託
業務場所	春日部市 大枝 8 9 番地 2 街区 1 棟 外 1 か所
履行期間	令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月 31 日 まで
業務概要	<p>【対象校:武里南小学校・武里西小学校】</p> <p>1. 維持管理業務計画の立案</p> <p>2. 水質検査 ア. 飲料水検査:28項目検査:1回(夏季) : 11項目検査:1回(冬季) イ. 雜用水検査:大腸菌群:6回(隔月)</p> <p>3. 空気環境測定 ア. 測定場所:給食室 イ. 測定回数:年間6回(隔月で、同一場所を1日2回) ウ. 測定項目:・浮遊粉じんの量 ・一酸化炭素の含有率 ・二酸化炭素の含有率 ・気流</p> <p>4. 業務用冷凍空調機器の簡易点検(3カ月に1回) 対象エアコン:武里南小12系統、武里西小8系統</p> <p>5. ねずみ、昆虫等の防除 ア. 作業計画書の作成 イ. 調査及び報告(6カ月に1回)</p>

内 訳 明 細 書

名 称	規 格	单 位	数 量	单 価	金 額	摘 要
武里南小学校・武里西小学校						
1. 建築物環境衛生管理						
建築物環境衛生管理技術者選任	2校	月	12			
飲料水 水質検査	2校 28項目検査1回 2校 11項目検査1回	回	2			
雑用水 水質検査	2校 年6回 大腸菌検査	回	6			
空気環境測定	2校 年6回 4項目 測定1日2回	回	6			
ねずみ・昆虫等の防除	2校 年2回	回	2			作業報告書の作成 調査及び報告書作成
2. 業務用冷凍空調機器 定期点検						武里南小12系統 武里西小8系統
フロン 簡易点検(3か月に1回)	2校 年4回	回	4			