

(参考資料)

修繕仕様書

令和8年度

修繕名称

中野小学校消防設備修繕

修繕場所

春日部市東中野654番地

修繕概要

別紙のとおり

内 訳 明 細 書

中野小学校消防設備修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
屋内消火栓設備						
被覆外面ライニング鋼管	100A	1	本			
フート弁	100A	1	個			
配管継手類		1	式			
自動火災報知設備						
P型1級複合型受信機	50L 壁掛け型 HAW-AAW30(20)	1	台			
P型1級発信器	PPH-1U アダプタプレート (YYI-PPH-B) 含む	8	個			
取付ケーブル	YYT-10H	8	本			
表示灯用リニューアルプレート		8	枚			
音響装置	FBB-150I	8	個			
防排煙制御設備						
光電式スポット型感知器	SLV-3RL	6	個			
非常警報器具及び設備						
交換電池	24V 6.6Ah	1	個			
消耗品・雑材		1	式			
交換工事	アッテネータ調査・発信器調査含む	1	式			
配線工事		1	式			
試験調整費		1	式			
現場管理費		1	式			
手続き・立会検査費		1	式			
交通・運搬費		1	式			
諸経費		1	式			
小計						

春日部市教育委員会