

※この修繕仕様書は、設計図書ではなく積算を補助する目的で参考としていただくための資料です。
契約書に添付しないで下さい。
また、修繕仕様書の数量等については、参考値であり契約を拘束するものではありません。

参考資料

修 繕 仕 様 書

令 和 7 年 度

修繕名称	牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕
修繕場所	春日部市牛島１０８０番地
修繕概要	別紙のとおり

牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕 内 訳 明 細 書
--

名称	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

[illegible]

内 訳 明 細 書

牛島小学校自動火災報知設備他交換修繕

名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
機器費						
P 型 1 級複合受信機 壁掛型	FCSJ106N-B1-40L	1.0	台			
副受信機 30L	FIPJ103-H2-30L	1.0	台			
P 型 1 級発信器	FMMJ102U	21.0	個			
アダプタプレート	ZBMJ102U	21.0	枚			
音響装置	FBMJ001	21.0	個			
薄型表示灯	FLPJ002	21.0	個			
差動式スポット型感知器 2 種	FDPJ206-R	111.0	個			
差動式分布型感知器 2 種	FDT213A-X	7.0	個			
定温式スポット型感知器 1 種 防水	FDLJ106-DM-75	12.0	個			
光電式スポット型感知器 2 種	FDK246	6.0	個			
光電式スポット型感知器 3 種	FDK346	40.0	個			
自動閉鎖装置	SLDJ004-U-M	22.0	個			
警報線	NP0.9×4C NP094	20.0	m			
壁掛両面スピーカー	Ws-2206A	1.0	個			
壁掛スピーカー		1.0	個			
交換修繕費						
交換工事費		1.0	式			
配線工事費		1.0	式			
試験調整費		1.0	式			
点検口作成費		1.0	式			
現場管理費		1.0	式			
手続き及び立会費		1.0	式			
消耗品・雑材		1.0	式			
諸経費		1.0	式			
小計						