

令和 8 年度 仕様書

業務場所 春日部市粕壁6918番地1（粕壁市民センター）

修繕名 粕壁市民センター空調2階小部屋系統ファンコイル修繕

修
繕
の
大
要

○粕壁市民センター（中央公民館）2階の老朽化したファンコイルユニットの交換修繕をするものです

○契約期間： 契約確定日から令和9年3月12日

修繕の施工については、公民館運営に支障のないよう、事前に協議のうえ行うこと

内 訳 書								
費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費	ファンコイル	機器交換	修繕	式	1			
共通仮設費				式	1			
現場管理費				式	1			
一般管理費				式	1			
小計								
消費税				%	10			
合計								

その1 内 訳 明 細 書 第 1 号						
名 称	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
[1] ファンコイル機器交換修繕						
ファンコイルユニット天井隠蔽形		2.00	台			SCR-600-PB-K (参考:新晃) (同等品可)サークルボックス
公共建築工事標準仕様	冷房:全熱4.85kw 顕熱3.9kw 暖房:8.43kw 機外静圧15Pa					
ファイルユニット天井隠蔽形		6.00	台			SCR-400-PB-K (参考:新晃) (同等品可)大会議室A*2台
公共建築工事標準仕様	冷房:全熱3.77kw 顕熱3.19kw 暖房:6.81kw 機外静圧15Pa					大会議室B*2台 多機能学習室*2台
取付金物類	全ネジ・防振吊・振止金物	8.00	個所			
定流量弁		8.00	個			既存再利用
制気口類	吸込口・吹出口	16.00	台			既存再利用
フレキシブルジョイント	20A×300L	16.00	本			
キャンパス継手	100(170)×755(955)×200L×8	16.00	個所			
雑材料費		1.00	式			

その1		内 訳 明 細 書				第 2 号
名 称	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
新設ファンコイルユニット据付費	天井隠蔽形	8.00	台			
既存ファンコイルユニット撤去費	天井隠蔽形	8.00	台			
既存ダクト切離し		16.00	箇所			
ダクト接続盛替え工事	キャンパス継手	16.00	箇所			
既存フレキシブルジョイント撤去	ドレン含む	24.00	箇所			
配管接続盛替え工事	ドレン含む	24.00	箇所			
保温補修費	ALGC付GW保温筒	24.00	箇所			
電源盛替え工事	電工（材工）	3.00	人			
天井解体復旧工事	岩綿吸音板16㎡想定	1.00	式			
脚立・伸び馬足場		1.00	式			
既存床養生費	想定160㎡	1.00	式			

その1 内 訳 明 細 書 第 3 号						
名 称	形状・寸法	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
アスベスト含有検査	天井材	2.00	検体			
試運転調整費		8.00	系統			
発生材処分費		1.00	式			
場内小運搬費		1.00	式			
現場雑費		1.00	式			