

春日部市監査委員告示第6号

地方自治法第199条第14項の規定により、令和4年6月29日付け春日部市監査委員告示第5号で公表した令和4年度第1回定期監査の結果に基づき、春日部市長及び春日部市教育委員会教育長から措置を講じた旨の通知があったので、ここに公表する。

令和4年9月28日

春日部市監査委員 渡 邊 市 二

春日部市監査委員 香 田 寛 美

春日部市監査委員 柴 寛 美

春総発第378号
令和4年8月17日

春日部市監査委員 渡邊 市二 様
香田 寛美 様
榮 寛美 様

春日部市長 岩谷 一弘

令和4年度第1回定期監査の結果に対する措置状況について（通知）

令和4年6月29日付け春監発第76号によりご報告のありました令和4年度第1回定期監査の結果報告の指摘事項について、別添のとおり措置を講じていますので、地方自治法第199条第14項の規定に基づき通知いたします。

監査の結果に基づく措置

監査の結果	部名	課名	措置の状況
1 財務部所管 内谷区画整理記念館2階会議室において、床のPタイルに破損が見受けられた。	財務部	管財課	高齢者の使用があることから、躓き等の危険がある大きな破損箇所から順次、貼り替え補修を行います。
2 福祉部所管 大池憩いの家において、入浴設備につながる配管から漏水が見受けられた。	福祉部	高齢者支援課	漏水の原因と考えられる浴槽の配管修繕や浴槽内に生じた隙間を埋めるなど、漏水を抑える処置を行ってきましたが、完全に漏水を抑えるには至っていません。引き続き、漏水箇所の特定に努め、必要な修繕を検討・実施していきます。
3 こども未来部所管 第6保育所保育室において、経年劣化によるサッシの開閉不良が見受けられた。	こども未来部	保育課	劣化による開閉不良が発生している箇所については、交換、調整済です。(令和4年6月24日修繕済)
4 健康保険部所管 庄和保健センター旧館において、1階測定室の壁面に雨漏り跡及び階段にある明かり取り用の窓からの雨漏りが見受けられた。	健康保険部	健康課	<ul style="list-style-type: none"> ・明かり取り用の窓からの雨漏りについては、令和5年度予算で修繕料を要求します。 ・測定室の壁面の雨漏りについては、状況を注視し、必要に応じ修繕します。
5 看護専門学校所管 2階保健室において、壁紙の剥離が見受けられた。また、雨漏りによって、2階教材室における壁面の変色、3階から屋上にかけての階段壁面に塗装の剥離が見受けられた。	看護専門学校		施設の状況を公共施設事業調整課に相談し、令和5年度予算要求へ向けて、校舎外壁塗装の参考見積書を業者へ依頼済みです。

春総教第341号
令和4年8月25日

春日部市監査委員 渡邊 市二 様
香田 寛美 様
榮 寛美 様

春日部市教育委員会
教育長 鎌田 亨

令和4年度第1回定期監査の結果における措置状況について（通知）

標記の件につきまして、令和4年6月29日付け春監発第76号によりご報告のありました令和4年度第1回定期監査の結果報告の指摘事項について、別添のとおり措置を講じておりますので、地方地自法第199条第14項の規定に基づき通知いたします。

令和4年度第1回定期監査 措置状況報告書

	部署名	実査時の状況	措置の状況
社会教育部	中央公民館	幸松地区公民館入口の庇型ポーチにおいて、塗装の剥離が見受けられた。	修繕の見積を依頼し、令和5年度に予算要求をする予定。