

春日部市監査委員告示第9号

地方自治法第199条第14項の規定により、令和5年5月25日付け春日部市監査委員告示第6号で公表した令和5年度第1回定期監査の結果に基づき、春日部市長及び春日部市教育委員会教育長から措置を講じた旨の通知があったので、ここに公表する。

令和5年8月22日

春日部市監査委員 渡 邊 市 二

春日部市監査委員 香 田 寛 美

春日部市監査委員 水 沼 日 出 夫

春総発第163号

令和5年7月31日

春日部市監査委員 渡邊 市二 様  
香田 寛美 様  
水沼 日出夫 様

春日部市長 岩谷 一弘

令和5年度第1回定期監査の結果に対する措置状況について（通知）

令和5年5月25日付け春監発第43号によりご報告のありました令和5年度第1回定期監査の結果報告の指摘事項について、別添のとおり措置を講じていますので、地方自治法第199条第14項の規定に基づき通知いたします。

監査の結果に基づく措置

監査の結果	課名	措置の状況
<b>1 財務部所管</b>		
赤沼地区集会所において、トイレ換気扇の樹脂製ダクトに亀裂や穴が見受けられた。また、犬走りにクラックが見受けられた。特に、地盤沈下により段差が生じている部分は、安全対策を講じられたい。	管財課	トイレ換気扇の樹脂製ダクトは速やかに修繕しました。犬走りのクラックについては、つまづかないような安全対策を検討してまいります。
銚子口地区集会所において、犬走りにクラックが見受けられた。また、木の枝等により、雨どいに詰まりが見受けられた。	管財課	犬走りのクラックについては、つまづかないような安全対策を検討してまいります。雨どいの木の枝等は速やかに除去し、詰まりを解消しました。
八丁目山中集会所において、駐輪場の雨どいに穴が見受けられた。	管財課	雨どいについては修繕を実施予定です。
<b>2 こども未来部所管</b>		
第8保育所児童用手洗い場において、給水管の被覆材に経年劣化が見受けられた。	保育課	給水管の修繕について業者と契約し、修繕を発注したところです。
庄和第2保育所において、使用していないプールのポンプ施設が除却されていなかった。	保育課	修繕見積を取得しており、他の緊急を要する修繕などと優先順位を勘案したうえで、実施について検討してまいります。
<b>3 健康保険部所管</b>		
健康福祉センターにおいて、1階給湯室の温水器が故障していた。また、訪問看護ステーションの撤退等により、利用されていない居室が見受けられたので、施設の有効活用について、十分検討してほしい。	健康課	温水器の利用が主に見込まれるデイサービス利用者におかれては、代替えとして他の温水器を使用いただいているところです。本施設は、建築後24年が経過し、経年劣化による不具合箇所が増加している状況であることから、利用者に支障をきたさないよう、修繕箇所の優先順位を見極めながら、温水器においても計画的に修繕を行ってまいります。未利用の居室については、市民の健康保持と福祉の推進を目的とした施設であることを踏まえ、関係部署と設置目的に見合った活用方策を検討してまいります。

春総教発第302号  
令和5年6月22日

春日部市監査委員 渡邊市二様  
香田寛美様  
水沼日出夫様

春日部市教育委員会  
教育長 鎌田 亨

令和5年度第1回定期監査の結果における措置状況について（通知）

標記の件につきまして、令和5年5月25日付け春監発第43号によりご報告のありました令和5年度第1回定期監査の結果報告の指摘事項について、別添のとおり措置を講じておりますので、地方自治法第199条第14項の規定に基づき通知いたします。

## 令和5年度第1回定期監査 措置状況報告書

	部署名	実査時の状況	措置の状況
社会教育部	武里南地区公民館	<p>地盤沈下により玄関の階段部分に隙間が見受けられた。段差が生じている部分については、安全対策を講じられたい。</p> <p>また、非常階段に錆や剥離、大枝高齢者憩いの家との境界部分（外壁）に隙間が見受けられた。</p>	<p>地盤沈下により玄関の階段部分に生じた段差については、今年度中に修繕を実施。</p> <p>また、非常階段の錆や剥離、大枝高齢者憩いの家との境界部分（外壁）の隙間についても修繕を実施する。</p>
	武里大枝公民館	<p>雨どい（縦どい）の一部分が脱落していた。また、正面出入口付近のコンクリートに破損が見受けられた。</p>	<p>雨どいの脱落については、職員により修繕を行っている。</p> <p>正面出入口付近のコンクリートの破損については、他の地盤沈下箇所と併せて見積りを徴取し、令和5年度中に修繕を予定。</p>
	庄和南公民館	<p>2階通路の天井板の一部が、空調のダクトの結露により破損し外されていた。</p>	<p>今年度に空調の修繕を実施するため、その修繕完了後、天井の修繕に向けた事務処理を進めていく予定。</p>