

春日部市監査委員告示第6号

地方自治法第199条第14項の規定により、令和6年5月23日付け春日部市監査委員告示第5号で公表した令和6年度第1回定期監査の結果に基づき、春日部市長及び春日部市教育委員会教育長から措置を講じた旨の通知があったので、ここに公表する。

令和6年8月22日

春日部市監査委員 渡 邊 市 二

春日部市監査委員 香 田 寛 美

春日部市監査委員 水 沼 日 出 夫

春 総 発 第 1 6 3 号

令和 6 年 7 月 1 0 日

春日部市監査委員 渡邊 市二 様
 香田 寛美 様
 水沼 日出夫 様

春日部市長 岩谷 一弘

令和 6 年度第 1 回定期監査の結果に対する措置状況について（通知）

令和 6 年 5 月 2 3 日付け春監発第 4 7 号によりご報告のありました令和 6 年度第 1 回定期監査の結果報告の指摘事項について、別添のとおり措置を講じていますので、地方自治法第 1 9 9 条第 1 4 項の規定に基づき通知いたします。

監査の結果に基づく措置

監査の結果	部名	課名	措置の状況
1 財務部所管			
(1) 谷中小記念館 前回(令和元年度)の指摘と同様、点字ブロックが部分的に剥がれていた。 建屋西側に地盤沈下による陥没が見受けられた。 また、正面入口のスロープの手すりが破損していた。	財務部	管財課	点字ブロックについては、今後剥がれないように設置方法を検討しています。 陥没及びスロープ手すりについては、今年度中に修繕するよう検討を進めています。
(2) 八木崎区画整理記念館 前回(令和元年度)の指摘と同様、2階和室の窓枠ゴムが外れていた。 また、2階和室の壁に亀裂があった。	財務部	管財課	今年度中に修繕するよう検討を進めています。
(3) 上谷原区画整理記念館 会議室の空調機のフィルターカバーについて、応急補修された形跡があったが、経年劣化により破損していた。 また、1階トイレの天井のクロスが一部剥離していた。	財務部	管財課	今年度中に修繕するよう検討を進めています。

春総教収第215号
令和6年8月16日

春日部市監査委員 渡 邊 市 二 様
香 田 寛 美 様
水 沼 日出夫 様

春日部市教育委員会
教育長 鎌 田 亨

令和6年度第1回定期監査の結果における措置状況について（通知）

標記の件につきまして、令和6年5月23日付け春監発第47号によりご報告のありました令和6年度第1回定期監査の結果報告の指摘事項について、別添のとおり措置を講じておりますので、地方自治法第199条第14項の規定に基づき通知いたします。

令和6年度第1回定期監査 措置状況報告書

	部署名	実査時の状況	措置の状況
学校教育部	学校給食センター	屋上防水について、前回（令和元年度）指摘した箇所は修繕されていたが、新たな箇所で劣化が見受けられた。また、1階男子トイレの小便器が故障していた。	給食提供に大きな影響がでるような修繕を優先しつつ、令和6年度中の実施か、来年度の予算編成において取組んでまいります。
社会教育部	内牧地区公民館	体育室出入り口付近の天井に雨漏りの跡があった。	令和6年度当初予算に雨漏り修繕料を予算計上済で、本年度中に修繕予定です。
	内牧南公民館	駐車場フェンスが錆により一部破損していた。	令和6年度当初予算にフェンス修繕料を予算計上済で、本年度中に修繕予定です。