

春日部市監査委員告示第6号

地方自治法第199条第14項の規定により、令和7年5月26日付け春日部市監査委員告示第4号で公表した令和7年度第1回定期監査の結果に基づき、春日部市長及び春日部市教育委員会教育長から措置を講じた旨の通知があったので、ここに公表する。

令和7年8月1日

春日部市監査委員 渡 邊 市 二

春日部市監査委員 香 田 寛 美

春日部市監査委員 栗 原 信 司

春 総 発 第 1 2 8 号

令和 7 年 7 月 1 1 日

春日部市監査委員 渡邊 市二 様
 香田 寛美 様
 栗原 信司 様

春日部市長 岩谷 一弘

令和 7 年度第 1 回定期監査の結果に対する措置状況について（通知）

令和 7 年 5 月 2 6 日付け春監発第 5 8 号によりご報告のありました令和 7 年度第 1 回定期監査の結果報告の指摘事項について、別添のとおり措置を講じていますので、地方自治法第 1 9 9 条第 1 4 項の規定に基づき通知いたします。

監査の結果に基づく措置

監査の結果	部名	課名	措置の状況
1 財務部所管			
大沼区画整理記念館の1階大会議室の天井に雨漏りがあった。	財務部	管財課	令和7年9月下旬までに屋上防水修繕を行う予定です。
2 福祉部所管			
高齢者福祉センター寿楽荘の男性用浴室が浴槽の漏水のため、利用できない状況になっていた。また、1階健康相談室の壁に雨漏り跡が見られた。	福祉部	高齢者支援課	複数の業者から、給水管に漏水の可能性があるとは伺っていますが、漏水箇所を特定するには大規模な調査が必要なため、原因の特定まで至っていません。1階健康相談室については、雨漏りしている外壁の箇所を調査してまいります。
3 消防本部所管			
消防本部、春日部消防署の2階図書室の天井、1階事務室北側の柱及び階段踊り場の壁に雨漏り跡が見られた。	消防本部	総務課	春日部市消防本部消防施設整備計画の施設個別計画で、消防本部庁舎は防水工事の検討時期となっているため改修時期を検討してまいります。
東分署の軒裏に雨漏り跡及び破損があり、外壁にひび割れがあった。また、2階休憩室の照明が2か所故障していた。	消防本部	総務課	令和7年度に東分署堅樋・軒天・シーリング打替修繕を予定しており改善してまいります。2階休憩室の照明器具については、修繕で対応してまいります。
庄和消防署の仮眠室12-Aに雨漏りが見受けられた。また、車庫前のアスファルト舗装面に一部変形が見られた。	消防本部	総務課	令和7年度から庄和消防署大規模改修工事を予定しており、雨漏り、舗装の一部変形を改善してまいります。
4 市長公室所管(むすび)			
防災センターの展示ホールについては、震災被害の解説や写真の展示スペースとして利用されている。昨今の災害知識の啓発活動については、地震体験車の導入により、祭りやイベント等に出展して実施するように変化してきている。展示ホールにおける啓発効果を検証し、より有効な活用を検討されたい。	市長公室	危機管理防災課	地震体験車や各種イベント出展により、積極的な防災啓発が実施できています。一方、展示ホールを活用した防災啓発についても、来場者が自身の都合に合わせた見学ができることから、必要な取り組みであると考えています。災害は全国各地で発生しており、その時に得られた教訓を生かすため、展示ホールの掲示内容を適時適切に内容を更新するなどの活用を図ってまいります。
5 財務部所管(むすび)			
集会所は建築から40年以上経過しており、全体的に老朽化が見受けられる。将来的なニーズを勘案し、内容が類似する施設の複合化や再配置を行うとともに、施設の安全性や公共サービスの質を高めるなど、施設の在り方を検討されたい。	財務部	管財課	公共施設全体の配置や機能などの見直しと併せて、今後、施設のあり方を含めた個別計画を検討してまいります。
6 市民生活部所管(むすび)			
地区センターについては、開設から1年が経過し、地域まちづくりの拠点やこどもの居場所等の機能が浸透してきている。また、今年度からは、各地区に地域づくり推進協議会を設置することとなり、地域住民の期待が高まってきている。地域コミュニティの拠点として、地域のより一層の発展に取り組まれない。一方、拡充した機能に対して、各地区センターにより配置職員の職位等が異なるため、地域住民の信頼を得られるよう体制の構築に努められたい。	市民生活部	市民参加推進課	引き続き、地域コミュニティの拠点として、地域のより一層の発展に資するよう、各事業に取り組み、地域住民の信頼をさらに得られるよう努めてまいります。
7 福祉部所管(むすび)			
総合福祉センターにおいては、社会福祉法人春日部市社会福祉協議会や春日部地区保護司会等が施設を共同で使用している。さらに、今年度中に公益社団法人春日部市シルバー人材センターの事務室が移転してくる予定となっている。複数の団体が共同で使用するため、使用に関する規定を明確化し周知されたい。	福祉部	福祉総務課	他団体が共同で施設を使用することから、使用に関する規定を作成し各団体へ周知を図ってまいります。
高齢者福祉施設は建築から40年以上経過しており、全体的に老朽化が見受けられる。将来的なニーズを勘案し、内容が類似する施設の複合化や再配置を行うとともに、施設の安全性や公共サービスの質を高めるなど、施設の在り方を検討されたい。	福祉部	高齢者支援課	公共施設マネジメント基本計画の方針のとおり、建替え時等の方向性として、面積の縮減を図り、複合化を検討してまいります。

春総教収第285号
令和7年6月26日

春日部市監査委員 渡 邊 市 二 様
香 田 寛 美 様
栗 原 信 司 様

春日部市教育委員会
教育長 鎌 田 亨

令和7年度第1回定期監査の結果における措置状況について（通知）

標記の件につきまして、令和7年5月26日付け春監発第58号によりご報告のありました令和7年度第1回定期監査の結果報告の指摘事項について、別添のとおり措置を講じておりますので、地方自治法第199条第14項の規定に基づき通知いたします。

令和7年度第1回定期監査 措置状況報告書

	部署名	実査時の状況	措置の状況
社会教育部	豊春地区公民館	1階障がい者用トイレが使用できない状況になっていた。また、1階ブレイルームの壁に雨漏り跡が見られた。	1階障がい者用トイレについては、利用者の皆様が安心・安全にご利用いただけますよう、早急に施設修繕を行ってまいります。 1階ブレイルームの壁の雨漏り跡については、令和2年度に雨漏り修繕を行っており、現在のところ、雨漏りは見受けられない状況ですが、今後におきましても注意して点検を行ってまいります。同室の内壁の劣化箇所につきましては、令和7年度に修繕を行う予定です。
	武里地区公民館	2階会議室、3階研修室及び階段の踊り場等の壁に雨漏り跡が見られた。	施設の雨漏りに伴い、外壁防水や屋上防水の修繕費用について、令和8年度当初予算として要求するため、積算を行っているところです。
	武里東公民館	外壁の塗装に剥離が見られた。	外壁塗装の修繕費用について、令和8年度当初予算として要求するため、積算を行っているところです。