

仕様書

1 目的

春日部市総合福祉センターの湧水ポンプ等について、経年劣化しているため、ポンプを交換し、修繕するものである。

2 履行場所

春日部市中央二丁目 2 4 番地 1 春日部市総合福祉センター

3 履行期間

契約締結の日から令和 9 年 2 月 2 8 日まで

4 修繕対象設備

- | | | | |
|----------------|-----|---------|------------------------|
| (1) 湧水ポンプ | 4 台 | D P - 1 | 形式 Y U K - 505 - 0.4 T |
| (2) 雨水貯留槽排水ポンプ | 2 台 | D P - 2 | 形式 B U 4 - 805 - 1.5 |
| (3) 雨水排水ポンプ | 2 台 | D P - 3 | 形式 Y U K - 505 - 0.75 |
| (4) 中水貯留槽排水ポンプ | 2 台 | D P - 4 | 形式 Y U K - 505 - 0.4 T |

※設置場所は別紙図面参照

5 修繕内容

- (1) 雨水貯留槽、中水貯留槽、湧水槽内の水抜き作業を実施する。
- (2) 既設ポンプについて、既設ポンプと同等品以上のポンプへの交換を実施すること。
- (3) 交換作業後、動作確認（試運転調整）を行うこと。

6 その他

- (1) 現場作業の日程については、事前に発注者と協議すること。
なお、現場での作業日については原則、土曜日または日曜日とする。
ただし、施設運営に支障がない場合は、平日での作業を認める。
- (2) 交換部品（廃材）等については受注者において適切に処分すること。
- (3) 本仕様書に記載されていない事項又は内容について疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議し、決定する。

機器番号	機器名称 (系統名)	設置 階数	台 数	機器仕様	電動機 (H Z)					非常電源	インターロック・連動	運 方			コンクリート基礎	防振装置 O: ゴム S: スプリング P: ゴムパット	備 考
					動 力 KW	相 φ	電 圧 V	極 数 P	起 動 方式			発 停	運 転 故障 表示	警 報			
H P - 3	浴槽加熱用ポンプ	B1	1	ステンレス製ラインポンプ 口 径 32 φ 水 量 50 l/min 揚 程 16 m	0.75	3	200	2	直 入	-	-	○	○	-	-	-	
E T S - 1	給湯用膨脹タンク	B1	1	密閉式ダイヤフラム (給湯用) タンク容量 300 lit 最大使用受水量 240 lit 最高使用圧力 6.0 kg/cm ² 接続口径 40 A (参考寸法) 610φ × 1143H 可溶栓他附属品一式共	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	
															(建築工事)		
e . S - 2	加熱系統用膨脹タンク	B1	1	密閉式ダイヤフラム タンク容量 19 lit 最大使用受水量 12 lit 最高使用圧力 6.0 kg/cm ² 接続口径 20 A (参考寸法) 305φ × 330H 可溶栓他附属品一式共	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	
															(建築工事)		
D P - 1	湧水ポンプ	B1	4	雑排水用水中ポンプ (2台1組自動交互同時運転) 口 径 50 φ 水 量 100 l/min 揚 程 8 m	0.4	3	200	2	直 入	-	-	-	-	-	-	-	
D P - 2	雨水貯留槽排水ポンプ	B1	2	雑排水用水中ポンプ (2台1組自動交互同時運転) 口 径 80 φ 水 量 510 l/min 揚 程 8 m	1.5	3	200	2	直 入	-	-	-	-	-	-	-	
D P - 3	雨水排水ポンプ	B1	2	雑排水用水中ポンプ (2台1組自動交互同時運転) 口 径 50 φ 水 量 100 l/min 揚 程 10 m	0.75	3	200	2	直 入	-	-	-	-	-	-	-	
D P - 4	中水貯留槽排水ポンプ	B1	2	雑排水用水中ポンプ (2台1組自動交互同時運転) 口 径 50 φ 水 量 100 l/min 揚 程 8 m	0.4	3	200	2	直 入	-	-	-	-	-	-	-	
D P - 5	雑排水槽排水ポンプ	B1	2	雑排水用水中ポンプ (2台1組自動交互同時運転) 口 径 50 φ 水 量 250 l/min 揚 程 10 m	1.5	3	200	2	直 入	-	-	-	-	-	-	-	



