

BELS Building-Housing Energy-efficiency Labeling System

建築物省エネルギー性能表示制度



この部分の
設計一次エネルギー消費量 **53%削減**
610MJ/(m²・年)



一次エネルギー消費量基準	適合
外皮基準	適合 BPI=0.66

誘導基準
(20%削減)

省エネ基準
1,299MJ/(m²・年)

春日部市新本庁舎（新築棟）
2021年6月30日交付
国土交通省告示に基づく第三者認証
(一般財団法人さいたま住宅検査センター)