

いただいたご意見と反映内容

いただいたご意見	実施設計での反映
まちのコモンスペースの空間が狭い、暗い（基本設計市民懇談会）	実施設計では独立棟として設置し、面積を広く使いやすいように設計をしています。
食堂があったほうがよい（基本設計市民懇談会）	休日利用も想定し、独立棟として食堂を設置する計画としました。
広場に遊具を置いてほしい（基本設計市民懇談会）	まちなかステージの背景となる壁にチョークボードペイントを施し、日常的なこどもたちの遊び場となるよう計画しました。
基本設計では災害対策本部が4階に配置されているが、もっと低層階にあったほうがよく、浸水の可能性もあるから、2、3階がよいのではないか（基本設計市民懇談会）	フロア構成を見直し、災害対策本部は停電などエレベーターが使用不可能になることも想定し、3階に設置することとしました。
基本設計時に、動線が2階に集中してしまっている（基本設計市民懇談会）	フロア構成を見直し、一部の部署を3階に移動したことで、2階への集中を緩和しました。
コンパクトでシンプルにしてほしい（基本設計市民懇談会）	エレベーターや階段を建物中央に配置するセンターコア構造としたことで、構造の単純化によるコスト減や市民動線がわかりやすく、かつ距離が短くなるといった効果がありました。
食堂は休日も利用できるほうがよい（基本設計市民懇談会）	閉庁時も営業できるよう独立棟として配置しました。
職員が執務席で昼食をとらなくて済むようにしたほうがよい（市長への提言）	執務席とは別に設置した多目的スペースや、既存棟5階のミーティングラボなどで、自席以外で食事ができるスペースを配置しました。