令和8年度　春日部市豊野環境衛生センター維持管理記録

令和8年度

1.処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	処理量（ｔ）												
	４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	合計
可燃ごみ	4,890	5,133	5,055	5,326	5,362	5,368							31,133

2.燃焼室中の燃焼ガス温度(℃)　(※平均値)

測定位置		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	維持管理基準値
燃焼室	測定日	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							800℃以上
	１号炉	909	910	720	停止中	停止中	停止中							
	２号炉	899	897	894	891	893	880							
	３号炉	停止中	停止中	停止中	910	906	892							

3.集じん器に流入する燃焼ガス温度(℃)　(※平均値)

測定位置		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	維持管理基準値
集じん器入口	測定日	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							200℃以下
	１号炉	170	170	158	停止中	停止中	停止中							
	２号炉	170	170	170	170	170	170							
	３号炉	停止中	停止中	停止中	170	170	170							

4.煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(ppm)　(※平均値)

測定位置		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	維持管理基準値
煙突	測定日	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							100ppm 以下
	１号炉	1	1	1	停止中	停止中	停止中							
	２号炉	3	3	3	2	2	2							
	３号炉	停止中	停止中	停止中	3	3	3							

5.冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

実施箇所		除去を行った日付
冷却設備	１号炉 ２号炉 ３号炉	稼働時常時機械除去

実施箇所		除去を行った日付
排ガス処理設備	１号炉 ２号炉 ３号炉	稼働時常時機械除去

6.煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（ng-TEQ/m^3N）

令和8年度

年1回以上測定

採取位置		採取月日	結果報告日	測定結果	規制値
煙突	1号炉	5月11日	6月18日	0.0240	1
	2号炉	5月12日	6月18日	0.00270	
	3号炉				

※規制値は、既設基準値が適用

7.煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度

6か月に1回以上測定

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	規制値
ばいじん (g/m3N)	1号炉													0.08
	採取月日	4月9日	5月14日	6月2日	停止中	停止中	停止中							
	結果報告日	4月27日	5月28日	6月19日	停止中	停止中	停止中							
	測定結果	<0.002	<0.002	<0.002	停止中	停止中	停止中							
	2号炉													
	採取月日	4月9日	5月14日	6月2日	7月2日	8月10日	9月15日							
	結果報告日	4月27日	5月28日	6月19日	7月28日	8月27日	9月28日							
	測定結果	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							
	3号炉													
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月2日	8月10日	9月15日							
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月28日	8月27日	9月28日							
	測定結果	停止中	停止中	停止中	<0.002	<0.002	<0.002							

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	規制値
窒素酸化物 (ppm)	1号炉													180
	採取月日	4月9日	5月14日	6月2日	停止中	停止中	停止中							
	結果報告日	4月27日	5月28日	6月19日	停止中	停止中	停止中							
	測定結果	55	66	77	停止中	停止中	停止中							
	2号炉													
	採取月日	4月9日	5月14日	6月2日	7月2日	8月10日	9月15日							
	結果報告日	4月27日	5月28日	6月19日	7月28日	8月27日	9月28日							
	測定結果	63	71	74	74	62	53							
	3号炉													
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月2日	8月10日	9月15日							
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月28日	8月27日	9月28日							
	測定結果	停止中	停止中	停止中	72	58	76							

令和8年度

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	規制値
硫黄酸化物(m3N/h)	１号炉													
	採取月日	4月9日	5月14日	6月2日	停止中	停止中	停止中							
	結果報告日	4月27日	5月28日	6月19日	停止中	停止中	停止中							
	測定結果	0.02	0.03	0.02	停止中	停止中	停止中							
	２号炉													
	採取月日	4月9日	5月14日	6月2日	7月2日	8月10日	9月15日							
	結果報告日	4月27日	5月28日	6月19日	7月28日	8月27日	9月28日							
	測定結果	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.02							
	３号炉													
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月2日	8月10日	9月15日							
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月28日	8月27日	9月28日							
	測定結果	停止中	停止中	停止中	0.02	0.02	0.02							

		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	規制値
塩化水素(mg/m3N)	１号炉													
	採取月日	4月9日	5月14日	6月2日	停止中	停止中	停止中							
	結果報告日	4月27日	5月28日	6月19日	停止中	停止中	停止中							
	測定結果	<1	3	3	停止中	停止中	停止中							
	２号炉													
	採取月日	4月9日	5月14日	6月2日	7月2日	8月10日	9月15日							
	結果報告日	4月27日	5月28日	6月19日	7月28日	8月27日	9月28日							
	測定結果	<1	3	3	6	<1	<1							
	３号炉													
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月2日	8月10日	9月15日							
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月28日	8月27日	9月28日							
	測定結果	停止中	停止中	停止中	1	<1	<1							