

1.処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類	処理量（t）												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	可燃ごみ	4,899	5,258	5,343	5,697	5,660	5,756	2,227	6,208	5,430	5,808	5,074	5,812

2.燃焼室中の燃焼ガス温度(℃)（※平均値）

測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
測定日	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日	800℃以上
燃焼室 1号炉	884	888	895	停止中	停止中	停止中	924	927	916	918	929	919	
2号炉	880	875	878	888	888	894	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	
3号炉	停止中	停止中	停止中	915	907	913	918	916	892	904	912	917	

3.集じん器に流入する燃焼ガス温度(℃)（※平均値）

測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
測定日	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日	200℃以下
集じん器 1号炉	170	170	170	停止中	停止中	停止中	170	170	170	170	170	170	
入口 2号炉	170	170	170	170	170	170	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	
3号炉	停止中	停止中	停止中	170	170	170	170	170	170	170	170	170	

4.煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(ppm)（※平均値）

測定位置	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
測定日	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日	10月31日	11月30日	12月31日	1月31日	2月28日	3月31日	100ppm 以下
煙突 1号炉	2	2	2	停止中	停止中	停止中	1	1	1	0	1	1	
2号炉	3	3	3	3	3	3	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	
3号炉	停止中	停止中	停止中	1	2	1	4	4	5	4	4	2	

5.冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

実施箇所	除去を行った日付	実施箇所	除去を行った日付
冷却設備 1号炉	稼働時常時機械除去	排ガス処理設備 1号炉	稼働時常時機械除去
2号炉		2号炉	
3号炉		3号炉	

6.煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m³N)
年1回以上測定

令和6年度

採取位置	採取月日	結果報告日	測定結果	規制値
煙突	1 号炉	5月20日	7月10日	1
	2 号炉	5月21日	7月10日	
	3 号炉	9月3日	10月18日	

※規制値は、既設基準値が適用

7.煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度
6か月に1回以上測定

ばいじん (g/m3N)	1 号炉	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	規制値	
	採取月日	4月3日	5月17日	6月14日	停止中	停止中	停止中	10月25日	11月15日	12月9日	1月17日	2月13日	3月10日	0.08	
	結果報告日	4月25日	5月28日	6月26日	停止中	停止中	停止中	10月30日	11月28日	12月20日	1月29日	2月27日	3月25日		
	測定結果	<0.002	<0.002	<0.002	停止中	停止中	停止中	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		
	2 号炉														
	採取月日	4月3日	5月17日	6月14日	7月8日	8月9日	9月13日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中		
	結果報告日	4月25日	5月28日	6月26日	7月26日	8月27日	9月25日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中		
	測定結果	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中		
	3 号炉														
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月8日	8月9日	9月13日	10月25日	11月15日	12月9日	1月17日	2月13日	3月10日		
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月26日	8月27日	9月25日	10月30日	11月28日	12月20日	1月29日	2月27日	3月25日		
	測定結果	停止中	停止中	停止中	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002		

窒素 酸化物 (ppm)	1 号炉	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	1 0 月	1 1 月	1 2 月	1 月	2 月	3 月	規制値	
	採取月日	4月3日	5月17日	6月14日	停止中	停止中	停止中	10月25日	11月15日	12月9日	1月17日	2月13日	3月10日	180	
	結果報告日	4月25日	5月28日	6月26日	停止中	停止中	停止中	10月30日	11月28日	12月20日	1月29日	2月27日	3月25日		
	測定結果	72	74	64	停止中	停止中	停止中	84	64	56	77	57	63		
	2 号炉														
	採取月日	4月3日	5月17日	6月14日	7月8日	8月9日	9月13日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中		
	結果報告日	4月25日	5月28日	6月26日	7月26日	8月27日	9月25日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中		
	測定結果	72	52	59	66	80	67	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中		
	3 号炉														
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月8日	8月9日	9月13日	10月25日	11月15日	12月9日	1月17日	2月13日	3月10日		
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月26日	8月27日	9月25日	10月30日	11月28日	12月20日	1月29日	2月27日	3月25日		
	測定結果	停止中	停止中	停止中	44	80	58	87	56	54	71	58	71		

令和6年度

硫黄 酸化物 (m3N/h)	1号炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	規制値	
	採取月日	4月3日	5月17日	6月14日	停止中	停止中	停止中	10月25日	11月15日	12月9日	1月17日	2月13日	3月10日	55.33	
	結果報告日	4月25日	5月28日	6月26日	停止中	停止中	停止中	10月30日	11月28日	12月20日	1月29日	2月27日	3月25日		
	測定結果	<0.01	0.02	0.03	停止中	停止中	停止中	0.12	0.06	0.02	0.02	0.02	<0.01		
	2号炉														
	採取月日	4月3日	5月17日	6月14日	7月8日	8月9日	9月13日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中		
	結果報告日	4月25日	5月28日	6月26日	7月26日	8月27日	9月25日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中		
	測定結果	<0.02	0.02	0.05	0.02	0.03	0.03	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中		
	3号炉														
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月8日	8月9日	9月13日	10月25日	11月15日	12月9日	1月17日	2月13日	3月10日		
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月26日	8月27日	9月25日	10月30日	11月28日	12月20日	1月29日	2月27日	3月25日		
	測定結果	停止中	停止中	停止中	0.06	0.04	0.05	0.04	0.04	0.02	0.03	0.03	0.04		

塩化水素 (mg/m3N)	1号炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	規制値
	採取月日	4月3日	5月17日	6月14日	停止中	停止中	停止中	10月25日	11月15日	12月9日	1月17日	2月13日	3月10日	200
	結果報告日	4月25日	5月28日	6月26日	停止中	停止中	停止中	10月30日	11月28日	12月20日	1月29日	2月27日	3月25日	
	測定結果	<1	<1	<1	停止中	停止中	停止中	<1	<1	<1	5	<1	<1	
	2号炉													
	採取月日	4月3日	5月17日	6月14日	7月8日	8月9日	9月13日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	
	結果報告日	4月25日	5月28日	6月26日	7月26日	8月27日	9月25日	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	
	測定結果	<1	<1	<1	<1	8	2	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	停止中	
	3号炉													
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月8日	8月9日	9月13日	10月25日	11月15日	12月9日	1月17日	2月13日	3月10日	
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月26日	8月27日	9月25日	10月30日	11月28日	12月20日	1月29日	2月27日	3月25日	
	測定結果	停止中	停止中	停止中	2	2	5	<1	<1	<1	3	1	<1	