

1.処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類 可燃ごみ	処理量（t）												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	5,610	6,454	6,482	6,357	5,961	5,488							36,352

2.燃焼室中の燃焼ガス温度(℃)（※平均値）

測定位置		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
燃焼室	測定日	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							800℃以上
	1号炉	909	908	912	停止中	停止中	停止中							
	2号炉	907	912	914	913	912	906							
	3号炉	停止中	停止中	停止中	928	919	905							

3.集じん器に流入する燃焼ガス温度(℃)（※平均値）

測定位置		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
集じん器 入口	測定日	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							200℃以下
	1号炉	170	170	170	停止中	停止中	停止中							
	2号炉	170	170	170	170	170	170							
	3号炉	停止中	停止中	停止中	170	170	170							

4.煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度(ppm)（※平均値）

測定位置		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	維持管理基準値
煙突	測定日	4月30日	5月31日	6月30日	7月31日	8月31日	9月30日							100ppm 以下
	1号炉	1	1	1	停止中	停止中	停止中							
	2号炉	3	4	3	3	3	2.8							
	3号炉	停止中	停止中	停止中	3	3	3.4							

5.冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去を行った年月日

実施箇所		除去を行った日付	
冷却設備	1号炉	稼働時常時機械除去	
	2号炉		
	3号炉		
実施箇所		除去を行った日付	
排ガス処理設備	1号炉	稼働時常時機械除去	
	2号炉		
	3号炉		

6.煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度 (ng-TEQ/m³N)

令和7年度

年1回以上測定

採取位置	採取月 日	結果報告日	測定結果	規制値	
煙突	1 号炉	5月27日	7月11日	0.0053	1
	2 号炉	5月8日	6月17日	0.00083	
	3 号炉				

※規制値は、既設基準値が適用

7.煙突から排出される排ガス中のばい煙濃度

6か月に1回以上測定

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	規制値
ばいじん (g/m ³ N)	1号炉													0.08
	採取月日	4月14日	5月15日	6月3日	停止中	停止中	停止中							
	結果報告日	4月28日	5月27日	6月27日	停止中	停止中	停止中							
	測定結果	<0.002	<0.002	<0.002	停止中	停止中	停止中							
	2号炉													
	採取月日	4月14日	5月15日	6月3日	7月8日	8月5日	9月22日							
	結果報告日	4月28日	5月27日	6月27日	7月28日	8月26日	9月29日							
	測定結果	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002							
	3号炉													
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月8日	8月5日	9月22日							
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月28日	8月26日	9月29日							
	測定結果	停止中	停止中	停止中	<0.002	<0.002	<0.002							

窒素 酸化物 (ppm)	1号炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	規制値
	採取月日	4月14日	5月15日	6月3日	停止中	停止中	停止中							180
	結果報告日	4月28日	5月27日	6月27日	停止中	停止中	停止中							
	測定結果	69	65	65	停止中	停止中	停止中							
	2号炉													
	採取月日	4月14日	5月15日	6月3日	7月8日	8月5日	9月22日							
	結果報告日	4月28日	5月27日	6月27日	7月28日	8月26日	9月29日							
	測定結果	79	64	71	70	84	82							
	3号炉													
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月8日	8月5日	9月22日							
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月28日	8月26日	9月29日							
	測定結果	停止中	停止中	停止中	76	68	71							

令和7年度

硫黄 酸化物 (m3N/h)	1号炉		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	規制値
	採取月日	4月14日	5月15日	6月3日	停止中	停止中	停止中							55.33	
	結果報告日	4月28日	5月27日	6月27日	停止中	停止中	停止中								
	測定結果	0.02	0.03	0.02	停止中	停止中	停止中								
	2号炉														
	採取月日	4月14日	5月15日	6月3日	7月8日	8月5日	9月22日								
	結果報告日	4月28日	5月27日	6月27日	7月28日	8月26日	9月29日								
	測定結果	0.08	0.05	0.05	0.02	0.02	0.03								
	3号炉														
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月8日	8月5日	9月22日								
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月28日	8月26日	9月29日								
	測定結果	停止中	停止中	停止中	0.04	0.03	0.02								

塩化水素 (mg/m3N)	1号炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	規制値
	採取月日	4月14日	5月15日	6月3日	停止中	停止中	停止中							200
	結果報告日	4月28日	5月27日	6月27日	停止中	停止中	停止中							
	測定結果	<1	<1	3	停止中	停止中	停止中							
	2号炉													
	採取月日	4月14日	5月15日	6月3日	7月8日	8月5日	9月22日							
	結果報告日	4月28日	5月27日	6月27日	7月28日	8月26日	9月29日							
	測定結果	6	<1	3	2	2	2							
	3号炉													
	採取月日	停止中	停止中	停止中	7月8日	8月5日	9月22日							
	結果報告日	停止中	停止中	停止中	7月28日	8月26日	9月29日							
	測定結果	停止中	停止中	停止中	<1	1	<1							