令和8年度　春日部市一般廃棄物最終処分場　第二期　維持管理記録

1．埋め立てた一般廃棄物の種類及び残余容量

埋め立てた一般廃棄物の種類	焼却残渣
残余容量	0㎥

※埋立期間　平成9年4月～平成25年1月

2．最終処分基準省令の規定による擁壁、遮水工、調整池、浸出水処理設備、防凍の措置の点検

点検日	4/8	5/8	6/12	7/3	8/5	9/9	10/7					
点検結果	○	○	○	○	○	○	○					

※異常が認められた場合は×を記載し、下記に内容を記載します。

点検日	対応日	異常個所	異常内容	措置内容

3．放流水及び地下水に関する水質検査結果

(1) 一月に一回の測定項目

採取日(報告日)				4/8	5/8	6/12	7/3	8/5	9/9	10/7					
採取場所	項目(基準値)	単位	基準値	(4/30)	(5/31)	(6/30)	(7/31)	(8/31)	(9/30)	(10/31)					
放流水槽	pH	-	5.8～8.6	7.3	6.9	7.1	6.9	7.0	6.7	7.6					
	BOD	mg/l	60	1.6	1.3	<1.0	1.3	1.6	3.2	<1.0					
	COD	mg/l	90	3.5	4.3	3.1	3.9	5.4	13	2.8					
	SS	mg/l	60	<5	<5	<5	<5	<5	<5	<5					
	T-N	mg/l	120	16	9.0	10	12	9.9	12	5					
地下水上流1	電気伝導率	mS/m	-	44	46	44	41	45	43	45					
	塩化物イオン	mg/l	-	58	66	60	53	58	53	46					
地下水上流2	電気伝導率	mS/m	-	59	58	60	58	58	54	52					
	塩化物イオン	mg/l	-	22	25	22	21	21	20	20					
地下水下流	電気伝導率	mS/m	-	25	25	26	28	28	28	28					
	塩化物イオン	mg/l	-	17	18	18	17	18	18	18					

(2)一年に一回の測定項目

採取日(報告日)								
放流水分析項目	単位	基準値	採取場所 放流水槽	地下水分析項目	単位	基準値	採取場所 地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10		ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1			

採取日(報告日)	4/8 (4/30)							
放流水分析項目	単位	基準値	採取場所 放流水槽	地下水分析項目	単位	基準値	採取場所 地下水上流1	地下水上流2	地下水下流
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.005以下	<0.0005	総水銀	mg/ℓ	0.0005以下	<0.00005	<0.00005	<0.0005
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03以下	<0.003	カドミウム	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.001
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	鉛	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	0.002
シアン化合物	mg/ℓ	1以下	<0.1	全シアン	mg/ℓ	検出されないこと	<0.1	<0.1	<0.1
燐含有量	mg/ℓ	16以下	<0.1	アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと	<0.0005	六価クロム	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下	<0.1	砒素	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.2以下	<0.01	ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	検出されないこと	<0.0005	<0.0005	<0.0005
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.003以下	<0.001	テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下	<0.02	1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下	<0.0004	<0.0004	<0.0004
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	<0.002	<0.002	<0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下	<0.004	1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	<0.004	<0.004	<0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下	<0.02	1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下	<0.1	<0.1	<0.1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下	<0.04	1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下	<0.3	1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下	<0.006	チウラム	mg/ℓ	0.006以下	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	シマジン	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チウラム	mg/ℓ	0.06以下	<0.006	チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下	<0.002	<0.002	<0.002
シマジン	mg/ℓ	0.03以下	<0.003	ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下	<0.02	セレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	クロロエチレン	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002	<0.0002	<0.0002
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下	<0.01	1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	<0.005	<0.005	<0.005
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下	<0.05						
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50以下	<1						
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下	<0.8						
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	200以下※1	14.0						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/ℓ	5以下	<2.5						
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/ℓ	30以下	<2.5						
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下	<0.1						
銅含有量	mg/ℓ	3以下	<0.1						
亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下	<0.1						
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下	<1						
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下	<1						
クロム含有量	mg/ℓ	2以下	<0.05						

※　「検出されないこと」とは定量限界を下回ることをいう。

※1　アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素の合計量200㎎以下

令和8年度　春日部市一般廃棄物最終処分場　第一期　維持管理記録

1．埋め立てた一般廃棄物の種類及び残余容量

埋め立てた一般廃棄物の種類	焼却残渣
残余容量	0㎥

※埋立期間　昭和58年2月～平成9年3月

※水処理は第2期浸出水処理施設にて実施

2．最終処分基準省令の規定による擁壁、遮水工、調整池、~~浸出水処理設備~~、防凍の措置の点検

点検日	4/8	5/8	6/12	7/3	8/5	9/9	10/7					
点検結果	○	○	○	○	○	○	○					

※異常が認められた場合は×を記載し、下記に内容を記載します。

点検日	対応日	異常個所	異常内容	措置内容

3．~~放流水及び~~地下水に関する水質検査結果

(1)　一月に一回の測定項目

採取日(報告日)				4/8	5/8	6/12	7/3	8/5	9/9	10/7					
採取場所	項目(基準値)	単位	基準値	(4/30)	(5/31)	(6/30)	(7/31)	(8/31)	(9/30)	(10/31)					
~~放流水槽~~	pH	－	5.8～8.6	第1期浸出水処理施設における放流は無し ※第2期浸出水処理施設に水処理を統合(令和6年度より)											
	BOD	mg/l	60												
	COD	mg/l	90												
	SS	mg/l	60												
	T-N	mg/l	120												
地下水上流	電気伝導率	mS/m	－	48	44	31	25	21	20	20					
	塩化物イオン	mg/l	－	26	28	25	23	23	24	25					
地下水下流	電気伝導率	mS/m	－	44	46	44	41	45	43	45					
	塩化物イオン	mg/l	－	58	66	60	53	58	53	46					

(2)一年に一回の測定項目

採取日(報告日)			※水処理は第2期浸出水処理施設にて実施				
放流水分析項目	単位	基準値	採取場所	地下水分析項目	単位	基準値	採取場所
			放流水槽				地下水上流 / 地下水下流
ダイオキシン類	pg-TEQ/l	10	－	ダイオキシン類	pg-TEQ/l	1	

採取日(報告日)	4/8 (4/30)						
放流水分析項目	単位	基準値	採取場所	地下水分析項目	単位	基準値	採取場所
			放流水槽				地下水上流 / 地下水下流
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/ℓ	0.005以下	※第2期浸出水処理施設に水処理を統合(令和6年度より) 第1期浸出水処理施設における放流は無し	総水銀	mg/ℓ	0.0005以下	<0.00005 / <0.00005
カドミウム及びその化合物	mg/ℓ	0.03以下		カドミウム	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003 / <0.0003
鉛及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		鉛	mg/ℓ	0.01以下	<0.001 / <0.001
シアン化合物	mg/ℓ	1以下		全シアン	mg/ℓ	検出されないこと	<0.1 / <0.1
燐含有量	mg/ℓ	16以下		アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと	<0.0005 / <0.0005
アルキル水銀化合物	mg/ℓ	検出されないこと		六価クロム	mg/ℓ	0.02以下	<0.002 / <0.002
有機燐化合物	mg/ℓ	1以下		砒素	mg/ℓ	0.01以下	0.002 / <0.001
六価クロム化合物	mg/ℓ	0.5以下		ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	検出されないこと	<0.0005 / <0.0005
砒素及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001 / <0.001
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	0.003以下		テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001 / <0.001
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02以下	<0.002 / <0.002
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下		四塩化炭素	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002 / <0.0002
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.2以下		1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004以下	<0.0004 / <0.0004
四塩化炭素	mg/ℓ	0.02以下		1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.1以下	<0.002 / <0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/ℓ	0.04以下		1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04以下	<0.004 / <0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/ℓ	1以下		1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	1以下	<0.1 / <0.1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.4以下		1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006以下	<0.0006 / <0.0006
1,1,1-トリクロロエタン	mg/ℓ	3以下		1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002 / <0.0002
1,1,2-トリクロロエタン	mg/ℓ	0.06以下		チウラム	mg/ℓ	0.006以下	<0.0006 / <0.0006
1,3-ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.02以下		シマジン	mg/ℓ	0.003以下	<0.0003 / <0.0003
チウラム	mg/ℓ	0.06以下		チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02以下	<0.002 / <0.002
シマジン	mg/ℓ	0.03以下		ベンゼン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001 / <0.001
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.2以下		セレン	mg/ℓ	0.01以下	<0.001 / <0.001
ベンゼン	mg/ℓ	0.1以下		クロロエチレン	mg/ℓ	0.002以下	<0.0002 / <0.0002
セレン及びその化合物	mg/ℓ	0.1以下		1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.05以下	<0.005 / <0.005
1,4-ジオキサン	mg/ℓ	0.5以下					
ほう素及びその化合物	mg/ℓ	50以下					
ふっ素及びその化合物	mg/ℓ	15以下					
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/ℓ	200以下※1					
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)	mg/ℓ	5以下					
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)	mg/ℓ	30以下					
フェノール類含有量	mg/ℓ	5以下					
銅含有量	mg/ℓ	3以下					
亜鉛含有量	mg/ℓ	2以下					
溶解性鉄含有量	mg/ℓ	10以下					
溶解性マンガン含有量	mg/ℓ	10以下					
クロム含有量	mg/ℓ	2以下					

※　「検出されないこと」とは定量限界を下回ることをいう。

※1　アンモニア性窒素×0.4、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素の合計量200㎎以下