

質問回答書

このことについては、下記のとおりです。

公 告 番 号 春日部市公告第 4 0 5 号

件 名 春日部市クリーンセンター・資源選別センター長期包括運營業務委託

記

文書の名称	文書のページ	行数	質問事項	回答事項
様式集	様式 9		添付資料に運營業務委託仕様書とありますが、具体的にどのようなものを添付すればよいか、ご教示ください。	別紙 1 をご参照ください。
要求水準書	8	9	清掃及び除草の範囲についてご教示ください。	要求水準書 P. 46 「第 7 節 その他関連業務」をご参照ください。 方法、頻度については応募者の提案事項となります。
要求水準書	1 2	3 2 3 3	使用する燃料（油種類）消費量及びその項目ごとの内訳についてご教示ください。	要求水準書 P. 24～25 「(5) 車両の維持管理」 P. 36 「(4) 車両の維持管理」をご参照ください。 そのうち、アームロール車及び深ダンプの令和 6 年度の走行距離は以下のとおりです。 ・アームロール車 約 1,381km ・深ダンプ 約 625km 油種はいずれも軽油です。 上記以外の車両、機器の給脂等に必要な油脂類については、運転管理業務委託に含まれるため把握しておりません。
要求水準書	1 3	2	機器・建設設備・建屋・外構設備の点検頻度と直近の費用実績についてご教示ください。	点検頻度につきましては、 要求水準書 P. 29 「第 3 節 クリーンセンター維持管理業務」及び 要求水準書 P. 41 「第 6 節 資源選別センター維持管理業務」をご参照ください。 その他記載のない部分については、応募者の提案事項となります。 また、直近の費用実績につきましては各施設の運転管理業務委託に含まれるため、把握しておりません。

要求水準書	2 6	1	集じん用・風力選別用バグフィルターのろ布及びホッパー清掃の内容についてご教示ください。	【集じん用バグフィルタ】 ・ろ布洗浄機による ろ布整備・・・1 5 3 本 ・ホッパ内部整備 ・・・付着堆積物除去 ・スクリーコンベヤ整備 ・・・付着堆積物除去 【風力選別用バグフィルタ】 ・ろ布洗浄機による ろ布整備・・・1 0 8 本 ・ホッパ内部整備 ・・・付着堆積物除去 上記を参考とし、詳細は協議によるものとします。
要求水準書	3 2	2 2	クレーンワイヤーロープ及びワイヤークリップの交換頻度をご教示ください。	要求水準書 P.32 「(5) クレーン」に記載のあるとおり、クレーン等性能検査年次にワイヤーロープ及びワイヤークリップを交換することとしてください。 なお、次回の性能検査は令和8年度の予定です。

※質問事項は、原文のとおり記載しております。